観音公園

検査地点所在地：館林市大島町

主 な 浄 水 場 ：館林第二浄水場

| | 項　目 | 基準値 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 気温 | (℃) | 15.1 | 20.7 | 24.9 | 28.1 | 31.5 | 29.3 | 23.9 | 18.3 | 13.1 | 8.8 | 6.2 | 11.6 |
| | 水温 | (〃) | 15.5 | 18.9 | 20.5 | 21.6 | 23.0 | 22.8 | 21.2 | 18.4 | 16.3 | 14.0 | 13.6 | 14.6 |
| | 残留塩素 | (mg/L) | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 基1 | 一般細菌 | 100個/mL以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 |
| 基3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/L以下 | <0.0003 | ― | ― | <0.0003 | ― | ― | <0.0003 | ― | ― | <0.0003 | ― | ― |
| 基4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L以下 | <0.00005 | ― | ― | <0.00005 | ― | ― | <0.00005 | ― | ― | <0.00005 | ― | ― |
| 基5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | <0.001 | ― | ― | <0.001 | ― | ― | <0.001 | ― | ― | <0.001 | ― | ― |
| 基6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | <0.001 | ― | ― | <0.001 | ― | ― | <0.001 | ― | ― | <0.001 | ― | ― |
| 基7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | <0.001 | ― | ― | <0.001 | ― | ― | <0.001 | ― | ― | <0.001 | ― | ― |
| 基8 | 六価クロム化合物 | 0.05mg/L以下 | <0.005 | ― | ― | <0.005 | ― | ― | <0.005 | ― | ― | <0.005 | ― | ― |
| 基9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下 | <0.004 | ― | ― | <0.004 | ― | ― | <0.004 | ― | ― | <0.004 | ― | ― |
| 基10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/L以下 | <0.001 | ― | ― | <0.001 | ― | ― | <0.001 | ― | ― | <0.001 | ― | ― |
| 基11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 | 1.9 | ― | ― | 1.6 | ― | ― | 1.8 | ― | ― | 1.6 | ― | ― |
| 基12 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/L以下 | <0.08 | ― | ― | <0.08 | ― | ― | <0.08 | ― | ― | <0.08 | ― | ― |
| 基13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | <0.1 | ― | ― | <0.1 | ― | ― | <0.1 | ― | ― | <0.1 | ― | ― |
| 基14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 | <0.0002 | ― | ― | <0.0002 | ― | ― | <0.0002 | ― | ― | <0.0002 | ― | ― |
| 基15 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/L以下 | <0.005 | ― | ― | <0.005 | ― | ― | <0.005 | ― | ― | <0.005 | ― | ― |
| 基16 | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び<br>ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.04mg/L以下 | <0.004 | ― | ― | <0.004 | ― | ― | <0.004 | ― | ― | <0.004 | ― | ― |
| 基17 | ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 | <0.002 | ― | ― | <0.002 | ― | ― | <0.002 | ― | ― | <0.002 | ― | ― |
| 基18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | <0.0005 | ― | ― | <0.0005 | ― | ― | <0.0005 | ― | ― | <0.0005 | ― | ― |
| 基19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | <0.001 | ― | ― | <0.001 | ― | ― | <0.001 | ― | ― | <0.001 | ― | ― |
| 基20 | ベンゼン | 0.01mg/L以下 | <0.001 | ― | ― | <0.001 | ― | ― | <0.001 | ― | ― | <0.001 | ― | ― |
| 基21 | 塩素酸 | 0.6mg/L以下 | <0.06 | ― | ― | <0.06 | ― | ― | <0.06 | ― | ― | <0.06 | ― | ― |
| 基22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下 | <0.002 | ― | ― | <0.002 | ― | ― | <0.002 | ― | ― | <0.002 | ― | ― |
| 基23 | クロロホルム | 0.06mg/L以下 | <0.001 | ― | ― | <0.001 | ― | ― | <0.001 | ― | ― | <0.001 | ― | ― |
| 基24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | <0.003 | ― | ― | <0.003 | ― | ― | <0.003 | ― | ― | <0.003 | ― | ― |
| 基25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 | <0.001 | ― | ― | <0.001 | ― | ― | 0.002 | ― | ― | 0.003 | ― | ― |
| 基26 | 臭素酸 | 0.01mg/L以下 | <0.001 | ― | ― | <0.001 | ― | ― | <0.001 | ― | ― | <0.001 | ― | ― |
| 基27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 | 0.001 | ― | ― | 0.001 | ― | ― | 0.004 | ― | ― | 0.007 | ― | ― |
| 基28 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | <0.003 | ― | ― | <0.003 | ― | ― | <0.003 | ― | ― | <0.003 | ― | ― |
| 基29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 | <0.001 | ― | ― | <0.001 | ― | ― | <0.001 | ― | ― | 0.001 | ― | ― |
| 基30 | ブロモホルム | 0.09mg/L以下 | 0.001 | ― | ― | 0.001 | ― | ― | 0.002 | ― | ― | 0.003 | ― | ― |
| 基31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下 | <0.008 | ― | ― | <0.008 | ― | ― | <0.008 | ― | ― | <0.008 | ― | ― |
| 基32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | <0.1 | ― | ― | <0.1 | ― | ― | <0.1 | ― | ― | <0.1 | ― | ― |
| 基33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/L以下 | <0.02 | ― | ― | <0.02 | ― | ― | <0.02 | ― | ― | <0.02 | ― | ― |
| 基34 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/L以下 | <0.03 | ― | ― | <0.03 | ― | ― | <0.03 | ― | ― | <0.03 | ― | ― |
| 基35 | 銅及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | <0.1 | ― | ― | <0.1 | ― | ― | <0.1 | ― | ― | <0.1 | ― | ― |
| 基36 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/L以下 | 13.6 | ― | ― | 13.7 | ― | ― | 13.0 | ― | ― | 12.5 | ― | ― |
| 基37 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/L以下 | <0.005 | ― | ― | <0.005 | ― | ― | <0.005 | ― | ― | <0.005 | ― | ― |
| 基38 | 塩化物イオン | 200mg/L以下 | 11 | 13 | 13 | 12 | 10 | 11 | 11 | 9 | 12 | 9 | 11 | 12 |
| 基39 | ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) | 300mg/L以下 | 69 | ― | ― | 67 | ― | ― | 64 | ― | ― | 59 | ― | ― |
| 基40 | 蒸発残留物 | 500mg/L以下 | 133 | ― | ― | 137 | ― | ― | 126 | ― | ― | 121 | ― | ― |
| 基41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L以下 | <0.02 | ― | ― | <0.02 | ― | ― | <0.02 | ― | ― | <0.02 | ― | ― |
| 基42 | ジェオスミン | 0.00001mg/L以下 | ― | ― | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 基43 | 2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ | 0.00001mg/L以下 | ― | ― | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 基44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下 | <0.005 | ― | ― | <0.005 | ― | ― | <0.005 | ― | ― | <0.005 | ― | ― |
| 基45 | フェノール類 | 0.005mg/L以下 | <0.0005 | ― | ― | <0.0005 | ― | ― | <0.0005 | ― | ― | <0.0005 | ― | ― |
| 基46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3mg/L以下 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 |
| 基47 | pH値 | 5.8以上8.6以下 | 7.2 | 7.3 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.2 |
| 基48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 基49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 基50 | 色度 | 5度以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
| 基51 | 濁度 | 2度以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |