

# 質問回答書

令和 元年 6月 11日

履行名称 平成 31 年度 配水管布設替工事 (明 C-52 ほか)

| No. | 図面番号 | 仕様書等 (頁)           | 質問内容   | 回答  |
|-----|------|--------------------|--|---|
| 1   |      | 設計書<br>23 頁        | 見積徴収されている材料<br>単価は明示願います。  | 設計書摘要欄における見積の<br>記載は誤りであり、正しくは空<br>欄となります。そのため、見積<br>単価の明示はできません。                   |
| 2   |      | 設計書 24、<br>25 項    | 見積徴収されている布設<br>単価は明示願います。  | 設計書摘要欄における見積の<br>記載は誤りであり、正しくは空<br>欄となります。そのため、見積<br>単価の明示はできません。                   |
| 3   |      | 設計書 30、<br>41、65 頁 | 新設配水管内洗浄工につ<br>いて。適当な歩掛が見当<br>たりません。他の歩掛を<br>流用しているのであれば<br>ご指示願います。 | 群馬東部水道企業団水道工事<br>標準仕様書 5-21 通水準備工(洗<br>管) のとおり洗浄することと<br>し、施工延長と管径を考慮し積<br>算しております。 |
| 4   |      | 設計書 75、<br>76 頁    | 通水試験工の数量が不明<br>です。ご指示願います。   | 水道事業実務必携 (平成 30 年<br>度改訂版) の歩掛をもとに積算<br>しております。                                     |
|     |      |                    |  |   |
|     |      |                    |  |   |
|     |      |                    |  |   |