

受水槽管理チェックリスト

- 飲み水の異常 色・濁り・におい・味に異常はないか。
- 設置場所 水槽周辺が整理整頓されているか。
- 水槽本体 破損、亀裂及び漏水がないか汚染の恐れのある開口部がないか。
- 水槽上部の状態 ほこりや水たまりその他衛生上有害なものが堆積していないか。
- マンホールの施錠 施錠してあるか。
- 防虫網の設置 オーバーフロー管、通気管に防虫網が設置されているか。
- 排水口空間の確保 オーバーフロー管、水抜き管の排水口空間が十分確保されているか。
- 水槽内部の状態 水槽内部に錆が発生していないか、異物が混入していないか、沈さ物が堆積していないか。
- 吐水口空間の確保 受水槽内部の吐水口空間が十分確保されているか。

