

板倉岩田浄水場出口(浄水)

(工事中)

	項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	気温	(°C)	13.4	16.0	20.8	29.9	25.2	21.5	21.0	13.9	—	6.8	—	—
	水温	(°)	17.5	20.1	21.8	21.8	21.6	21.4	21.7	21.0	—	10.9	—	—
	残留塩素	(mg/L)	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.7	—	0.8	—	—
基1	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	—	0	—	—
基2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	陰性	—	—
基3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	—	<0.0003	—	—
基4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	—	—
基5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	—	<0.001	—	—
基6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	—	<0.001	—	—
基7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	—	0.002	—	—
基8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	—	<0.001	—	—
基9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	—	<0.004	—	—
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	—
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	<0.1	<0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	—	<0.1	—	—
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.16	<0.08	<0.08	<0.08	—	<0.08	—	—
基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	—	0.02	—	—
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	—	<0.0002	—	—
基15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	—	<0.005	—	—
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	—	<0.004	—	—
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	—	<0.002	—	—
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	—	<0.001	—	—
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	—	<0.001	—	—
基20	ベンゼン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	—	<0.001	—	—
基21	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	—	<0.06	—	—
基22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	—	—
基23	クロロホルム	0.06mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	—	0.002	—	—
基24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	—	—
基25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	<0.001	0.001	—	0.006	—	—
基26	臭素酸	0.01mg/L以下	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	—
基27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.005	0.003	0.005	0.003	0.003	0.004	<0.001	0.002	—	0.014	—	—
基28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	—	—
基29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	—	0.003	—	—
基30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.003	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	<0.001	0.001	—	0.003	—	—
基31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	—	—
基32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	—	<0.001	—	—
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	—	<0.01	—	—
基34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	—	<0.01	—	—
基35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	—	<0.001	—	—
基36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	18.6	17.8	17.5	16.7	16.5	16.9	17.0	17.0	—	15.5	—	—
基37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	—	0.001	—	—
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	16	19	16	16	16	15	15	15	—	13	—	—
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	38	36	35	33	33	34	34	34	—	37	—	—
基40	蒸発残留物	500mg/L以下	—	126	—	—	116	—	—	95	—	—	—	—
基41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	—	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	—	—	—	—
基42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	—	—	—	—	—	—
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	—	—	—	—	—	—
基44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	—	—
基45	フェノール類	0.005mg/L以下	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	—	—
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	—	<0.2	—	—
基47	pH値	5.8以上8.6以下	8.2	7.9	7.8	7.8	7.9	7.9	7.8	7.9	—	8.4	—	—
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	異常なし	—	—
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	異常なし	—	—
基50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	—	<0.5	—	—
基51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	—	<0.1	—	—