

質問回答書

令和2年6月18日

履行名称 令和2年度 配水管布設替工事 (館 C-08-3)

No.	図面番号	仕様書等(頁)	質問内容	回答
1			発生土の運搬について掘削時一度仮置きした後に最終運搬先へ発生土運搬を行う際、再積込・運搬費については変更の対象となるでしょうか。	本案件の設計では、発生土の仮置きについては無しとしているため、再積込・運搬費については変更の対象といたしません。
2			水替えについて湧水が発生することが想定されますが、水替えポンプ等について変更の対象となるでしょうか。	施工時の湧水状況を確認のうえ必要に応じて協議の対象といたします。
3			試掘について平面図で明示されている場所以外を試掘する際は、変更の対象となるでしょうか。	現場踏査の結果、試掘の必要性が確認できた場合、協議の対象といたします。
4		施工条件明示-6 仮設工関係について	本工事は適用外の表記となっておりますが、同日公告案件では適用となっております。また本施工箇所は国土地理院地図によると旧河道跡が一部施工箇所にかかりますが、土留めについては変更の対象となるでしょうか。	本工事は、仮設工として土留工を計上しており施工条件明示の適用外の表記については誤謬であります。なお、指定仮設であるため、現場状況等により仮設工の変更が、必要な場合は協議の対象といたします。