邑楽中野浄水場浄水　水質検査結果

番号	水質基準項目		水質基準値	令和４年度											
				４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
	水温	（℃）	—	20.0						（配水場化）					
	残留塩素	(mg/L)	—	1.54											
1	一般細菌	(CFU/mL)	100CFU/mL以下	0											
2	大腸菌	—	検出されないこと	陰性											
3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下	<0.0003											
4	水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下	<0.00005											
5	セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001											
6	鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001											
7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.006											
8	六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下	<0.002											
9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	<0.004											
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.4											
12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.13											
13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.08											
14	四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下	<0.0002											
15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下	<0.005											
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下	<0.002											
17	ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下	<0.001											
18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001											
19	トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001											
20	ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001											
21	塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	0.08											
22	クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下	<0.002											
23	クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下	0.016											
24	ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下	0.006											
25	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下	0.011											
26	臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001											
27	総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下	0.043											
28	トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下	0.009											
29	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下	0.014											
30	ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下	0.002											
31	ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下	<0.008											
32	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.02											
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下	0.05											
34	鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	<0.01											
35	銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	<0.01											
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	33											
37	マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	<0.001											
38	塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	39											
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	(mg/L)	300mg/L以下	65											
40	蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下	199											
41	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下	<0.02											
42	ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	-											
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	-											
44	非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下	<0.005											
45	フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下	<0.0005											
46	有機物等（全有機炭素(TOC)の量）	(mg/L)	3mg/L以下	1.0											
47	ｐＨ値	—	5.8以上8.6以下	7.6											
48	味	—	異常でないこと	異常なし											
49	臭気	—	異常でないこと	異常なし											
50	色度	（度）	5度以下	1.1											
51	濁度	（度）	2度以下	<0.1											

＊　「＜」は記載数値未満を表します。