

千代田第三浄水場浄水 水質検査結果

番号	水質基準項目	水質基準値	令和5年度															
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	水温 (℃)	—	17.5	17.5	18.0	(廃止)												
	残留塩素 (mg/L)	—	0.62	0.67	0.57	(廃止)												
1	一般細菌 (CFU/mL)	100CFU/mL以下	0	0	0	(廃止)												
2	大腸菌	— 検出されないこと	陰性	陰性	陰性	(廃止)												
3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.003mg/L以下	<0.0003	—	—	(廃止)												
4	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.0005mg/L以下	<0.00005	—	—	(廃止)												
5	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001	—	—	(廃止)												
6	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001	—	—	(廃止)												
7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001	—	—	(廃止)												
8	六価クロム化合物 (mg/L)	0.02mg/L以下	<0.002	—	—	(廃止)												
9	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.04mg/L以下	<0.004	—	—	(廃止)												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001	—	—	(廃止)												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10mg/L以下	<0.1	—	—	(廃止)												
12	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.8mg/L以下	0.12	—	—	(廃止)												
13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	1.0mg/L以下	<0.1	—	—	(廃止)												
14	四塩化炭素 (mg/L)	0.002mg/L以下	<0.0002	—	—	(廃止)												
15	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.05mg/L以下	<0.005	—	—	(廃止)												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.04mg/L以下	<0.002	—	—	(廃止)												
17	ジクロロメタン (mg/L)	0.02mg/L以下	<0.001	—	—	(廃止)												
18	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001	—	—	(廃止)												
19	トリクロロエチレン (mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001	—	—	(廃止)												
20	ベンゼン (mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001	—	—	(廃止)												
21	塩素酸 (mg/L)	0.6mg/L以下	0.07	—	—	(廃止)												
22	クロロ酢酸 (mg/L)	0.02mg/L以下	<0.002	—	—	(廃止)												
23	クロロホルム (mg/L)	0.06mg/L以下	0.008	—	—	(廃止)												
24	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.03mg/L以下	0.003	—	—	(廃止)												
25	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.1mg/L以下	0.001	—	—	(廃止)												
26	臭素酸 (mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001	—	—	(廃止)												
27	総トリハロメタン (mg/L)	0.1mg/L以下	0.012	—	—	(廃止)												
28	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.03mg/L以下	0.006	—	—	(廃止)												
29	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.03mg/L以下	0.003	—	—	(廃止)												
30	ブロモホルム (mg/L)	0.09mg/L以下	<0.001	—	—	(廃止)												
31	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.08mg/L以下	<0.008	—	—	(廃止)												
32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	1.0mg/L以下	<0.01	—	—	(廃止)												
33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.2mg/L以下	<0.02	—	—	(廃止)												
34	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.3mg/L以下	<0.03	—	—	(廃止)												
35	銅及びその化合物 (mg/L)	1.0mg/L以下	<0.01	—	—	(廃止)												
36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	200mg/L以下	21	—	—	(廃止)												
37	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.05mg/L以下	<0.005	—	—	(廃止)												
38	塩化物イオン (mg/L)	200mg/L以下	10.1	10.0	10.1	(廃止)												
39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/L)	300mg/L以下	78	—	—	(廃止)												
40	蒸発残留物 (mg/L)	500mg/L以下	183	—	—	(廃止)												
41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.2mg/L以下	<0.02	—	—	(廃止)												
42	ジオスミン (mg/L)	0.00001mg/L以下	—	—	<0.00001	(廃止)												
43	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.00001mg/L以下	—	—	<0.00001	(廃止)												
44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02mg/L以下	<0.005	—	—	(廃止)												
45	フェノール類 (mg/L)	0.005mg/L以下	<0.0005	—	—	(廃止)												
46	有機物等 (全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	3mg/L以下	0.6	0.6	0.7	(廃止)												
47	pH値	—	5.8以上8.6以下	7.8	7.8	7.8	(廃止)											
48	味	— 異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	(廃止)												
49	臭気	— 異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	(廃止)												
50	色度 (度)	5度以下	1.3	1.0	1.4	(廃止)												
51	濁度 (度)	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	(廃止)												

* 「<」は記載数値未満を表します。

施設整備工事に伴い、千代田第三浄水場は廃止しました。