

みどり塩原浄水場第1水源 水質試験結果

番号	水質基準項目	水質基準値	令和7年度											
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌 (CFU/mL)	—	76											
2	大腸菌	—	—	50.4										
3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	—	<0.0003											
4	水銀及びその化合物 (mg/L)	—	<0.00005											
5	セレン及びその化合物 (mg/L)	—	<0.001											
6	鉛及びその化合物 (mg/L)	—	<0.001											
7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	—	<0.001											
8	六価クロム化合物 (mg/L)	—	<0.002											
9	亜硝酸態窒素 (mg/L)	—	<0.004											
10	シアノ化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	—	<0.001											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	—	1.2											
12	フッ素及びその化合物 (mg/L)	—	<0.05											
13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	—	0.39											
14	四塩化炭素 (mg/L)	—	<0.0002											
15	1,4-ジオキサン (mg/L)	—	<0.005											
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	—	<0.002											
17	ジクロロメタン (mg/L)	—	<0.001											
18	テトラクロロエチレン (mg/L)	—	<0.001											
19	トリクロロエチレン (mg/L)	—	<0.001											
20	ベンゼン (mg/L)	—	<0.001											
21	塩素酸 (mg/L)	—	—											
22	クロロ酢酸 (mg/L)	—	—											
23	クロロホルム (mg/L)	—	—											
24	ジクロロ酢酸 (mg/L)	—	—											
25	ジブロモクロロメタン (mg/L)	—	—											
26	臭素酸 (mg/L)	—	—											
27	総トリハロメタン (mg/L)	—	—											
28	トリクロロ酢酸 (mg/L)	—	—											
29	ブロモジクロロメタン (mg/L)	—	—											
30	ブロモホルム (mg/L)	—	—											
31	ホルムアルデヒド (mg/L)	—	—											
32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	—	<0.01											
33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	—	0.06											
34	鉄及びその化合物 (mg/L)	—	0.07											
35	銅及びその化合物 (mg/L)	—	0.01											
36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	—	14											
37	マンガン及びその化合物 (mg/L)	—	0.003											
38	塩化物イオン (mg/L)	—	25											
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	—	45											
40	蒸発残留物 (mg/L)	—	139											
41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	—	<0.02											
42	ジェオスミン (mg/L)	—	—											
43	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	—	—											
44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	—	<0.005											
45	フェノール類 (mg/L)	—	<0.0005											
46	有機物等(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	—	0.5											
47	pH値	—	—	7.7										
48	味	—	—	—										
49	臭気	—	—	藻臭										
50	色度 (度)	—	2.3											
51	濁度 (度)	—	1.2											

* 「<」は記載数値未満を表します。

みどり塩原浄水場第2水源 水質試験結果

番号	水質基準項目	水質基準値	令和7年度											
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌 (CFU/mL)	—	120											
2	大腸菌	—	—	17.3										
3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	—	<0.0003											
4	水銀及びその化合物 (mg/L)	—	<0.00005											
5	セレン及びその化合物 (mg/L)	—	<0.001											
6	鉛及びその化合物 (mg/L)	—	<0.001											
7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	—	0.001											
8	六価クロム化合物 (mg/L)	—	<0.002											
9	亜硝酸態窒素 (mg/L)	—	0.004											
10	シアノ化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	—	<0.001											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	—	1.2											
12	フッ素及びその化合物 (mg/L)	—	<0.05											
13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	—	0.12											
14	四塩化炭素 (mg/L)	—	<0.0002											
15	1,4-ジオキサン (mg/L)	—	<0.005											
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	—	<0.002											
17	ジクロロメタン (mg/L)	—	<0.001											
18	テトラクロロエチレン (mg/L)	—	<0.001											
19	トリクロロエチレン (mg/L)	—	<0.001											
20	ベンゼン (mg/L)	—	<0.001											
21	塩素酸 (mg/L)	—	—											
22	クロロ酢酸 (mg/L)	—	—											
23	クロロホルム (mg/L)	—	—											
24	ジクロロ酢酸 (mg/L)	—	—											
25	ジブロモクロロメタン (mg/L)	—	—											
26	臭素酸 (mg/L)	—	—											
27	総トリハロメタン (mg/L)	—	—											
28	トリクロロ酢酸 (mg/L)	—	—											
29	ブロモジクロロメタン (mg/L)	—	—											
30	ブロモホルム (mg/L)	—	—											
31	ホルムアルデヒド (mg/L)	—	—											
32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	—	<0.01											
33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	—	0.03											
34	鉄及びその化合物 (mg/L)	—	0.03											
35	銅及びその化合物 (mg/L)	—	<0.01											
36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	—	8											
37	マンガン及びその化合物 (mg/L)	—	0.006											
38	塩化物イオン (mg/L)	—	10											
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	—	45											
40	蒸発残留物 (mg/L)	—	99											
41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	—	<0.02											
42	ジェオスミン (mg/L)	—	—											
43	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	—	—											
44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	—	<0.005											
45	フェノール類 (mg/L)	—	<0.0005											
46	有機物等(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	—	0.6											
47	pH値	—	—	7.7										
48	味	—	—	—										
49	臭気	—	—	藻臭										
50	色度 (度)	—	2.4											
51	濁度 (度)	—	1.4											

* 「<」は記載数値未満を表します。