

館林第二浄水場浄水（配水池） 水質検査結果

番号	水質基準項目	水質基準値	令和7年度											
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	水温（℃）	—	15.4	18.6	20.0									
	残留塩素（mg/L）	—	0.24	0.30	0.28									
1	一般細菌（CFU/mL）	100CFU/mL以下	0	0	0									
2	大腸菌	—	検出されないこと	不検出	不検出	不検出								
3	カドミウム及びその化合物（mg/L）	0.003mg/L以下	<0.0003	—	—									
4	水銀及びその化合物（mg/L）	0.0005mg/L以下	<0.00005	—	—									
5	セレン及びその化合物（mg/L）	0.01mg/L以下	<0.001	—	—									
6	鉛及びその化合物（mg/L）	0.01mg/L以下	<0.001	—	—									
7	ヒ素及びその化合物（mg/L）	0.01mg/L以下	<0.001	—	—									
8	六価クロム化合物（mg/L）	0.02mg/L以下	<0.002	—	—									
9	亜硝酸態窒素（mg/L）	0.04mg/L以下	<0.004	—	—									
10	シアン化物イオン及び塩化シアン（mg/L）	0.01mg/L以下	<0.001	—	—									
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素（mg/L）	10mg/L以下	1.6	—	—									
12	フッ素及びその化合物（mg/L）	0.8mg/L以下	<0.08	—	—									
13	ホウ素及びその化合物（mg/L）	1.0mg/L以下	<0.01	—	—									
14	四塩化炭素（mg/L）	0.002mg/L以下	<0.0002	—	—									
15	1,4-ジオキサン（mg/L）	0.05mg/L以下	<0.005	—	—									
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン（mg/L）	0.04mg/L以下	<0.004	—	—									
17	ジクロロメタン（mg/L）	0.02mg/L以下	<0.002	—	—									
18	テトラクロロエチレン（mg/L）	0.01mg/L以下	<0.0005	—	—									
19	トリクロロエチレン（mg/L）	0.01mg/L以下	<0.001	—	—									
20	ベンゼン（mg/L）	0.01mg/L以下	<0.001	—	—									
21	塩素酸（mg/L）	0.6mg/L以下	<0.06	—	—									
22	クロロ酢酸（mg/L）	0.02mg/L以下	<0.002	—	—									
23	クロロホルム（mg/L）	0.06mg/L以下	<0.001	—	—									
24	ジクロロ酢酸（mg/L）	0.03mg/L以下	<0.003	—	—									
25	ジブロモクロロメタン（mg/L）	0.1mg/L以下	<0.001	—	—									
26	臭素酸（mg/L）	0.01mg/L以下	<0.001	—	—									
27	総トリハロメタン（mg/L）	0.1mg/L以下	<0.001	—	—									
28	トリクロロ酢酸（mg/L）	0.03mg/L以下	<0.003	—	—									
29	ブロモジクロロメタン（mg/L）	0.03mg/L以下	<0.001	—	—									
30	ブロモホルム（mg/L）	0.09mg/L以下	<0.001	—	—									
31	ホルムアルデヒド（mg/L）	0.08mg/L以下	<0.008	—	—									
32	亜鉛及びその化合物（mg/L）	1.0mg/L以下	<0.01	—	—									
33	アルミニウム及びその化合物（mg/L）	0.2mg/L以下	<0.02	—	—									
34	鉄及びその化合物（mg/L）	0.3mg/L以下	<0.03	—	—									
35	銅及びその化合物（mg/L）	1.0mg/L以下	<0.01	—	—									
36	ナトリウム及びその化合物（mg/L）	200mg/L以下	13.1	—	—									
37	マンガン及びその化合物（mg/L）	0.05mg/L以下	<0.001	—	—									
38	塩化物イオン（mg/L）	200mg/L以下	11	11	11									
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）（mg/L）	300mg/L以下	66	—	—									
40	蒸発残留物（mg/L）	500mg/L以下	130	—	—									
41	陰イオン界面活性剤（mg/L）	0.2mg/L以下	<0.02	—	—									
42	ジオスミン（mg/L）	0.0001mg/L以下	—	—	<0.000001									
43	2-メチルイソボルネオール（mg/L）	0.0001mg/L以下	—	—	<0.000001									
44	非イオン界面活性剤（mg/L）	0.02mg/L以下	<0.005	—	—									
45	フェノール類（mg/L）	0.005mg/L以下	<0.0005	—	—									
46	有機物等（全有機炭素（TOC）の量）（mg/L）	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3									
47	pH値	—	5.8以上8.6以下	7.2	7.2	7.2								
48	味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし								
49	臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし								
50	色度（度）	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5									
51	濁度（度）	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1									

* 「<」は記載数値未満を表します。

館林第二浄水場浄水（配水塔） 水質検査結果

番号	水質基準項目	水質基準値	令和7年度											
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	水温（℃）	—	13.8	19.9	20.1									
	残留塩素（mg/L）	—	0.26	0.30	0.30									
1	一般細菌（CFU/mL）	100CFU/mL以下	0	0	0									
2	大腸菌	—	検出されないこと	不検出	不検出									
3	カドミウム及びその化合物（mg/L）	0.003mg/L以下	<0.0003	—	—									
4	水銀及びその化合物（mg/L）	0.0005mg/L以下	<0.00005	—	—									
5	セレン及びその化合物（mg/L）	0.01mg/L以下	<0.001	—	—									
6	鉛及びその化合物（mg/L）	0.01mg/L以下	<0.001	—	—									
7	ヒ素及びその化合物（mg/L）	0.01mg/L以下	<0.001	—	—									
8	六価クロム化合物（mg/L）	0.02mg/L以下	<0.002	—	—									
9	亜硝酸態窒素（mg/L）	0.04mg/L以下	<0.004	—	—									
10	シアン化物イオン及び塩化シアン（mg/L）	0.01mg/L以下	<0.001	—	—									
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素（mg/L）	10mg/L以下	2.2	—	—									
12	フッ素及びその化合物（mg/L）	0.8mg/L以下	<0.08	—	—									
13	ホウ素及びその化合物（mg/L）	1.0mg/L以下	<0.01	—	—									
14	四塩化炭素（mg/L）	0.002mg/L以下	<0.0002	—	—									
15	1,4-ジオキサン（mg/L）	0.05mg/L以下	<0.005	—	—									
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン（mg/L）	0.04mg/L以下	<0.004	—	—									
17	ジクロロメタン（mg/L）	0.02mg/L以下	<0.002	—	—									
18	テトラクロロエチレン（mg/L）	0.01mg/L以下	<0.0005	—	—									
19	トリクロロエチレン（mg/L）	0.01mg/L以下	<0.001	—	—									
20	ベンゼン（mg/L）	0.01mg/L以下	<0.001	—	—									
21	塩素酸（mg/L）	0.6mg/L以下	<0.06	—	—									
22	クロロ酢酸（mg/L）	0.02mg/L以下	<0.002	—	—									
23	クロロホルム（mg/L）	0.06mg/L以下	<0.001	—	—									
24	ジクロロ酢酸（mg/L）	0.03mg/L以下	<0.003	—	—									
25	ジブロモクロロメタン（mg/L）	0.1mg/L以下	<0.001	—	—									
26	臭素酸（mg/L）	0.01mg/L以下	<0.001	—	—									
27	総トリハロメタン（mg/L）	0.1mg/L以下	<0.001	—	—									
28	トリクロロ酢酸（mg/L）	0.03mg/L以下	<0.003	—	—									
29	ブロモジクロロメタン（mg/L）	0.03mg/L以下	<0.001	—	—									
30	ブロモホルム（mg/L）	0.09mg/L以下	<0.001	—	—									
31	ホルムアルデヒド（mg/L）	0.08mg/L以下	<0.008	—	—									
32	亜鉛及びその化合物（mg/L）	1.0mg/L以下	<0.01	—	—									
33	アルミニウム及びその化合物（mg/L）	0.2mg/L以下	<0.02	—	—									
34	鉄及びその化合物（mg/L）	0.3mg/L以下	<0.03	—	—									
35	銅及びその化合物（mg/L）	1.0mg/L以下	<0.01	—	—									
36	ナトリウム及びその化合物（mg/L）	200mg/L以下	15.8	—	—									
37	マンガン及びその化合物（mg/L）	0.05mg/L以下	<0.001	—	—									
38	塩化物イオン（mg/L）	200mg/L以下	19	19	20									
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）（mg/L）	300mg/L以下	97	—	—									
40	蒸発残留物（mg/L）	500mg/L以下	173	—	—									
41	陰イオン界面活性剤（mg/L）	0.2mg/L以下	<0.02	—	—									
42	ジェオスミン（mg/L）	0.00001mg/L以下	—	—	<0.000001									
43	2-メチルイソボルネオール（mg/L）	0.00001mg/L以下	—	—	<0.000001									
44	非イオン界面活性剤（mg/L）	0.02mg/L以下	<0.005	—	—									
45	フェノール類（mg/L）	0.005mg/L以下	<0.0005	—	—									
46	有機物等（全有機炭素（TOC）の量）（mg/L）	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3									
47	pH値	—	5.8以上8.6以下	7.2	7.2									
48	味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし								
49	臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし								
50	色度（度）	—	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5								
51	濁度（度）	—	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1								

* 「<」は記載数値未満を表します。