

3. 施 設

(1) 現有施設概要	
1) 取水施設	23
2) 導水施設	30
3) 浄水施設	31
4) 送水施設	38
5) 配水施設	40
6) 非常用設備	46
7) 発電設備	48
(2) 導・送・配水管延長（口径別）	50
(3) 取水量・配水量	
1) 取水量の推移	51
2) 配水量の推移	52
3) 月別配水量・送水量	53
(4) 送配水フロー図	66
(5) 電力量及び電気使用料金	
1) 太田市	67
2) 館林市	68
3) みどり市	68
4) 板倉町	70
5) 明和町	70
6) 千代田町	71
7) 大泉町	71
8) 邑楽町	72
9) みどり浄水場	72
10) 東部浄水場	72
11) 企業団	72
(6) 発電量及び売電料金	
1) 毛里田太陽光発電所	73
2) 新田太陽光発電所	73
3) みどり支所太陽光発電所	74
4) 新田水道発電所(小水力発電)	74
(7) 管路整備状況	
1) 本管布設状況	75
2) 耐震管率・耐震適合率・耐用年数超過率	75
3) 新設管整備状況	76
4) 老朽管更新状況	76
5) 漏水修繕実績	77

3. 施 設

(1) 現有施設概要

1) 取水施設

【太田】

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
太田 渡良瀬川取水場	取水口 水質計器 扉室 電気室	(渡良瀬浄水場1系) 取水口径1,000mm 導水口径800mm RC造40m ² 濁度計・pH計・シアン計ほか RC造 85.85m ² 下部RC鉄骨造平屋建 210m ²	一式 一式	表流水(渡良瀬川)
太田第1水源 1号井	浅井戸 ポンプ設備	(渡良瀬浄水場1系) 内径800mm×深24m 水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出力×電動機) φ80mm×30m×0.417m ³ /分×5.5kW	1 井 1 台	地下水
2号井	浅井戸	内径800mm×深24m	1 井	休止中
3号井	集水埋設管 接合井 集水井 ポンプ設備 電気室 電気設備	多孔管 内径800mm 内径2m×深5.6m 内径2m×深5.2m 内径3m×深5.6m 内径3m×深5.5m 水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出力×電動機) φ250mm×15m×6.9m ³ /分×30kW RC造平屋建 110.11m ² 変圧器 6.6kV/420V×200kVA	273m 1 井 1 井 1 井 1 井 1 台 1 台	
太田第2水源 1号井	浅井戸 ポンプ設備	(渡良瀬浄水場2系) 内径9m×深11m 水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出力×電動機) φ250mm×27m×5.0m ³ /分×45kW φ200mm×24m×3.6m ³ /分×30kW	1 井 1 台 1 台	地下水
2号井	ポンプ室 浅井戸 ポンプ設備	RC造平屋建 86.54m ² 内径9m×深11m 水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出力×電動機) φ200mm×36m×5.05m ³ /分×45kW φ80mm×21m×1.22m ³ /分×7.5kW	1 井 1 台 1 台	
3号井	ポンプ室 深井戸 ポンプ設備	RC造平屋建 43.27m ² 内径800mm×深30m 水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出力×電動機) φ250mm×24m×5.75m ³ /分×37kW	1 井 1 台	
4号井	ポンプ室 深井戸 ポンプ設備	CB造平屋建 24.01m ² 内径600mm×深34m 水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出力×電動機) φ150mm×50m×2.1m ³ /分×30kW	1 井 1 台	
5号井	ポンプ室 深井戸 ポンプ設備 ポンプ室	RC造平屋建 98.73m ² 内径800mm×深45m 水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出力×電動機) φ150mm×30.5m×3.5m ³ /分×30kW CB造平屋建 24.01m ²	1 井 1 台 1 台	

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
6号井	深井戸	内径350mm×深120m	1 井	
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 150mm×41m×2.7m ³ /分×30kW	1 台	
	ポンプ室	CB造平屋建 25m ²		
7号井	深井戸	内径350mm×深70m	1 井	
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 150mm×41m×2.7m ³ /分×30kW	1 台	
	ポンプ室	CB造平屋建 25m ²		
8号井	深井戸	内径400mm×深150m	1 井	非常用
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 150mm×63m×2.09m ³ /分×45kW	1 台	
9号井	深井戸	内径400mm×深150m	1 井	非常用
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 125mm×64.3m×1.39m ³ /分×26kW	1 台	
	ポンプ室	RC造平屋建 68.95m ²		
	電気設備	変圧器 6.6kV/210V×200kVA	1 台	4号井・9号井共用
太田第3水源 1号井	深井戸	(渡良瀬浄水場1系) 内径800mm×深30m	1 井	地下水
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 80mm×21m×1.0m ³ /分×5.5kW	1 台	
	ポンプ室	CB造平屋建 24.01m ²		
2号井	深井戸	内径800mm×深30m	1 井	休止中
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 150mm×30m×2.2m ³ /分×18.5kW	1 台	
3号井	ポンプ室	CB造平屋建 16.79m ²		
	深井戸	内径800mm×深27m	1 井	
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 125mm×30m×1.5m ³ /分×11kW	1 台	
4号井	ポンプ室	プレハブ造 9m ²		
	浅井戸	内径1800mm×深12m	1 井	
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 100mm×27m×0.8m ³ /分×7.5kW	1 台	
	ポンプ室	CB造平屋建 23.2m ²		
太田第4水源 1号井	深井戸	(利根浄水場系) 内径500mm×深157m	1 井	地下水
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 150mm×49m×3.0m ³ /分×37kW	1 台	
	ポンプ室	RC造平屋建 52m ²		
2号井	深井戸	内径500mm×深200m	1 井	
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 150mm×32m×3.2m ³ /分×30kW	1 台	
	ポンプ室	RC造平屋建 27m ²		
3号井	深井戸	内径400mm×深150m	1 井	
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 125mm×44m×1.7m ³ /分×18.5kW	1 台	
	ポンプ室	RC造平屋建 27m ²		

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
4号井	深井戸	内径500mm×深161m	1 井	
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 125mm×32m×2.0m ³ /分×18.5kW	1 台	
	ポンプ室	RC造平屋建 27m ²		
5号井	深井戸	内径500mm×深186m	1 井	
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 150mm×56m×1.8m ³ /分×30kW	1 台	
	ポンプ室	RC造平屋建 30.25m ²		
6号井	深井戸	内径500mm×深150m	1 井	
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 125mm×46m×2.1m ³ /分×30kW	1 台	
	ポンプ室	RC造平屋建 27m ²		
7号井	深井戸	内径500mm×深183m	1 井	
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 125mm×43m×2.0m ³ /分×22kW	1 台	
	ポンプ室	RC造平屋建 27m ²		
8号井	深井戸	内径500mm×深151m	1 井	
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 150mm×46m×2.5m ³ /分×30kW	1 台	
	ポンプ室	RC造平屋建 27m ²		
9号井	深井戸	内径500mm×深178m	1 井	
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 150mm×53m×2.0m ³ /分×30kW	1 台	
	ポンプ室	RC造平屋建 27m ²		
10号井	深井戸	内径500mm×深170m	1 井	
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 150mm×46m×2.1m ³ /分×26kW	1 台	
	ポンプ室	RC造平屋建 52m ²		
11号井	深井戸	内径400mm×深180m	1 井	
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 150mm×46m×3.0m ³ /分×37kW	1 台	
	ポンプ室	RC造平屋建 16m ²		
太田第5水源		大泉第一浄水場配水場化		地下水
1号井	浅井戸	令和5年度廃止	1 井	
2号井	浅井戸	令和5年度廃止	1 井	
3号井	浅井戸	令和5年度廃止	1 井	
4号井	深井戸	令和5年度廃止	1 井	
5号井	浅井戸	令和5年度廃止	1 井	
6号井	深井戸	令和5年度廃止	1 井	
7号井	深井戸	令和5年度廃止	1 井	
8号井	深井戸	令和5年度廃止	1 井	
管理本館		令和5年度廃止		

但し・深>24mについて深井戸として計上

【館林】

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
北着水井系				地下水
館林16号井	深井戸	内径400mm×深200m	1 井	休止中
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 150mm×50m×2.31m ³ /分×37kW	1 台	
	ポンプ室	RC造 10.7m ²		
館林17号井	深井戸	内径400mm×深200m	1 井	管理運転
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 150mm×50m×2.31m ³ /分×37kW	1 台	
	ポンプ室	RC造 11.2m ²		
館林18号井	深井戸	内径400mm×深200m	1 井	休止中
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 150mm×50m×2.31m ³ /分×37kW	1 台	
	ポンプ室	RC造 10.7m ²		
館林19号井	深井戸	内径400mm×深200m	1 井	休止中
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 150mm×50m×2.31m ³ /分×37kW	1 台	
	ポンプ室	RC造 10.7m ²		
館林20号井	深井戸	内径400mm×深200m	1 井	休止中
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 150mm×50m×2.31m ³ /分×37kW	1 台	
	ポンプ室	RC造 10.7m ²		
館林21号井	深井戸	内径400mm×深200m	1 井	
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 150mm×44m×2.53m ³ /分×33kW	1 台	
	ポンプ室	RC造 11.2m ²		
館林22号井	深井戸	内径400mm×深200m	1 井	休止中
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 125mm×55m×1.4m ³ /分×22kW	1 台	
	ポンプ室	RC造 11.2m ²		
館林23号井	深井戸	内径400mm×深200m	1 井	管理運転
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 150mm×50m×2.31m ³ /分×37kW	1 台	
	ポンプ室	RC造 11.2m ²		
館林25号井	深井戸	内径300mm×深206m	1 井	管理運転
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 125mm×57m×1.05m ³ /分×18.5kW	1 台	
	ポンプ室	RC造 2.7m ²		
南着水井系				地下水
館林2号井	深井戸	内径300mm×深180m	1 井	
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 150mm×49m×2.5m ³ /分×30kW	1 台	
	ポンプ室	ステンレス造 2.8m ²		
館林4号井	深井戸	内径300mm×深200m	1 井	
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 125mm×35m×1.19m ³ /分×11kW	1 台	
	ポンプ室	RC造 4.36m ²		

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
館林8号井	深井戸	内径300mm×深200m	1 井	
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 125mm×45m×1.6m ³ /分×18.5kW	1 台	
館林11号井	ポンプ室	プレハブ造 6.82m ²		
	深井戸	内径300mm×深211m	1 井	
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 150mm×50m×2.31m ³ /分×30kW	1 台	
	ポンプ室	RC造 2.38m ²		
配水塔系				地下水
館林3号井	深井戸	内径300mm×深210m	1 井	休止中
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 125mm×50m×1.7m ³ /分×22kW	1 台	
	ポンプ室	RC造 4.36m ²		
館林5号井	深井戸	内径300mm×深200m	1 井	
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 125mm×52.5m×1.0m ³ /分×15kW	1 台	
	ポンプ室	RC造 3.93m ²		
館林7号井	深井戸	内径300mm×深200m	1 井	休止中
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 125mm×39m×1.12m ³ /分×11kW	1 台	
	ポンプ室	RC造 3.93m ²		
館林12号井	深井戸	内径400mm×深200m	1 井	
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 150mm×62m×1.05m ³ /分×37kW	1 台	
	ポンプ室	RC造 5.5m ²		
館林13号井	深井戸	内径400mm×深200m	1 井	
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 150mm×44m×2.24m ³ /分×26kW	1 台	
	ポンプ室	RC造 5.5m ²		
館林14号井	深井戸	内径400mm×深200m	1 井	
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 150mm×50m×2.5m ³ /分×37kW	1 台	
	ポンプ室	RC造 5.5m ²		
館林15号井	深井戸	内径400mm×深210m	1 井	休止中
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 150mm×51m×2.58m ³ /分×37kW	1 台	
	ポンプ室	RC造 5.5m ²		
館林24号井	深井戸	内径400mm×深200m	1 井	管理運転
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 150mm×50m×2.5m ³ /分×37kW	1 台	
	ポンプ室	RC造 5.5m ²		
館林26号井	深井戸	内径400mm×深206m	1 井	管理運転
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 125mm×62m×1.54m ³ /分×37kW	1 台	
	ポンプ室	RC造 5.51m ²		

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
館林27号井	深井戸	内径400mm×深206m	1 井	
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 150mm×55m×2.24m ³ /分×37kW	1 台	
	ポンプ室	RC造 7.25m ²		

【みどり】

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
みどり第1水源	取水口	コンクリート堰堤 上幅1.2m×下幅2.5m		表流水(川口川)
	沈砂池	取水路 長18.2m×高1.3m RC造 175m ³	1 池	
みどり第2水源	取水口	RC造 幅5m×長12.95m×高9.55m		表流水(渡良瀬川)
	ポンプ井	RC造 幅12m×長8m×高13.59m		
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 200mm×18.7m×3.48m ³ /分×22kW	5 台	
	沈砂池	PC造 径28m×高4.9m(2重構造) 3000m ³	1 池	
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 200mm×62m×3.5m ³ /分×55kW	5 台	
	電気設備	変圧器 6.6kV/420V×500kVA	1 台	

【板倉】

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
板倉北浄水場		板倉北浄水場配水場化		地下水
板倉4号井	深井戸	令和2年度廃止	1 井	
板倉8号井	深井戸	令和2年度廃止	1 井	
板倉岩田浄水場				地下水
板倉6号井	深井戸	内径400mm×深213m	1 井	
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 125mm×57m×1.5m ³ /分×22kW	1 台	
板倉10号井	ポンプ升	RC造 幅1.5m×長1.1m×深1.75m		
	深井戸	内径400mm×深200m	1 井	
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 150mm×25m×3.0m ³ /分×22kW	1 台	
	ポンプ升 制御室	RC造 径600mm×深0.6m CB造 23m ²		
板倉東浄水場				地下水
板倉5号井	深井戸	内径400mm×深200m	1 井	
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 125mm×50m×2.1m ³ /分×18.5kW	1 台	
板倉7号井	ポンプ升	RC造 幅1.2m×長1.5m×深1.1m		
	深井戸	内径400mm×深200m	1 井	
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 150mm×50m×2.0m ³ /分×30kW	1 台	
	ポンプ升 制御室	CB造 幅2m×長1.5m×深1.2m CB造 39.96m ²		

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
板倉南浄水場 板倉9号井	深井戸 ポンプ設備 ポンプ升 制御室	板倉南浄水場廃止 内径400mm×深201m 水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 125mm×50m×1.87m ³ /分×30kW RC造 径600mm×深0.5m RC造 49.68m ²	1 井 1 台	地下水 令和6年度廃止

【明和】

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
明和上江黒浄水場 明和2号井	深井戸	明和上江黒浄水場廃止 平成28年度廃止	1 井	地下水
明和南大島浄水場 明和6号井	深井戸 ポンプ設備	明和南大島浄水場配水場化 内径400mm×深220m 水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 150mm×51m×1.91m ³ /分×37kW	1 井 1 台	地下水 令和6年度廃止
明和大輪浄水場 明和5号井 明和7号井	深井戸 深井戸	明和大輪浄水場廃止 令和2年度廃止 令和2年度廃止	1 井 1 井	地下水

【千代田】

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
千代田第三浄水場 千代田2号井 千代田3号井	深井戸 深井戸	千代田第三浄水場廃止 令和5年度廃止 令和5年度廃止	1 井 1 井	地下水
千代田第四浄水場 千代田4号井	深井戸	千代田第四浄水場配水場化 令和5年度廃止	1 井	地下水
千代田第五浄水場 千代田5号井 (第五浄水場内)	深井戸 ポンプ設備	内径350mm×深220m 水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 150mm×45m×2.17m ³ /分×30kW	1 井 1 台	地下水

【大泉】

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
大泉第一浄水場 大泉1号井 大泉3号井 大泉4号井 大泉10号井	深井戸 深井戸 深井戸 深井戸	大泉第一浄水場配水場化 令和5年度廃止 令和5年度廃止 令和5年度廃止 令和5年度廃止	1 井 1 井 1 井 1 井	地下水
大泉第二浄水場 大泉5号井 大泉6号井 大泉8号井 大泉9号井	深井戸 深井戸 深井戸 深井戸	大泉第二浄水場配水場化 令和2年度廃止 令和2年度廃止 令和2年度廃止 令和2年度廃止	1 井 1 井 1 井 1 井	地下水

【邑楽】

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
邑楽中野浄水場		邑楽中野浄水場配水場化		地下水
邑楽1号井	深井戸	令和4年度廃止	1 井	
邑楽7号井	深井戸	令和4年度廃止	1 井	
邑楽8号井	深井戸	令和4年度廃止	1 井	
邑楽第三浄水場		邑楽第三浄水場配水場化		地下水
邑楽4号井	深井戸	令和5年度廃止	1 井	
邑楽5号井	深井戸	令和5年度廃止	1 井	
邑楽6号井	深井戸	令和5年度廃止	1 井	

【みどり浄水場】

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
みどり 渡良瀬川取水場	取水口	取水門 RC造 内寸1.2m×高5.5m	2 門	表流水(渡良瀬川)
	取水トンネル	RC造 幅1.2m×長12.68m×高2.5m	2 連	
	取水ポンプ井	RC造 幅4.2m×長5m×高16.7m	2 井	有効容量 174m ³
	取水ポンプ室	RC造 1階103.97m ² 2階80.66m ²	1 棟	
	取水ポンプ	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ300mm×48m×10.3m ³ /分×132kW	4 台	
	水質計器	濁度計・pH計・水位計	一式	
	電気設備	750kVA変圧器 6.6kV/420V-210V	1 台	

【東部浄水場】

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
東部 利根川取水場	取水口	取水口スクリーン幅3.168m×高3.853m	1 基	表流水(利根川)
	取水ゲート	幅1.5m×高1.5m 開閉装置・電動機・減速機・ 都市用水操作盤・水位計ほか	1 門 一式	
	取水樋管	幅1.5m×高1.5m	76.99m	
	接合井	RC造 幅4.8m×長6.3m×高5.2m	1 井	
	弁室	空気弁φ200mm・電動バタフライ弁1,100mmほか	1 式	
	機械設備	外部注水洗浄型ストレーナ	2 台	
	電気設備	現場操作盤・水質現場盤ほか	一式	
	水質計器	アンモニア計・シアン計・濁度計・ 導電率計・pH計ほか	一式	

2) 導水施設

【太田】

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
太田第1水源 (渡良瀬浄水場1系)	沈砂池	RC造(半地下式) 幅5m×長29.2m×有効水深3.7m	2 池	1,026.43m ³
太田第5水源 (大泉第一浄水場系)	調整塔	大泉第一浄水場配水場化 令和5年度廃止	1 基	

【館林】

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
揚水ポンプ井 (館林第二浄水場系)	ポンプ井 ポンプ設備	RC造 幅8.6m×長7.2m×高5m 水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ200mm×43m×4.62m ³ /分×55kW	2 池 4 台	560m ³

【みどり】

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
みどり第1水源 (川口川)	隧道 接合井 水管橋	馬蹄形 幅0.92m×高1.25m RC造 10m ³ 逆三角形ワーレントラス 鋼管製 φ500mm	785m 1 井 91.2m	

【みどり浄水場】

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
みどり 渡良瀬川取水場	導水管	鋼管製 φ800mm	436m	

【東部浄水場】

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
東部 利根川取水場	導水管 流量計室 計装設備	鋼管STW400 口径1,100mm RC造 幅4.47m×長11m×高3.7m 超音波流量計ほか	446.41m 1 室 一式	
東部浄水場	揚水ポンプ棟 揚水ポンプ井 制水扉 返送管バルブ室 除塵機 揚水ポンプ流出弁 ポンプ設備 電気設備	RC造 1,220m ² RC造 幅21m×長7.5m×高7m(14.9m) 有効幅900mm×高1,350mm 電動機ほか RC造 幅3m×長2.5m×高8m 自動除塵機 全幅2,000mm×全高15,075mm 水切り自動スクリーン 長2,000mm×深550mm スクリーンかす移送トラフ 幅456mm×長9,900mm スクリーンかすホッパー 容量3m ³ バタフライ弁 φ1,100 バルブコントロールほか 水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ250mm×12m×7.7m ³ /分×22kW φ350mm×12m×15.3m ³ /分×45kW 変圧器 6.6kV/420V×400kVA	1 棟 1 井 4 台 2 室 2 台 1 台 1 台 1 台 2 台 2 台 2 台 1 台	表流水(利根川) 小ポンプ 大ポンプ

3) 浄水施設

【太田】

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
太田第1水源 (渡良瀬浄水場1系)	活性炭 注入設備	RC造(2階建 456.81m ²) 活性炭注入ポンプ 0.029m ³ /分×2.2kW 溶解槽 幅3m×長3m×深3.5m(有効深2.4m)	2 台 2 槽	43.2m ³
太田 渡良瀬浄水場 平成元年度竣工	着水井 計量槽 混和池	RC造 径10.5m×深5.5m(有効深4m) RC造 幅4.2m×長9.4m×深7.2m(有効深6m) RC造 幅4.2m×長4.2m×深5m(有効深4.15m) 攪拌機 5.5kW	1 池 1 槽 1 池 1 台	容量 346.2m ³ 容量 181.5m ³ 容量 73.2m ³

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
太田 渡良瀬浄水場 平成元年度竣工	フロック形成池	RC造 幅3.5m×長14.2m×深3.95m (有効深3.45m)×3列/池 機械攪拌 (フロッケータ2.2kW×4台・1.5kW×2台)	2 池	容量 1,028.8m ³ (514.4m ³ ×2池)
	薬品沈でん池	RC造 幅13.8m×長21.9m×深5.5m(有効深3.5m) 傾斜板66枚×11列×2池×2水路 汚泥掻寄機(ステンレスノッチ型リンクベルト式) 0.2m/分×12.1m×4列×0.75kW	2 池 2 台	容量 2,115m ³ 傾斜板 計2,904枚
	急速ろ過池	RC造 重力式急速ろ過池(サイフォン方式) 幅4.1m×長12.3m(50.43m ²)	1 2 池	ろ過面積 605.16m ² 1系8池・2系4池
	紫外線照射装置	内照式密閉流水型 屋内横型設置 16,000m ³ ×2基=32,000m ³ (最大処理水量) 240W低圧水銀ランプ×6本×3基	3 台	常時2台稼働
	浄水池	オートストレーナφ400×3基・100V 35W RC造(半地下式)幅20m×長40m×深5.2m (有効深 3.5m)	3 台 2 池	常時2台稼働 容量 5,600m ³ (2,800m ³ ×2池)
	塩素注入設備	次亜塩素酸ナトリウム 濃度12% 比重1.15 貯槽 20m ³ /槽(PE製) 次亜塩素素注入ポンプ(電磁ポンプ) 次亜塩素素注入機(電磁ポンプ2台搭載)	2 槽 4 台 4 台	1系前塩素 1系中・後・2系中・後
	凝集剤 注入設備	PAC(ポリ塩化アルミニウム) 濃度10% 比重1.21 貯槽 20m ³ /槽(PE製) PAC移送ポンプ 44L/分×38m×3.7kW PAC注入小出槽 1m ³ /槽(PE製) PAC注入機(電磁ポンプ2台搭載)	2 槽 2 台 1 槽 1 台	1系
	アルカリ剤 注入設備	水酸化ナトリウム(苛性ソーダ) 受入濃度48% 希釈濃度20% 比重1.2 希釈槽 20m ³ /槽(SS400製) 移送ポンプ 300L/分×10m×2.2kW 貯槽 20m ³ /槽(PE製) アルカリ剤注入機(電磁ポンプ2台搭載)	1 槽 2 台 2 槽 2 台	1系前・2系後 塩素・アルカリ注入用
	薬注用圧力水	自吸式渦流ポンプ 64L/分×23m×1.5kW	4 台	
	洗浄排水池	RC造 幅8m×長16m×深5.3m(有効深2.5m) 返送ポンプφ150mm×20m×2.7m ³ /分×15kW 排泥ポンプφ100mm×15m×1.8m ³ /分×11kW	2 池 2 台 2 台	容量 320m ³ /池
	排泥池	RC造 幅13m×長13m 円形スラッジ掻寄機 0.75kW 排泥池送泥ポンプ 0.44m ³ /分×3.7kW	2 池 2 台 2 台	容量 422m ³ /池
	濃縮槽	RC造 幅13m×長13m 円形スラッジ 掻寄機 1.5kW 濃縮槽送泥ポンプ0.5m ³ /分×5.5kW	2 池 2 台 2 台	容量 422m ³ /池
	強制濃縮設備	汚泥貯留槽 幅4m×長4m×深4.9m(有効水深3.4m) 濃縮汚泥貯留槽 幅4m×長4m×深4.9m(有効水深3.4m) 低圧加圧脱水機 ろ液引抜ポンプ・濃縮汚泥移送ポンプ 汚泥圧入ポンプほか	1 池 1 池 3 台 一式	

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
太田 渡良瀬浄水場 平成元年度竣工	天日乾燥床 水質計器 電気設備 計装設備 監視制御設備 遠制装置 管理棟 電気棟	RC造 幅15m×長23m×高1.55m(有効高0.4m) 残留塩素計(有試薬式) pH計(ガラス電極方式 KCl補給型) 濁度計 高感度濁度計 変圧器 6.6kV/210V×400kVA 変圧器 6.6kV/420V×300kVA 変圧器 6.6kV/210-105V×150kVA 流量計・水位計ほか 監視制御端末(VS5000) 監視端末 水運用支援端末 テレコンテレメータほか RC造3階建 2,579m ² RC造2階建 498m ²	4床 6台 8台 3台 5台 2台 1台 1台 一式 2台 1台 1台 一式	乾燥面積 1,380m ² 設備動力用 取水ポンプ用 照明用
太田 利根浄水場 昭和50年度竣工	着水池 攪はん池 攪はん機 沈砂池 回収水槽 回収ポンプ 急速ろ過池 浄水池 塩素注入設備 注入ポンプ 水質計器 電気設備 計装設備 監視制御設備 遠制装置 管理本館 電気室	RC造 幅2.7m×長5m×深4.05m RC造 幅5m×長5m×深4.05m 翼寸法 1,650mm×17.2rpm×7.5kW RC造 幅8m×長30.75m×深3.35m RC造 幅16m×長6.4m×深1.7m 水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ300mm×7m×8m ³ /分×18.5kW RC造 重力式急速ろ過池・三方弁方式 (除鉄・除マンガソ処理)幅6.04m×長6.64m RC造 フラットスラブ構造(半地下式) 幅69.2m×長24.8m×深5m 次亜塩素酸ナトリウム 濃度12% 比重1.12 貯蔵タンク 4m ³ /槽(PP製) 一軸ネジ式ポンプ 吐出量30~680mL/分 残留塩素計(ポーラログラフ方式) pH計(ガラス電極方式 KCl補給型) 高感度濁度計(レーザー光側方散乱方式) 濁度計(表面散乱光方式) 変圧器6.6kV/420V×1000kVA 流量計・水位計ほか 監視制御端末 テレコンテレメータほか RC造2階建 550.46m ² RC造平屋建 402.54m ²	2池 2池 2台 2池 1池 2台 1 2池 2池 2槽 3台 2台 1台 1台 1台 一式 一式 一式	容量 109.4m ³ 容量 202.5m ³ 容量 1,650m ³ 容量 174.1m ³ ろ過面積 481m ² 容量 17,000m ³ (1台は予備) ろ過水 原水

【館林】

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
館林第二浄水場 昭和43年度竣工	北着水井 南着水井	RC造 連結型 185m ³ 幅2m×長8.4m×高2.2m RC造 96m ³ 幅3m×長8.4m×高3.8m	5井 1井	

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
館林第二浄水場 昭和43年度竣工	塩素注入設備	次亜塩素素注入装置(0.4kW)北着水用	2 台	
		次亜塩素素注入装置(0.4kW)南着水用	1 台	
		次亜塩素素注入装置(0.4kW)配水塔用	2 台	
		貯槽 2m ³	2 槽	
	電気設備 管理棟	変圧器6.6kV/420V×750kVA RC造2階建 延1,056m ²	2 台	

【みどり】

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
みどり 塩原浄水場 昭和48年度竣工	着水井 (混和井)	着水井 RC造 75m ³	1 池	
		混和井 RC造 43m ³ (21.5m ³ ×2池)	2 池	
	フロック形成池	RC造 295m ³ ×2池	2 池	
	薬品沈でん池	RC造 1,150m ³ ×3池 横流式	3 池	
		傾斜板装置 77枚×10段×4列		
	急速ろ過池	RC造 33.6m ²	6 池	
	浄水池	第1 RC造 2,500m ³	2 池	
		第2 RC造 3,000m ³	1 池	
	薬品注入設備	凝集剤・次亜塩素素・希硫酸・活性炭・アルカリ剤	一式	
	排水処理設備	排水池 RC造 85m ³		
		排水ピット RC造 40m ³		
		濃縮槽 RC造 890m ³		
		汚泥脱水機 ろ布固定式加圧脱水機11kW		
		処理棟 鉄骨造 2階建		
	ケーキ搬出装置	ケーキホッパ 5m ³	1 基	
		トラフ型ベルトコンベア 5t/時 1.5kW+3.7kW	1 台	No.1コンベア
		ケーキコンベア 5t/時 5.5kW	1 台	No.2コンベア
	管理室	RC造 2階建 796.46m ²		

【板倉】

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
板倉北浄水場		令和2年度廃止・令和4年度配水場新設		
板倉岩田浄水場 昭和41年度竣工	ろ過機	鋼板製 12.2m ² ろ過速度166m/日	1 基	除鉄・除マンガン
		鋼板製 10m ² ろ過速度150m/日	1 基	除鉄・除マンガン
	滅菌室	CB造 11.86m ²		
	塩素注入設備	次亜塩素素注入機 8kg/cm ³ ×18mL/分×13W×100V 貯槽 0.3m ³	2 台 1 槽	
板倉東浄水場 昭和50年度竣工	ろ過機	鋼板製 6.15m ² ろ過速度325m/日	2 基	除鉄・除マンガン
	滅菌室	CB造 16.7m ²		
	塩素注入設備	次亜塩素素注入機 0.7MPa×5.4L/時×18W×200V 貯槽 0.5m ³	2 台 2 槽	ほか予備1台
	ポンプ室	鋼板製 幅3.05m×長5.72m×高2.76m		
	逆洗ポンプ	片吸込陸上渦巻ポンプ(吸込径×吐出径×揚程×吐出量×電動機) φ150mm×φ125mm×10m×4.3m ³ /分×11kW	2 台	
		操作盤 幅0.7m×長0.5m×高1.65m屋内自立型	1 面	
	電気設備 遠方監視装置	変圧器 6kV/210V×200kVA 監視端末	1 台 1 台	

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
板倉南浄水場 平成3年度竣工	ろ過機 滅菌室 塩素注入設備 遠方監視装置	板倉南浄水場廃止 4.91m ² ろ過速度247.5m/日 CB造 15.75m ² 次亜塩素素注入機 125mL/分×30W×100V 貯槽 0.5m ³ 監視端末	2 基 1 台 2 槽 1 台	令和6年度廃止 除鉄・除マンガン

【明和】

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
明和上江黒浄水場		平成28年度廃止		
明和大輪浄水場		令和2年度廃止		
明和南大島浄水場 平成8年度竣工	塩素反応池 急速ろ過池 塩素注入設備	明和南大島浄水場配水場化 RC造 47.1m ³ RC造 開放型 12.25m ² 前次亜塩素素注入ポンプ 27L/h 後次亜塩素素注入ポンプ 3.6L/h 貯槽 3.5m ³ FRP+PVC製	2 池 3 池 2 台 2 台 2 槽	令和6年度配水場化

【千代田】

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
千代田第三浄水場		令和5年度廃止		
千代田第四浄水場		令和5年度配水場化		
千代田第五浄水場 平成12年度竣工	着水井 塩素反応池 急速ろ過池 塩素注入設備 電気計装設備	RC造 RC造 47m ³ RC造 12.96m ² 次亜塩素素注入ポンプ	1 井 1 池 3 池 3 台 一式	

【大泉】

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
大泉第一浄水場		令和5年度配水場化		
大泉第二浄水場		令和2年度配水場化		

【邑楽】

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
邑楽中野浄水場		令和4年度配水場化		
邑楽第三浄水場		令和5年度配水場化		

【みどり浄水場】

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
みどり浄水場 平成2年度竣工	沈砂池兼 原水調整池 活性炭接触池 混和池	RC造 幅10.75m×長61.6m ×有効深7.9m(一部6m) 原水揚水ポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ250mm×10m×7.73m ³ /分×22kW RC造 幅13.5m×長40m×有効深1.8m 水路幅1m 10列 RC造 幅4m×長6.4m×深4.5m 機械攪拌(5.5kW×1台)	2 池 4 台 2 池 1 池	有効容量 4,238m ³ (4,238m ³ ×2池) 有効容量 972m ³ (972m ³ ×2池) 容量 115.2m ³

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
みどり浄水場 平成2年度竣工	フロック形成池	上下ろ流式 RC造 幅9m×長16.6m×有効深3.2m 越流板 634枚/池	4 池	有効容量 478.1m ³
	薬品沈でん池	RC造 幅9m×長26m×有効深4m 汚泥掻寄機(中央駆動式懸垂型)	4 池 8 台	有効容量 936m ³
	急速ろ過池	RC造 重力式急速ろ過池(サイフォン方式) 幅5.3m×長8.8m(46.64m ²)	8 池	ろ過面積 605.16m ² ろ過速度120m/日
	浄水池兼 調整池	RC造 幅35.6m×長47.6m ×有効深4.5m	2 池	有効容量 7,418m ³ (7,418m ³ ×2池)
	塩素注入設備	次亜塩素酸ナトリウム 受入濃度12% 貯槽 8m ³ /槽(PE製) 前・中・後塩素注入ポンプ (電磁ポンプ2台搭載) 前々塩素注入機(電磁ポンプ2台搭載) 圧力水ポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ65mm×43m×0.4m ³ /分×5.5kW	2 槽 各2台 1 台 2 台	
	凝集剤 注入設備	PAC(ポリ塩化アルミニウム) PAC注入機(電磁ポンプ2台搭載) 貯槽 15m ³ /槽(PE製) 移送ポンプ(吸込径×吐出径×揚程×吐出量×電動機) φ50mm×φ40mm×10m×100L/分×0.75kW	3 台 2 槽 1 台	
	アルカリ剤 注入設備	水酸化ナトリウム(苛性ソーダ) 受入濃度48% 希釈濃度25% 貯槽 15m ³ /槽(SUS製) 前アルカリ注入ポンプ 後アルカリ注入ポンプ	2 槽 3 台 2 台	
	活性炭 注入設備	粉末活性炭定量フィーダ サイロ 18m ³ /槽	2 台 2 槽	
	汚泥処理設備	排水池・排泥池 幅6.5m×長10.0m×高9.9m(有効深4.1m) 排水返送ポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ150mm×17m×2.17m ³ /分×11kW 排泥移送ポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ100mm×16m×1.0m ³ /分×7.5kW 濃縮槽 径13m×有効深3.5m 汚泥掻寄機(中央駆動式懸垂型) 汚泥供給ポンプ(吸込径×吐出径×揚程×吐出量×電動機) φ80mm×φ50mm×30m×0.1m ³ /分×11kW	各2池 2 台 2 台 2 池 2 台 2 台	排水池・排泥池 各有効容量 260・266m ³
	脱水機棟	RC造 2階建 540m ²		
	汚泥処理設備	脱水機 無薬注長時間型加圧脱水機 ろ過面積 210m ² 汚泥注入装置 汚泥圧入タンク 6m ³ 空気タンク 1m ³ 空気圧縮機 5.5kW ケーキ搬出装置 ケーキホッパー 有効容量 11m ³ トラフ型ベルトコンベア 2.2kW	2 基 2 槽 1 槽 2 台 2 台 2 台 2 台	有効容量464m ³

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
みどり浄水場 平成2年度竣工	水質計器	残留塩素計・pH計ほか	一式	
	電気設備	変圧器 6.6kV/420V×500kVA	1 台	
		変圧器 6.6kV/210-105V×150kVA	1 台	
	計装設備	流量計・水位計ほか	一式	
	監視制御設備	監視制御端末(VS6000)	2 台	
	遠隔装置 管理棟	テレコンテレメータ RC(一部鉄骨)造 2階建 1,115㎡	一式	

【東部浄水場】

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
東部浄水場 平成9年度竣工	原水調整池	RC造 幅27m×長50.4m×深9.2m 容量 上池 1,290m ³ ×2池=2,580m ³ 下池 7,070m ³ ×2池=14,140m ³	2 池	
	薬品沈殿池	全体 RC造 幅30.4m×長56.0m×深6.9m		
	混和池	幅4m×長4m×深4.6m フラッシュミキサ 減速機5.5kw 直径1.2m	1 池 1 台	
	フロック形成池	幅14.2m×長9.6m×深4.5m	2 池	
	横流式沈澱池	幅14.2m×長14.2m×深6.2m	2 池	
	傾斜板沈澱池	幅14.2m×長14.2m+2.5m×深6.2m 傾斜板沈降装置 水平流式 t=1.8mm 2池分 傾斜板沈降装置 水平流式 t=1.0mm 2池分 傾斜板洗浄装置 0.5kg/cm ² ×1.5m ³ /分×3.7kW 汚泥掻寄機 速度0.6m/分 直径14m	2 池 1,310枚 24,840枚 2 台 4 台	
	集水渠	幅14.2m×長3m×深5m	2 池	
	流出渠	幅14.2m×長1.5m×深5m	2 池	
	急速ろ過池	全体 RC造 幅31.7m×長41.7m 有効ろ過面積46.08m ² ×8池 電動ゲート・弁・真空ポンプ・電磁弁盤ほか	8 池 一式	
	マイクロストレーナー棟	鉄骨造地上・地下各1階 延床面積109.95m ²	1 棟	
	マイクロストレーナー	回転ディスク6枚 ろ過面積27m ² フィルタ開口30μm フィルタ枚数240枚 駆動装置・洗浄ポンプほか	一式 一式	
	浄水池	RC造 幅20.25m×長75m×深7.4m 有効容量6,700m ³ ×2池=13,400m ³ RC造 幅25.1m×長62m×深7.4m 有効容量6,600m ³ ×1池=6,600m ³	2 池 1 池	No.1-1・No.1-2 No.2
	凝集剤 注入設備	PAC貯槽 径3.6m×高3.95m 容量35m ³ PAC移送ポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ20mm×33m×50L/分×1.22kW ヘットタンク 径800mm×高1.35m 容量0.5m ³ PAC注入機 流量調整弁(アングル弁)	2 槽 2 台 2 槽 3 台	
	アルカリ剤 注入設備	苛性ソーダ貯槽 径2.8m×高3.74m 容量20m ³ 苛性ソーダ移送ポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ20mm×33m×50L/分×1.22kW ヘットタンク 径800mm×高1.35m 容量0.5m ³ 苛性ソーダ注入機 流量調整弁(アングル弁)	2 槽 2 台 2 槽 3 台	

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
東部浄水場 平成9年度竣工	塩素注入設備	貯槽 径3.6m×高3.45m 容量30m ³	2 槽	
		次亜塩素移送ポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)		
		φ20mm×33m×50L/分×1.2kW	2 台	
		前次亜塩素小出槽		
		径800mm×高1.35m 容量0.25m ³	2 槽	
		前々・前次亜塩素注入機 流量調整弁(アソケル弁)	4 台	
		電磁流量検出器・変換器・電磁弁ほか	一式	
		中・後次亜塩素小出槽		
		径800mm×高1.35m 容量0.25m ³	2 槽	
		中次亜塩素注入機(AVエア-シリンダ-式自動弁)	3 台	
		後次亜塩素注入機(AVエア-シリンダ-式自動弁)	3 台	
		電磁流量検出器・変換器・電磁弁ほか	一式	
	活性炭注入設備棟	鉄骨ALC造(地上4階建 367.28m ²)	1 棟	
	活性炭注入設備	貯槽 径3.1m×高5m 有効容量31m ³	2 槽	
		振動排出機 出力1.5kW 設定加振力 560kgf	2 台	
		集塵機・定量供給機・ロータリーバルブほか	一式	
		増圧ラインポンプ φ40mm×22.6m×250L/分×1.5kW	1 台	
	水質計器 電気設備	活性炭溶解槽 径1.1m×高1.003m(容量0.5m ³)	2 槽	
		残留塩素計・pH計・濁度計ほか	一式	
		変圧器 6.6kV/420V×300kVA	1 台	
		変圧器 6.6kV/210V×150kVA	1 台	
	計装設備	変圧器 6.6kV/210-105V×100kVA	1 台	
		流量計・水位計ほか	一式	
	監視制御設備	監視制御装置	一式	

4) 送水施設

【太田】

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
太田渡良瀬浄水場	ポンプ設備	送水ポンプ(吸込口径×吐出口径×揚程×吐出量×電動機)		
		φ300mm×φ200mm×80m×13.19m ³ /分×280kW	4 台	金山系送水ポンプ
		φ300mm×φ150mm×88m×6.96m ³ /分×185kW	3 台	強戸系送水ポンプ
	ポンプ棟	水封式真空ポンプ φ40mm×200mmHg×1.75m ³ /分×3.7kW RC造平屋建 483m ²	2 台	
太田利根浄水場	ポンプ設備	送水ポンプ(吸込口径×吐出口径×揚程×吐出量×電動機)		
	ポンプ室	φ300mm×φ200mm×50m×10.9m ³ /分×132kW RC造平屋建 地下1階 674.8m ²	4 台	
太田金山 山頂ポンプ場 (渡良瀬浄水場系)	ポンプ設備	送水ポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)		
		φ40mm×180m×0.20m ³ /分×15kW	2 台	
	受水槽	RC造(地下式) 幅5m×長5m×深3m 75m ³	1 槽	廃止
太田西長岡ポンプ場 (みどり浄水場系)	ポンプ室	RC造平屋建 31.55m ²		
	計装設備	令和3年度送水ポンプ設備廃止 流量計(北長岡地区配水流量)	1 台	渡良瀬浄水場系停止 藪塚低区から配水

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
太田牛沢送水場 平成18年度竣工 (東部浄水場系)	流入水貯槽 ポンプ設備	PC造 $\phi 14.5\text{m} \times \text{有効水深} 8\text{m}$ $1,300\text{m}^3$ 送水ポンプ 吸込口径 $\times$ 吐出口径 $\times$ 揚程 $\times$ 吐出量 $\times$ 電動機 $\phi 125\text{mm} \times \phi 100\text{mm} \times 50\text{m} \times 1.8\text{m}^3/\text{分} \times 30\text{kW}$	1 池	太田西部配水場へ送水 送水監視用
	水質計器 電気設備 計装設備 ポンプ棟 流入設備	残留塩素計(ポーラログラフ方式) 変圧器 $6.6\text{kV}/420\text{V} \times 150\text{kVA}$ 流量計・水位計ほか RC造平屋建 266.2m^2 流量調整弁制御盤・計装盤・残留塩素計盤 $\text{幅} 2.24\text{m} \times \text{長} 0.94\text{m} \times \text{高} 2.05\text{m}$ 水道水用水質自動測定装置(5項目)	2 台 1 台 1 台 一式 一式	

【館林】

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
館林第二浄水場 送水ポンプ	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径 $\times$ 揚程 $\times$ 吐出量 $\times$ 電動機) $\phi 150\text{mm} \times 88\text{m} \times 2.5\text{m}^3/\text{分} \times 55\text{kW}$	2 台	館林第三配水場へ送水
	ポンプ室	RC造		

【みどり】

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
みどり 高区 第1送水ポンプ	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径 $\times$ 揚程 $\times$ 吐出量 $\times$ 電動機) $\phi 125\text{mm} \times 45\text{m} \times 1.65\text{m}^3/\text{分} \times 22\text{kW}$	2 台	
	ポンプ室	CB造 19.6m^2		
みどり 高区 第2送水ポンプ	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径 $\times$ 揚程 $\times$ 吐出量 $\times$ 電動機) $\phi 80\text{mm} \times 68\text{m} \times 1.03\text{m}^3/\text{分} \times 22\text{kW}$	2 台	
	ポンプ室	CB造 13.33m^2		
みどり 神梅ポンプ室	ポンプ井	RC造 4.6m^3	2 台	
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径 $\times$ 揚程 $\times$ 吐出量 $\times$ 電動機) $\phi 32\text{mm} \times 50\text{m} \times 100\text{L}/\text{分} \times 3.7\text{kW}$		
みどり 塩沢ポンプ室	ポンプ井	RC造 1.6m^3	2 台	
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径 $\times$ 揚程 $\times$ 吐出量 $\times$ 電動機) $\phi 32\text{mm} \times 76.5\text{m} \times 125\text{L}/\text{分} \times 3.7\text{kW}$		
みどり 小平ポンプ室	ポンプ井	RC造 1.0m^3	2 台	
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径 $\times$ 揚程 $\times$ 吐出量 $\times$ 電動機) $\phi 32\text{mm} \times 76.5\text{m} \times 125\text{L}/\text{分} \times 3.7\text{kW}$		
みどり 長尾根ポンプ室	ポンプ井	RC造 3.9m^3	2 台	
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径 $\times$ 揚程 $\times$ 吐出量 $\times$ 電動機) $\phi 50\text{mm} \times 65\text{m} \times 0.104\text{m}^3/\text{分} \times 7.5\text{kW}$		
	ポンプ室	CB造 5.28m^3		

【板倉】

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
板倉岩田浄水場	管理棟 倉庫 電気室 浄水池 揚水ポンプ室	CB造平屋建 66.7㎡ CB造平屋建 19.8㎡ 鉄骨造平屋建 35.7㎡ 幅7.4m×長2.8m×深1.1m=22.8㎡ CB造平屋建 幅4m×長2.1m=8.4㎡	1 池	ポンプ室含む

【みどり浄水場】

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
みどり浄水場	ポンプ設備 送水ポンプ室 ・ 予備電源室	送水ポンプ（吸込口径×吐出口径×揚程×吐出量×電動機） φ 200mm×φ 150mm×41m×13.19㎡/分×45kW RC造 地下1階・地上2階建 430㎡	3 台	桐原送水用

【東部浄水場】

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
東部浄水場	送水ポンプ棟 ポンプ設備 電気設備 送水監視設備	RC造 地上1階・地下1.5階 1,034㎡ 送水ポンプ（口径×揚程×吐出量×電動機） φ 200mm×52m×7.1㎡/分×90kW φ 300mm×52m×14.2㎡/分×170kW 高置水槽揚水ポンプ φ 100mm×33m×1.5㎡/分×18.5kW 変圧器 6.6kV/420V×750kVA 遠方監視制御盤	1 棟 3 台 2 台 3 台 2 台 一式	 小ポンプ 大ポンプ 管理棟内

5) 配水施設

【太田】

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
太田西長岡配水池		令和3年度廃止		
太田金山山頂配水池 (渡良瀬浄水場系)	配水池 計装設備	RC造 4m×4m×深3m 48㎡ 水位計	1 池 1 台	
太田金山配水池 (渡良瀬浄水場系)	配水池 計装設備 電気棟	PC造 径25m×有効水深10.2m 5,000㎡ RC造 幅40m×長26m×深3.7m 7,696㎡ PC造 径25m×有効水深10.2m 5,000㎡ 流量計・水位計ほか RC造	1 池 2 池 1 池 一式	No.1 No.2 No.3
太田強戸配水池 (渡良瀬浄水場及び みどり浄水場系)	配水池 ポンプ設備 計装設備 管理室	PC造 内径26.8m×有効水深9m 5,000㎡ 立軸ラインポンプ（藪塚地区からの受水増圧用） 口径×揚程×吐出量×電動機 φ 200mm×16m×8.32㎡/分×37kW 水位計・流量計 RC造平屋建 87.75㎡	1 池 2 台 一式	
太田西部配水場 (利根浄水場及び 東部浄水場系)	配水塔 計装設備	下部RC造 上部PC造 高50.75m 内径20m×水深6.6m 2,000㎡ 水位計・流量計ほか	1 池 一式	

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
太田藪塚 高区配水場 昭和49年度竣工 (みどり浄水場系)	配水池 計装設備 水質計器 流入設備	RC造 幅69.2m×長24.8m×深5m 1,540m ³ 流量計・水位計・残留塩素計ほか 残留塩素計(無試薬方式) 流量計・水位計・色・濁度計・残留塩素計 (無試薬・水質一体計測)	1 池 一式 1 台 一式 1 台	配水監視用 みどり浄水場から流入
太田藪塚 低区配水池 (みどり浄水場系)	配水池 水質計器 計装設備	PC造 内径27m×有効水深8.8m 5,000m ³ 残留塩素計(無試薬方式) 水位計・流量計ほか	1 池 1 台 一式	配水監視用
太田新田配水場 (みどり浄水場系) 平成元年度竣工	配水池 ポンプ設備 塩素注入設備 水質計器 電気設備 計装設備 管理棟 流入設備	PC造 上部径10m・下部径40m 高38.35m 上部容量775m ³ 下部容量7,750m ³ 揚水ポンプ (吸込口径×吐出口径×揚程×吐出量×電動機) φ300mm×φ200mm×38m×8.45m ³ /分×75kW 次亜塩素酸ナトリウム 濃度5% 貯槽 1m ³ 小出槽 0.2m ³ 注入ポンプ 0.64~63.4mL/分×25W 残留塩素計(無試薬方式) 変圧器 6.6kV/420V×500kVA 流量計・水位計ほか RC造平屋建 315m ² 流量計・水位計・色・濁度計・残留塩素計 (無試薬・水質一体計測)	1 池 2 台 1 槽 1 槽 2 台 1 台 1 台 一式 一式 1 台	配水監視用 みどり浄水場から流入
太田尾島分水場 (利根浄水場系)	電動弁 減圧弁 計装設備 機械室	φ400mm φ400mm 電磁流量計 φ250mm RC造平屋建 17.49m ²	1 台 1 台 1 台	令和6年度廃止

【館林】

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
館林第二浄水場	配水池(北) 配水池(中) 配水池(南) 配水塔 配水ポンプ井 配水ポンプ 配水ポンプ室 水質計器 計装設備	RC造 2,000m ³ 幅20m×長28m×深3.7m RC造 2,000m ³ 幅20m×長28m×深3.7m RC造 2,000m ³ 幅20m×長28m×深3.7m PC造 7,200m ³ 径20m×高23m RC造 2井 190m ³ 幅4.5m×長5.7m×深3.7m 横軸両吸込渦巻型(吸込径×吐出径×揚程×吐出量×電動機) φ200mm×φ100mm×50m×4.8m ³ /分×75kW パレル式水中渦巻型(口径×揚程×吐出量×電動機) φ300mm×40m×8.34m ³ /分×90kW RC造半地下式 109.7m ² 残留塩素計(無試薬) 配水塔水位計 配水ポンプ井水位計	1 池 1 池 1 池 1 池 2 井 5 台 4 台 2 台 1 台 1 台	 配水池系 配水塔系 配水塔系・配水池系

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
館林第三配水場 (第二浄水場及び 東部浄水場系)	複合配水池	PC造 径37.5m×深8m 7,900m ³ PC造 径24.0m×深5.8m 2,600m ³	1 池 1 池	低区 高区
	配水ポンプ室	RC造 幅11.5m×長9.5m=103.5m ²		
	配水ポンプ	水中渦巻型(口径×揚程×吐出量×電動機) φ300mm×50m×8.02m ³ /分×110kW	2 台	
	塩素注入設備	次亜塩素素注入装置(0.4kW)	2 台	
		貯槽 2m ³	1 槽	
	電気設備	変圧器 6.6kV/420V×500kVA	1 台	
	管理棟	RC造平屋建 345.66m ²		
	流入設備	流量調整弁制御盤・計装盤・残留塩素計盤 幅2.24m×長0.94m×高2.1m 水道水用水質自動測定装置(5項目)	一式	東部浄水場から流入

【みどり】

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
みどり高区 第1配水池	配水池	RC造 200m ³ ×2池=400m ³	2 池	
	計装設備	水位計	2 台	
みどり高区 第2配水池	配水池	RC造 160m ³ ×2池=320m ³	2 池	
	計装設備	水位計	2 台	
みどり 神梅配水池	配水池	RC造 45m ³ ×2池=90m ³	2 池	
	計装設備	水位計	2 台	
		流量計	1 台	
	水質計器	残留塩素計	1 台	
みどり 塩沢配水池	配水池	RC造 27.5m ³ ×2池=55m ³	2 池	
	計装設備	水位計	2 台	
		流量計	1 台	
	水質計器	残留塩素計	1 台	
みどり 浅原配水池	配水池	RC造 122.5m ³ ×2池=245m ³	2 池	
	計装設備	水位計	2 台	
		流量計	1 台	
	水質計器	残留塩素計	1 台	
みどり 小平配水池	配水池	RC造 22.5m ³ ×2池=45m ³	2 池	
	計装設備	水位計	2 台	
		流量計	1 台	
	水質計器	残留塩素計	1 台	
みどり 長尾根配水池	配水池	RC造 40m ³ ×2池=80m ³	2 池	
	計装設備	水位計	2 台	
		流量計	1 台	
みどり 桐原配水場 (塩原浄水場及び みどり浄水場系)	配水池	RC造 1,500m ³ ×2池=3,000m ³	2 池	
	計装設備	水位計	2 台	
		流量計	4 台	
	水質計器	残留塩素計	1 台	
	流入池	RC造 863m ³ 幅7.25m×長17m×有効水深8m	1 池	みどり浄水場から流入
	流入設備	流量計・水位計・色・濁度計・残留塩素計 (無試薬・水質一体計測型)	一式 1 台	

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
みどり 瀬戸ヶ原配水池	配水池	RC造 30m ³ ×1池 RC造 80m ³ ×1池 計110m ³	2 池	
	計装設備	水位計 流量計	1 台 1 台	
みどり 琴平山配水池		令和5年度廃止		
みどり 鹿田山配水場	配水池	第1:RC造 1,115m ³ ×2池=2,230m ³ 第2:RC造 815m ³	2 池 1 池	
	計装設備	水位計 流量計	3 台 2 台	
	水質計器	残留塩素計	1 台	
みどり 塩原配水場	配水池	第1:RC造 3,000m ³ ×2池=6,000m ³ 第2:RC造 3,000m ³	2 池 1 池	
	計装設備	水位計 流量計	4 台 1 台	
	水質計器	濁度計 高感度濁度計	1 台 1 台	

【板倉】

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
板倉北配水場 (館林第二浄水場系) 令和3年度竣工	配水池	ステンレス鋼板造(2槽式) 幅18m×長5m×高6.5m 有効容量500m ³	1 池	
	緊急遮断弁	φ150mm電動バタフライ弁	1 台	
	配水ポンプ	渦巻ポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ80mm×32.5m×0.6m ³ /分×7.5kW	3 台	
	塩素注入設備	ポンプ室 40.25m ² バルブレス式液中ピストンポンプ 1.2~5.8mL/分×1Mpa×25W×100V タンク容量50L	2 台 2 槽	
	水質計器	減菌室 8.75m ² 残留塩素計(無試薬)	2 台	流入水・配水
	計装設備	流量計・水位計・圧力計	一式	
	管理棟	RC造平屋建 112m ²		電気室・ポンプ室・減菌室・発電機室
板倉西配水場 (岩田浄水場及び 東部浄水場系)	配水池	RC造 有効容量2,000m ³ 幅21.1m×長(3.4m×7列)×深4.45m	1 池	
	配水ポンプ井	RC造 有効容量75m ³ 幅6.7m×長2.8m×深6.2m	1 井	
	配水ポンプ	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ150mm×52m×2.8m ³ /分×37kW	4 台	
	塩素注入設備	次亜塩素素注入機 0.24~48mL/分×25W 注入機一体型タンク100L	2 台 2 槽	
	電気設備	減菌室 RC造 15.6m ² 変圧器 6.6kV/210V×300kVA	1 台	
	遠方監視装置	監視端末	1 台	
	流入設備	流量調整弁制御盤・計装盤・残留塩素計盤 幅2.24m×長0.94m×高2.1m 水道水用水質自動測定装置(5項目)	一式	東部浄水場から流入

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
板倉東浄水場	配水池	PC造 有効容量1,400m ³ 径19m×深5m	1 池	
	配水ポンプ	渦巻ポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ125mm×30m×2.1m ³ /分×18.5kW	3 台	
	計装設備	流量計・圧力計・残塩計・水位計	一式	
	ポンプ室	RC造平屋建 50m ²		
板倉南浄水場	配水池	RC造 有効容量650m ³ 幅8.3m×長(3.3m×3列)×高4.5m	2 池	令和6年度廃止
	配水ポンプ	渦巻ポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ150mm×52m×2.8m ³ /分×37kW	2 台	
	ポンプ室	RC造 32.04m ²		

【明和】

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
明和南大島配水場 (東部浄水場系) 平成8年度竣工	配水池	RC造 1,500m ³	1 池	令和6年度配水場化
	配水塔	RC造 2,000m ³	1 池	
	配水ポンプ	地上式タービンポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ125mm×40m×1.87m ³ /分×26kW	5 台	
	電気設備	変圧器 6.6kV/210V×300kVA	1 台	
	流入設備	流量調整弁制御盤・計装盤・残留塩素計盤 幅2.24m×長0.94m×高2.1m	一式	
		水道水用水質自動測定装置(5項目)		

【千代田】

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
千代田第一配水場		令和5年度廃止		
千代田第四配水場 (東部浄水場系) 平成2年度竣工	配水池	PC造 3,000m ³	1 池	令和5年度配水場化
	配水ポンプ	渦巻ポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ125mm×36m×3.15m ³ /分×30kW	3 台	
	水質計器	残留塩素計(配水)	1 台	
		高感度濁度計(配水)	1 台	
	電気設備	変圧器 6.6kV/210V×150kVA	1 台	
	流入設備	流量調整弁制御盤 幅1.64m×長0.94m×高2.1m	一式	
千代田第五浄水場	配水池	PC造 3,000m ³	1 池	非常用・東部浄水場
	配水ポンプ	渦巻ポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ125mm×40m×1.83m ³ /分×26kW	3 台	
	水質計器	残留塩素計(ろ過水・配水)	2 台	
		残留塩素計(受水)	1 台	
		高感度濁度計	1 台	

【大泉】

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
大泉第一配水場 (太田市配水及び 東部浄水場系) 昭和59年度竣工	配水池	RC造 6,000m ³ φ32m×H7.5m	1 池	令和5年度配水場化
	配水ポンプ	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ250mm×45m×6.35m ³ /分×75kW	2 台	
		φ250mm×35m×6.0m ³ /分×55kW	1 台	

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数量	備 考
大泉第一配水場 (太田市配水及び 東部浄水場系) 昭和59年度竣工	高架水槽	RC造 1,000m ³ φ17m×H4.6m		令和5年度配水場化 サンプリングポンプ兼用 太田系2台・東部系2台 太田市 非常用・東部浄水場 太田市
	塩素注入設備	次亜塩素注入ポンプ 貯槽 0.5m ³	2 台 2 槽	
	薬注用圧力水	自吸式渦流ポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ25mm×6m×21.9L/分×0.2kW	4 台	
	水質計器	残留塩素計(受水)	1 台	
		残留塩素計(受水)	1 台	
		残留塩素計(配水)	1 台	
		濁度計(受水)	1 台	
	濁度計(配水)	1 台		
管理棟	RC造 833.68m ²			
大泉第二配水場 (東部浄水場系)	配水池	RC造 幅32m×長20m×深3.2m×2池 4,000m ³ RC造 幅14m×長65m×深3.2m×2池 5,700m ³	2 池 2 池	令和2年度配水場化 東部浄水場から流入
	配水ポンプ	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ200mm×45m×4.6m ³ /分×55kW φ80mm×45m×1.2m ³ /分×15kW	3 台 2 台	
	ポンプ井 ポンプ室	RC造 幅8m×長8.2m×深3.2m×2池 420m ³ RC造 幅10m×長17.5m=175m ²	2 池	
		塩素注入設備	次亜塩素注入ポンプ(0.2m ³ タンク一体型) 吐出量×電動機×電圧 0.315~63.3mL/分×25W×100V	
	水質計器	残塩計(配水)	1 台	
		濁度計(配水)	1 台	
	電気設備	変圧器 6.6kV/420-242V×400kVA	2 台	
	流入設備	流量調整弁制御盤・計装盤・残留塩素計盤 幅2.24m×長0.94m×高2.05m 水道水用水質自動測定装置(5項目)	一式	
	管理棟	RC造 28m×18m=504m ²		

【 邑 楽 】

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
邑楽中野配水場 (太田渡良瀬浄水場 及び東部浄水場系)	配水池	RC造 同心円2槽式2,616m ³ 外槽 径32m×深4.5m 内槽 径10.5m×深4.5m		令和4年度配水場化 太田市 非常用・東部浄水場 太田市
	揚水ポンプ	揚水ポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ150mm×45m×2.3m ³ /分×30kW	4 台	
	高架水槽	PC造 722m ³ 水槽部 上径15m×下径13m×高5.3m 支柱部 RC造 径9m		
	塩素注入設備	バルブプレス式液中ピストンポンプ 貯槽 0.2m ³	2 台 1 槽	
	薬注棟	RC造 幅21.5m×長7m=150.5m ²		
	水質計器	残留塩素計(受水)	1 台	
		残留塩素計(受水)	1 台	
		残留塩素計(配水)	1 台	
		濁度計(受水)	1 台	
		濁度計(配水)	1 台	
		pH計(配水)	1 台	

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
予備品	水中 モータポンプ	口径×揚程×吐出量×電動機 φ 200mm×26m×4.2m ³ /分×30kW(400V)	1 台	太田利根浄水場保管
		φ 250mm×32m×5.17m ³ /分×45kW(200V)	1 台	

【館林】

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
電源	発電機	6,600V×1,250kVA ガスタービン 1,118kW (使用燃料 灯油・地下タンク容量 6,000L 小出槽容量 950L)	1 台	館林第二浄水場
		420V×625kVA ガスタービン588kW (使用燃料 灯油・小出槽容量 950L)	1 台	館林第三配水場

【みどり】

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
電源	発電機	200V×200kVA ガスタービン 180kW (使用燃料 灯油・小出槽容量 950L)	1 台	みどり塩原浄水場
		420V×500kVA ガスタービン 500kW (使用燃料 灯油・小出槽容量 1,950L)	1 台	みどり第2水源

【板倉】

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
電源	発電機	210V×100kVA ディーゼル 69kW (使用燃料 軽油・小出槽容量 390L)	1 台	板倉北配水場
		210V×150kVA ディーゼル 120kW (使用燃料 軽油・小出槽容量 490L)	1 台	板倉東浄水場
		200V×275kVA ディーゼル 220kW (使用燃料 軽油・小出槽容量 490L)	1 台	板倉西配水場
		200V×115kVA ディーゼル 92kW (使用燃料 軽油・小出槽容量 200L)	1 台	板倉南浄水場 令和6年度廃止

【明和】

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
電源	発電機	200V×170kVA ディーゼル (使用燃料 軽油・小出槽容量296L)	1 台	明和南大島配水場

【千代田】

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
電源	発電機	210V×150kVA ディーゼル 154kW (使用燃料 軽油・小出槽容量 490L)	1 台	千代田第四配水場
		200V×200kVA ディーゼル (使用燃料 軽油・小出槽容量 950L)	1 台	千代田第五浄水場

【大泉】

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
電源	発電機	400V×500kVA ディーゼル 400kW (使用燃料 軽油・小出槽容量 950L)	1 台	大泉第一配水場

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
電源	発電機	400V×500kVA ガスタービン 400kW (使用燃料 軽油・地下タンク容量 2,000L 小出槽容量 950L)	1 台	大泉第二配水場

【邑楽】

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
電源	発電機	400V×300kVA ディーゼル 240kW (使用燃料 軽油・小出槽容量 150L)	1 台	邑楽中野配水場
		420V×350kVA ディーゼル 338kW (使用燃料 軽油・小出槽容量 990L)	1 台	邑楽第三配水場

【みどり浄水場】

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
電源	発電機	6,600V×1000kVA ガスタービン883kW (使用燃料 灯油・屋外タンク容量 6,000L 小出槽容量 950L)	1 台	

【東部浄水場】

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
電源	発電機	6,600V×1,500kVA ガスタービン 1,800PS (使用燃料 灯油・地下タンク容量 18,000L 小出槽容量 950L)	1 台	

7) 発電設備

常用発電設備(太陽光発電設備)

【太田】

発電所名	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		
毛里田 太陽光発電所	発電機	敷地面積2,071㎡ 年間発電電力量 155MWh 屋外ソーラーパネル444枚 パワコン容量25kw 4台 受変電設備容量100kVA 電圧6,600V 発電出力 100kw	
新田 太陽光発電所	発電機	敷地面積1,915㎡ 年間発電電力量 183MWh 屋外ソーラーパネル524枚 パワコン容量27.5kw 5台 受変電設備容量160kVA 電圧6,600V 発電出力 137.5kw	

【みどり】

発電所名	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		
みどり支所 太陽光発電所	発電機	パネル面積156㎡(屋根設置) 年間発電電力量 13.3MWh 屋外ソーラーパネル 96枚 パワコン容量 5.5kw 4台 5.0kw 1台 受変電設備なし 電圧200V 発電出力 27.0kw	

常用発電設備(小水力発電)

【みどり浄水場】

発電所名	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力	
新田水道発電所	発電機	設置場所: 太田新田配水場内(みどり浄水場受水点) 三相誘導発電機 最大出力 60kW 年間発電電力量 419MWh
	水車	リンクレスフランシス水車 最大使用水量 0.153m ³ /s 有効落差 54.971m
	発電機室	地下RC造 69.92m ² 1階鉄骨造 31.26m ²

(2) 導・送・配水管延長（口径別）

（単位：m）

口 径(mm)	導水管	送水管	配水管	合計
1,100	441.9	4,014.3	—	4,456.2
1,000	951.0	49.5	1,193.0	2,193.5
900	531.3	—	—	531.3
800	8,872.3	5,046.8	2,667.7	16,586.8
700	5,826.1	15,619.9	1,708.4	23,154.4
600	1,926.7	13,754.9	14,352.3	30,033.9
500	9,522.0	7,189.8	17,044.2	33,756.0
450	927.0	9,697.7	19,665.8	30,290.5
400	1,434.5	31,261.9	20,165.4	52,861.8
350	11,820.7	3,437.8	19,962.4	35,220.9
300	4,126.1	15,524.0	67,207.5	86,857.6
250	10,245.2	9,701.2	53,881.3	73,827.7
200	7,329.7	2,604.3	188,154.2	198,088.2
150	1,004.6	2,111.3	520,051.1	523,167.0
125	—	304.4	6,265.9	6,570.3
100	479.7	41.6	1,154,399.7	1,154,921.0
75	2.7	1,184.6	482,047.9	483,235.2
50以下	—	982.2	697,703.8	698,686.0
合計	65,441.5	122,526.2	3,266,470.6	3,454,438.3

（令和7年3月31日現在）

【前年度対比による管路増減】

令和6年度	65,441.5	122,526.2	3,266,470.6	3,454,438.3
令和5年度	64,280.8	122,369.5	3,259,197.0	3,445,847.3
増減	1,160.7	156.7	7,273.6	8,591.0

(3) 取水量・配水量

1) 取水量の推移

年度	企業団合計 (m³)		総取水量 (m³)		総受水量 (m³)	
	水量	日平均	水量	日平均	水量	日平均
6	63,207,652	173,172	63,189,296	173,121	18,356	50
比	97.5	97.8	97.5	97.8	89.4	89.3

補足：表中の「比」は前年比率(%)をいう

令和2年度から、受水は桐生市からの水量のみ。

年度	太田合計 (m³)		取 水 量 (m³)			
	水量	日平均	太田渡良瀬浄水場		太田利根浄水場	
6	23,290,226	63,809	15,234,763	41,739	8,055,463	22,070
比	105.8	106.1	101.2	101.5	115.8	116.1

年度	館林合計 (m³)		取 水 量 (m³)	
	水量	日平均	館林第二浄水場	
6	6,958,350	19,064	6,958,350	19,064
比	101.6	101.8	101.6	101.8

年度	みどり合計 (m³)		取 水 量 (m³)		受 水 量 (m³)	
	水量	日平均	みどり塩原浄水場		桐生市	
6	5,349,707	14,657	5,331,351	14,606	18,356	50
比	99.0	99.2	99.0	99.3	89.4	89.3

年度	板倉合計 (m³)		取 水 量 (m³)					
	水量	日平均	板倉東浄水場		板倉南浄水場		板倉岩田浄水場	
6	1,366,492	3,744	511,923	1,403	359,962	986	494,607	1,355
比	93.7	94.0	93.9	94.2	93.3	93.5	93.9	94.2

令和7年2月、板倉南浄水場廃止。
板倉南浄水場は令和7年2月まで取水。
その後、廃止。

年度	明和合計 (m³)		取 水 量 (m³)	
	水量	日平均	明和南大島浄水場	
6	82,301	225	82,301	225
比	21.8	21.9	21.8	21.9

明和南大島浄水場は、令和6年6月まで取水。
その後、配水場化。

年度	千代田合計 (m³)		取 水 量 (m³)					
	水量	日平均	千代田第三浄水場		千代田第四浄水場		千代田第五浄水場	
6	802,451	2,198	0	0	0	0	802,451	2,198
比	79.6	79.8	0.0	0.0	0.0	0.0	103.6	103.9

令和5年6月、千代田第三浄水場廃止。
千代田第四浄水場は、令和5年6月まで取水。
その後、配水場化。

年度	大泉合計 (m³)		取 水 量 (m³)	
	水量	日平均	大泉第一浄水場	
6	0	0	0	0
比	0.0	0.0	0.0	0.0

大泉第一浄水場は、令和6年2月まで取水。
その後、配水場化。

年度	邑楽合計 (m³)		取 水 量 (m³)	
	水量	日平均	邑楽第三浄水場	
6	0	0	0	0
比	0.0	0.0	0.0	0.0

邑楽第三浄水場は、令和5年11月まで取水。
その後、配水場化。

年度	取 水 量 (m³)			
	みどり浄水場		東部浄水場	
6	12,108,807	33,175	13,249,318	36,300
比	102.4	102.7	102.7	103.0

2)配水量の推移

年度	企業団総配水量(㎥)			
	水量	日最大	日最小	日平均
6	60,358,306	176,625	149,562	165,365
比	98.3	99.1	98.7	98.6

補足:表中の「比」は前年比率(%)をいう

年度	太田合計(㎥)				配 水 量(㎥)											
					太田渡良瀬浄水場				太田利根浄水場				太田藪塚高区配水場			
	水量	日最大	日最小	日平均	水量	日最大	日最小	日平均	水量	日最大	日最小	日平均	水量	日最大	日最小	日平均
6	29,342,004	86,453	72,998	80,389	13,464,546	40,608	33,701	36,889	9,212,637	29,506	20,336	25,240	2,659,782	8,067	6,208	7,287
比	98.3	100.8	97.7	98.5	89.6	91.2	91.4	89.8	120.2	115.7	118.6	120.6	95.2	98.1	89.8	95.5

太田新田配水場				太田牛沢送水場			
水量	日最大	日最小	日平均	水量	日最大	日最小	日平均
3,739,230	10,890	9,180	10,244	265,809	2,898	0	728
100.3	98.6	101.8	100.5	41.5	106.0	0.0	41.6

年度	館林合計(㎥)				配 水 量(㎥)							
					館林第二浄水場				館林第三配水場			
	水量	日最大	日最小	日平均	水量	日最大	日最小	日平均	水量	日最大	日最小	日平均
6	10,194,916	31,499	24,680	27,931	6,318,545	20,826	13,565	17,311	3,876,371	11,628	8,019	10,620
比	99.7	101.5	102.6	100.0	102.1	100.4	107.9	102.4	95.9	90.8	101.4	96.2

年度	みどり合計(㎥)				配 水 量(㎥)											
					みどり塩原浄水場				みどり桐原配水場				桐生市			
	水量	日最大	日最小	日平均	水量	日最大	日最小	日平均	水量	日最大	日最小	日平均	水量	日最大	日最小	日平均
6	6,361,720	18,667	15,587	17,429	4,989,832	15,425	11,591	13,671	1,353,532	5,860	2,570	3,708	18,356	-	-	50
比	99.1	97.8	109.0	99.3	98.4	100.3	100.4	98.7	101.9	115.7	112.5	102.1	89.4	-	-	89.3

年度	板倉合計(㎥)				配 水 量(㎥)											
					板倉東浄水場				板倉南浄水場				板倉西配水場			
	水量	日最大	日最小	日平均	水量	日最大	日最小	日平均	水量	日最大	日最小	日平均	水量	日最大	日最小	日平均
6	2,482,113	7,653	5,564	6,800	446,070	1,601	1,024	1,222	347,902	1,295	0	953	1,435,084	5,042	2,777	3,932
比	94.6	92.9	98.8	94.9	93.2	91.6	91.1	93.4	93.3	113.4	0.0	93.5	96.7	99.4	102.3	97.0

年度	明和合計(㎥)				配 水 量(㎥)				配 水 量(㎥)				配 水 量(㎥)			
					明和南大島配水場				明和大輪配水区域(館林第三配水場より受水)				板倉北配水場			
	水量	日最大	日最小	日平均	水量	日最大	日最小	日平均	水量	日最大	日最小	日平均	水量	日最大	日最小	日平均
6	1,569,959	5,001	3,695	4,301	1,187,877	3,741	2,858	3,254	382,082	1,355	755	1,047	253,057	878	572	693
比	98.7	98.9	101.1	99.0	98.2	98.4	101.0	98.5	100.2	100.4	101.9	100.5	87.8	102.5	78.9	88.1

年度	千代田合計(㎥)				配 水 量(㎥)											
					千代田第三浄水場				千代田第四配水場				千代田第五浄水場			
	水量	日最大	日最小	日平均	水量	日最大	日最小	日平均	水量	日最大	日最小	日平均	水量	日最大	日最小	日平均
6	1,704,047	5,473	3,975	4,669	0	0	0	0	971,252	2,995	2,211	2,661	732,795	2,648	1,729	2,008
比	98.2	98.5	95.5	98.5	0.0	0.0	0.0	0.0	104.9	96.4	142.6	105.2	103.2	105.2	105.9	103.5

年度	大泉合計(㎥)				配 水 量(㎥)							
					大泉第一配水場				大泉第二配水場			
	水量	日最大	日最小	日平均	水量	日最大	日最小	日平均	水量	日最大	日最小	日平均
6	5,413,570	15,920	13,070	14,832	3,346,600	10,330	7,250	9,169	2,066,970	6,340	4,970	5,663
比	98.4	100.0	96.3	98.7	95.6	96.7	87.1	95.9	103.3	100.5	115.0	103.6

年度	邑楽合計(㎥)				配 水 量(㎥)							
					邑楽中野配水場				邑楽第三配水場			
	水量	日最大	日最小	日平均	水量	日最大	日最小	日平均	水量	日最大	日最小	日平均
6	3,289,977	9,880	7,947	9,014	1,241,522	7,327	3,085	3,401	2,048,455	6,328	4,862	5,612
比	95.6	96.8	95.6	95.9	105.1	197.9	106.6	105.4	90.7	92.8	89.9	90.9

3) 月別配水量・送水量

上段: 令和5年度 中段: 令和6年度 下段: 増減量

月	企 業 団 合 計 (m ³)					
	水 量	前年対比	累 計	日 最 大	日 最 小	日 平 均
4月	4,998,249	-	4,998,249	172,709	152,571	166,608
	4,939,220	98.8%	4,939,220	172,727	156,379	164,641
	△ 59,029		-	18	3,808	△ 1,967
5月	5,130,561	-	10,128,810	175,722	151,514	165,502
	5,062,144	98.7%	10,001,364	172,778	154,215	163,295
	△ 68,417		-	△ 2,944	2,701	△ 2,207
6月	5,012,315	-	15,141,125	173,920	152,551	167,077
	4,939,689	98.6%	14,941,053	172,843	151,019	164,656
	△ 72,626		-	△ 1,077	△ 1,532	△ 2,421
7月	5,293,552	-	20,434,677	178,280	155,279	170,760
	5,192,806	98.1%	20,133,859	176,625	149,562	167,510
	△ 100,746		-	△ 1,655	△ 5,717	△ 3,250
8月	5,213,698	-	25,648,375	177,717	154,440	168,184
	5,067,414	97.2%	25,201,273	172,723	153,015	163,465
	△ 146,284		-	△ 4,994	△ 1,425	△ 4,719
9月	4,970,185	-	30,618,560	172,177	156,893	165,673
	4,892,668	98.4%	30,093,941	169,893	149,605	163,089
	△ 77,517		-	△ 2,284	△ 7,288	△ 2,584
10月	5,177,497	-	35,796,057	172,781	154,193	167,016
	5,069,733	97.9%	35,163,674	171,921	154,359	163,540
	△ 107,764		-	△ 860	166	△ 3,476
11月	5,053,683	-	40,849,740	174,130	157,281	168,456
	4,994,357	98.8%	40,158,031	171,471	154,094	166,479
	△ 59,326		-	△ 2,659	△ 3,187	△ 1,977
12月	5,295,344	-	46,145,084	174,450	165,005	170,818
	5,259,345	99.3%	45,417,376	171,471	162,086	169,656
	△ 35,999		-	△ 2,979	△ 2,919	△ 1,162
1月	5,228,343	-	51,373,427	175,658	156,227	168,656
	5,161,903	98.7%	50,579,279	171,959	155,134	166,513
	△ 66,440		-	△ 3,699	△ 1,093	△ 2,143
2月	4,860,411	-	56,233,838	174,490	156,589	167,600
	4,684,284	96.4%	55,263,563	172,062	154,131	167,296
	△ 176,127		-	△ 2,428	△ 2,458	△ 304
3月	5,167,563	-	61,401,401	172,545	160,625	166,696
	5,094,743	98.6%	60,358,306	170,188	151,531	164,347
	△ 72,820		-	△ 2,357	△ 9,094	△ 2,349
合 計	61,401,401	-	-	178,280	151,514	167,763
	60,358,306	98.3%	-	176,625	149,562	165,365
	△ 1,043,095		-	△ 1,655	△ 1,952	△ 2,398

上段:令和5年度 中段:令和6年度 下段:増減量

太 田 合 計 (m³)				太田渡良瀬浄水場(m³)		太田利根浄水場(m³)	
水 量	前年対比	日最大	日平均	水 量	前年対比	水 量	前年対比
2,444,512	-	84,072	81,484	1,223,670	-	642,718	-
2,408,567	98.5%	83,430	80,286	1,113,231	91.0%	727,660	113.2%
△ 35,945		△ 642	△ 1,198	△ 110,439		84,942	
2,505,738	-	85,008	80,830	1,261,483	-	650,831	-
2,464,232	98.3%	84,296	79,491	1,155,430	91.6%	742,240	114.0%
△ 41,506		△ 712	△ 1,339	△ 106,053		91,409	
2,437,462	-	84,378	81,249	1,225,330	-	633,401	-
2,393,944	98.2%	83,227	79,798	1,123,793	91.7%	723,585	114.2%
△ 43,518		△ 1,151	△ 1,451	△ 101,537		90,184	
2,553,250	-	85,402	82,363	1,283,981	-	659,414	-
2,498,784	97.9%	84,632	80,606	1,160,686	90.4%	770,525	116.8%
△ 54,466		△ 770	△ 1,757	△ 123,295		111,111	
2,501,813	-	84,700	80,704	1,263,330	-	636,673	-
2,437,921	97.4%	82,926	78,643	1,141,534	90.4%	734,377	115.3%
△ 63,892		△ 1,774	△ 2,061	△ 121,796		97,704	
2,396,242	-	82,613	79,875	1,227,998	-	598,394	-
2,370,206	98.9%	81,709	79,007	1,099,011	89.5%	729,692	121.9%
△ 26,036		△ 904	△ 868	△ 128,987		131,298	
2,507,046	-	82,851	80,872	1,269,520	-	640,126	-
2,459,987	98.1%	83,660	79,354	1,135,683	89.5%	766,557	119.8%
△ 47,059		809	△ 1,518	△ 133,837		126,431	
2,454,002	-	84,319	81,800	1,245,158	-	622,901	-
2,442,535	99.5%	83,585	81,418	1,067,506	85.7%	830,488	133.3%
△ 11,467		△ 734	△ 382	△ 177,652		207,587	
2,582,661	-	85,653	83,312	1,307,888	-	654,927	-
2,586,587	100.2%	86,453	83,438	1,145,341	87.6%	863,321	131.8%
3,926		800	126	△ 162,547		208,394	
2,558,240	-	85,727	82,524	1,322,276	-	621,962	-
2,518,722	98.5%	83,691	81,249	1,162,774	87.9%	787,388	126.6%
△ 39,518		△ 2,036	△ 1,275	△ 159,502		165,426	
2,378,476	-	84,935	82,016	1,238,195	-	562,581	-
2,287,631	96.2%	82,188	81,701	1,039,126	83.9%	737,182	131.0%
△ 90,845		△ 2,747	△ 315	△ 199,069		174,601	
2,541,285	-	84,367	81,977	1,166,556	-	738,017	-
2,472,888	97.3%	82,188	79,771	1,120,431	96.0%	799,622	108.3%
△ 68,397		△ 2,179	△ 2,206	△ 46,125		61,605	
29,860,727	-	85,727	81,587	15,035,385	-	7,661,945	-
29,342,004	98.3%	86,453	80,389	13,464,546	89.6%	9,212,637	120.2%
△ 518,723		726	△ 1,198	△ 1,570,839		1,550,692	

月	太田藪塚高区配水場 (m³)		太田新田配水場(m³)		太田牛沢送水場(m³)		太田渡良瀬配水区域から 大泉第一浄水場へ送水(m³) (※令和6年2月26日配水場化)	
	水 量	前年対比	水 量	前年対比	水 量	前年対比	水 量	前年対比
4 月	227, 140	－	300, 300	－	50, 684	－	74, 230	－
	225, 895	99. 5%	307, 410	102. 4%	34, 371	67. 8%	247, 260	333. 1%
	△ 1, 245		7, 110		△ 16, 313		173, 030	
5 月	233, 250	－	307, 920	－	52, 254	－	73, 290	－
	230, 560	98. 8%	312, 980	101. 6%	23, 022	44. 1%	234, 840	320. 4%
	△ 2, 690		5, 060		△ 29, 232		161, 550	
6 月	225, 520	－	302, 470	－	50, 741	－	70, 440	－
	218, 685	97. 0%	304, 850	100. 8%	23, 031	45. 4%	230, 740	327. 6%
	△ 6, 835		2, 380		△ 27, 710		160, 300	
7 月	240, 310	－	317, 020	－	52, 525	－	72, 020	－
	223, 692	93. 1%	320, 680	101. 2%	23, 201	44. 2%	242, 780	337. 1%
	△ 16, 618		3, 660		△ 29, 324		170, 760	
8 月	239, 285	－	310, 900	－	51, 625	－	71, 400	－
	223, 089	93. 2%	315, 770	101. 6%	23, 151	44. 8%	234, 420	328. 3%
	△ 16, 196		4, 870		△ 28, 474		163, 020	
9 月	223, 995	－	297, 970	－	47, 885	－	74, 260	－
	213, 085	95. 1%	308, 480	103. 5%	19, 938	41. 6%	239, 300	322. 2%
	△ 10, 910		10, 510		△ 27, 947		165, 040	
10月	234, 327	－	311, 050	－	52, 023	－	67, 260	－
	219, 467	93. 7%	316, 390	101. 7%	21, 890	42. 1%	248, 570	369. 6%
	△ 14, 860		5, 340		△ 30, 133		181, 310	
11月	228, 678	－	309, 250	－	48, 015	－	64, 820	－
	215, 299	94. 1%	307, 810	99. 5%	21, 432	44. 6%	237, 520	366. 4%
	△ 13, 379		△ 1, 440		△ 26, 583		172, 700	
12月	241, 829	－	325, 310	－	52, 707	－	66, 080	－
	231, 141	95. 6%	321, 950	99. 0%	24, 834	47. 1%	250, 680	379. 4%
	△ 10, 688		△ 3, 360		△ 27, 873		184, 600	
1 月	239, 484	－	323, 800	－	50, 718	－	68, 130	－
	226, 392	94. 5%	319, 700	98. 7%	22, 468	44. 3%	264, 060	387. 6%
	△ 13, 092		△ 4, 100		△ 28, 250		195, 930	
2 月	222, 381	－	302, 790	－	52, 529	－	86, 010	－
	208, 111	93. 6%	289, 120	95. 5%	14, 092	26. 8%	247, 900	288. 2%
	△ 14, 270		△ 13, 670		△ 38, 437		161, 890	
3 月	237, 049	－	320, 600	－	79, 063	－	284, 830	－
	224, 366	94. 6%	314, 090	98. 0%	14, 379	18. 2%	280, 740	98. 6%
	△ 12, 683		△ 6, 510		△ 64, 684		△ 4, 090	
合 計	2, 793, 248	－	3, 729, 380	－	640, 769	－	1, 072, 770	－
	2, 659, 782	95. 2%	3, 739, 230	100. 3%	265, 809	41. 5%	2, 958, 810	275. 8%
	△ 133, 466		9, 850		△ 374, 960		1, 886, 040	

※上記は送水量のため、
合計値に含みません。

上段:令和5年度 中段:令和6年度 下段:増減量

太田渡良瀬配水区域から 呂楽中野配水場へ 送水(m³)		館 林 合 計 (m³)				館林第二浄水場(m³)	
水 量	前年対比	水 量	前年対比	日最大	日平均	水 量	前年対比
93,660	-	818,478	-	28,977	27,283	486,320	-
101,009	107.8%	828,494	101.2%	29,631	27,616	502,930	103.4%
7,349		10,016		654	333	16,610	
93,277	-	841,448	-	29,709	27,143	495,640	-
104,350	111.9%	857,265	101.9%	29,757	27,654	513,177	103.5%
11,073		15,817		48	511	17,537	
93,560	-	822,804	-	29,154	27,427	490,087	-
102,547	109.6%	843,552	102.5%	29,963	28,118	513,666	104.8%
8,987		20,748		809	691	23,579	
99,569	-	898,815	-	31,048	28,994	550,456	-
106,844	107.3%	908,488	101.1%	31,499	29,306	577,893	105.0%
7,275		9,673		451	312	27,437	
99,850	-	891,547	-	30,832	28,760	548,382	-
106,746	106.9%	870,001	97.6%	30,259	28,065	542,301	98.9%
6,896		△ 21,546		△ 573	△ 695	△ 6,081	
95,192	-	832,327	-	29,316	27,744	501,657	-
101,809	107.0%	826,220	99.3%	29,309	27,541	508,901	101.4%
6,617		△ 6,107		△ 7	△ 203	7,244	
99,220	-	862,316	-	29,055	27,817	517,577	-
107,229	108.1%	849,253	98.5%	29,231	27,395	523,880	101.2%
8,009		△ 13,063		176	△ 422	6,303	
96,632	-	836,657	-	29,340	27,889	513,088	-
102,384	106.0%	833,960	99.7%	29,173	27,799	524,782	102.3%
5,752		△ 2,697		△ 167	△ 90	11,694	
103,232	-	882,632	-	29,595	28,472	539,843	-
106,734	103.4%	873,271	98.9%	29,347	28,170	543,645	100.7%
3,502		△ 9,361		△ 248	△ 302	3,802	
100,094	-	870,668	-	29,950	28,086	528,384	-
104,006	103.9%	864,921	99.3%	29,441	27,901	542,769	102.7%
3,912		△ 5,747		△ 509	△ 185	14,385	
94,505	-	809,520	-	29,423	27,914	492,675	-
90,934	96.2%	781,686	96.6%	29,426	27,917	489,647	99.4%
△ 3,571		△ 27,834		3	3	△ 3,028	
97,764	-	860,108	-	29,752	27,745	522,423	-
89,759	91.8%	857,805	99.7%	29,108	27,671	534,954	102.4%
△ 8,005		△ 2,303		△ 644	△ 74	12,531	
1,166,555	-	10,227,320	-	31,048	27,943	6,186,532	-
1,224,351	105.0%	10,194,916	99.7%	31,499	27,931	6,318,545	102.1%
57,796		△ 32,404		451	△ 12	132,013	

※上記は送水量のため、
合計値に含みません。

月	館林第三配水場(m³)		館林第二浄水場から 館林第三配水場へ 送水(m³)		館林第三配水区域から 明和大輪配水区域へ 送水(m³)	
	水 量	前年対比	水 量	前年対比	水 量	前年対比
4 月	332,158	－	10,284	－	30,832	－
	325,564	98.0%	9,501	92.4%	29,826	96.7%
	△ 6,594		△ 783		△ 1,006	
5 月	345,808	－	10,573	－	32,702	－
	344,088	99.5%	9,757	92.3%	31,602	96.6%
	△ 1,720		△ 816		△ 1,100	
6 月	332,717	－	10,176	－	32,753	－
	329,886	99.1%	9,345	91.8%	32,277	98.5%
	△ 2,831		△ 831		△ 476	
7 月	348,359	－	10,446	－	33,511	－
	330,595	94.9%	9,508	91.0%	34,435	102.8%
	△ 17,764		△ 938		924	
8 月	343,165	－	10,332	－	32,465	－
	327,700	95.5%	9,265	89.7%	35,860	110.5%
	△ 15,465		△ 1,067		3,395	
9 月	330,670	－	10,031	－	31,220	－
	317,319	96.0%	8,842	88.1%	30,001	96.1%
	△ 13,351		△ 1,189		△ 1,219	
10月	344,739	－	10,278	－	31,251	－
	325,373	94.4%	9,141	88.9%	31,807	101.8%
	△ 19,366		△ 1,137		556	
11月	323,569	－	9,855	－	31,671	－
	309,178	95.6%	8,840	89.7%	31,422	99.2%
	△ 14,391		△ 1,015		△ 249	
12月	342,789	－	10,081	－	32,501	－
	329,626	96.2%	9,109	90.4%	31,824	97.9%
	△ 13,163		△ 972		△ 677	
1 月	342,284	－	9,945	－	31,386	－
	322,152	94.1%	9,101	91.5%	32,308	102.9%
	△ 20,132		△ 844		922	
2 月	316,845	－	9,275	－	30,195	－
	292,039	92.2%	8,120	87.5%	29,001	96.0%
	△ 24,806		△ 1,155		△ 1,194	
3 月	337,685	－	9,870	－	30,945	－
	322,851	95.6%	8,789	89.0%	31,719	102.5%
	△ 14,834		△ 1,081		774	
合 計	4,040,788	－	121,146	－	381,432	－
	3,876,371	95.9%	109,318	90.2%	382,082	100.2%
	△ 164,417		△ 11,828		650	

※上記は送水量のため、
合計値に含みません。

※上記は送水量のため、
合計値に含みません。

上段:令和5年度 中段:令和6年度 下段:増減量

みどり合計 (m³)				みどり塩原浄水場(m³)		みどり桐原配水場(m³)	
水 量	前年対比	日最大	日平均	水 量	前年対比	水 量	前年対比
517,404	-	17,778	17,247	430,447	-	86,501	-
512,295	99.0%	18,015	17,077	420,418	97.7%	91,411	105.7%
△ 5,109		237	△ 170	△ 10,029		4,910	
537,735	-	18,335	17,346	446,266	-	88,595	-
528,142	98.2%	18,097	17,037	430,549	96.5%	94,826	107.0%
△ 9,593		△ 238	△ 309	△ 15,717		6,231	
523,954	-	18,451	17,465	413,497	-	109,998	-
517,293	98.7%	18,143	17,243	401,396	97.1%	115,416	104.9%
△ 6,661		△ 308	△ 222	△ 12,101		5,418	
551,133	-	18,504	17,778	436,468	-	111,715	-
542,026	98.3%	18,423	17,485	418,347	95.8%	121,109	108.4%
△ 9,107		△ 81	△ 293	△ 18,121		9,394	
545,172	-	18,258	17,586	411,931	-	132,773	-
537,851	98.7%	18,007	17,350	404,273	98.1%	133,100	100.2%
△ 7,321		△ 251	△ 236	△ 7,658		327	
525,119	-	18,326	17,504	386,971	-	135,091	-
520,268	99.1%	18,244	17,342	397,772	102.8%	119,774	88.7%
△ 4,851		△ 82	△ 162	10,801		△ 15,317	
546,692	-	19,087	17,635	410,864	-	135,410	-
539,113	98.6%	18,198	17,391	417,393	101.6%	121,276	89.6%
△ 7,579		△ 889	△ 244	6,529		△ 14,134	
533,170	-	18,689	17,772	416,509	-	113,781	-
529,350	99.3%	18,369	17,645	401,923	96.5%	124,830	109.7%
△ 3,820		△ 320	△ 127	△ 14,586		11,049	
552,873	-	18,477	17,835	434,796	-	117,620	-
549,572	99.4%	18,667	17,728	418,578	96.3%	130,550	111.0%
△ 3,301		190	△ 107	△ 16,218		12,930	
549,107	-	18,795	17,713	438,398	-	107,542	-
547,688	99.7%	18,398	17,667	425,966	97.2%	119,076	110.7%
△ 1,419		△ 397	△ 46	△ 12,432		11,534	
504,374	-	18,214	17,392	406,551	-	97,326	-
495,133	98.2%	18,167	17,683	399,669	98.3%	95,037	97.6%
△ 9,241		△ 47	291	△ 6,882		△ 2,289	
534,796	-	17,901	17,251	439,458	-	92,483	-
542,989	101.5%	18,162	17,516	453,548	103.2%	87,127	94.2%
8,193		261	265	14,090		△ 5,356	
6,421,529	-	19,087	17,545	5,072,156	-	1,328,835	-
6,361,720	99.1%	18,667	17,429	4,989,832	98.4%	1,353,532	101.9%
△ 59,809		△ 420	△ 116	△ 82,324		24,697	

月	桐生市受水(m³)		板 倉 合 計 (m³)				板倉東浄水場(m³)	
	水 量	前年対比	水 量	前年対比	日最大	日平均	水 量	前年対比
4 月	456	-	215,529	-	7,926	7,184	40,238	-
	466	102.2%	202,576	94.0%	7,256	6,753	37,154	92.3%
	10		△ 12,953		△ 670	△ 431	△ 3,084	
5 月	2,874	-	220,158	-	7,955	7,102	40,237	-
	2,767	96.3%	204,576	92.9%	1,759	6,599	37,457	93.1%
	△ 107		△ 15,582		△ 6,196	△ 503	△ 2,780	
6 月	459	-	220,238	-	8,157	7,341	39,464	-
	481	104.8%	200,025	90.8%	7,358	6,668	35,421	89.8%
	22		△ 20,213		△ 799	△ 673	△ 4,043	
7 月	2,950	-	230,151	-	8,236	7,424	40,501	-
	2,570	87.1%	213,588	92.8%	7,443	6,890	37,319	92.1%
	△ 380		△ 16,563		△ 793	△ 534	△ 3,182	
8 月	468	-	226,021	-	8,231	7,291	39,750	-
	478	102.1%	212,198	93.9%	7,653	6,845	36,363	91.5%
	10		△ 13,823		△ 578	△ 446	△ 3,387	
9 月	3,057	-	221,951	-	8,173	7,398	38,450	-
	2,722	89.0%	205,114	92.4%	7,422	6,837	35,171	91.5%
	△ 335		△ 16,837		△ 751	△ 561	△ 3,279	
10月	418	-	229,526	-	8,215	7,404	40,573	-
	444	106.2%	219,048	95.4%	7,585	7,066	36,488	89.9%
	26		△ 10,478		△ 630	△ 338	△ 4,085	
11月	2,880	-	220,632	-	8,118	7,354	39,469	-
	2,597	90.2%	206,571	93.6%	7,512	6,886	35,436	89.8%
	△ 283		△ 14,061		△ 606	△ 468	△ 4,033	
12月	457	-	218,013	-	7,927	7,033	41,281	-
	444	97.2%	214,115	98.2%	7,409	6,907	37,451	90.7%
	△ 13		△ 3,898		△ 518	△ 126	△ 3,830	
1 月	3,167	-	213,443	-	7,554	6,885	42,053	-
	2,646	83.5%	208,913	97.9%	7,468	6,739	37,319	88.7%
	△ 521		△ 4,530		△ 86	△ 146	△ 4,734	
2 月	497	-	200,009	-	7,444	6,897	38,072	-
	427	85.9%	190,315	95.2%	7,463	6,797	32,776	86.1%
	△ 70		△ 9,694		19	△ 100	△ 5,296	
3 月	2,855	-	208,079	-	7,385	6,712	38,669	-
	2,314	81.1%	205,074	98.6%	7,189	6,615	47,715	123.4%
	△ 541		△ 3,005		△ 196	△ 97	9,046	
合 計	20,538	-	2,623,750	-	8,236	7,169	478,757	-
	18,356	89.4%	2,482,113	94.6%	7,653	6,800	446,070	93.2%
	△ 2,182		△ 141,637		△ 583	△ 369	△ 32,687	

上段:令和5年度 中段:令和6年度 下段:増減量

板倉北配水場(m³) (※令和4年4月20日供用開始)		板倉南浄水場(m³) (※令和7年2月27日廃止)		板倉西配水場(m³)	
水 量	前年対比	水 量	前年対比	水 量	前年対比
22,986	－	31,614	－	120,691	－
25,148	109.4%	31,111	98.4%	109,163	90.4%
2,162		△ 503		△ 11,528	
23,844	－	32,537	－	123,540	－
23,313	97.8%	32,346	99.4%	111,460	90.2%
△ 531		△ 191		△ 12,080	
23,046	－	31,499	－	126,229	－
20,646	89.6%	31,790	100.9%	112,168	88.9%
△ 2,400		291		△ 14,061	
24,316	－	33,191	－	132,143	－
21,430	88.1%	33,304	100.3%	121,535	92.0%
△ 2,886		113		△ 10,608	
25,149	－	33,063	－	128,059	－
21,985	87.4%	33,775	102.2%	120,075	93.8%
△ 3,164		712		△ 7,984	
24,128	－	29,987	－	129,386	－
21,214	87.9%	32,519	108.4%	116,210	89.8%
△ 2,914		2,532		△ 13,176	
24,407	－	30,839	－	133,707	－
23,121	94.7%	33,357	108.2%	126,082	94.3%
△ 1,286		2,518		△ 7,625	
23,305	－	28,603	－	129,255	－
20,378	87.4%	30,721	107.4%	120,036	92.9%
△ 2,927		2,118		△ 9,219	
24,172	－	29,950	－	122,610	－
19,462	80.5%	30,878	103.1%	126,324	103.0%
△ 4,710		928		3,714	
24,458	－	29,996	－	116,936	－
19,228	78.6%	30,986	103.3%	121,380	103.8%
△ 5,230		990		4,444	
23,002	－	30,078	－	108,857	－
18,028	78.4%	27,115	90.1%	112,396	103.3%
△ 4,974		△ 2,963		3,539	
25,329	－	31,427	－	112,654	－
19,104	75.4%	0	0.0%	138,255	122.7%
△ 6,225		△ 31,427		25,601	
288,142	－	372,784	－	1,484,067	－
253,057	87.8%	347,902	93.3%	1,435,084	96.7%
△ 35,085		△ 24,882		△ 48,983	

月	明 和 合 計 (m³)				明和南大島配水場(m³) (※令和6年6月24日配水場化)		明和大輪配水区域(m³) (館林第三配水場より受水)	
	水 量	前年対比	日最大	日平均	水 量	前年対比	水 量	前年対比
4 月	126,303	－	4,556	4,210	95,471	－	30,832	－
	126,440	100.1%	4,520	4,215	96,614	101.2%	29,826	96.7%
	137		△ 36	5	1,143		△ 1,006	
5 月	134,040	－	4,831	4,324	101,338	－	32,702	－
	131,980	98.5%	4,616	4,257	100,378	99.1%	31,602	96.6%
	△ 2,060		△ 215	△ 67	△ 960		△ 1,100	
6 月	129,378	－	4,697	4,313	96,625	－	32,753	－
	129,249	99.9%	4,734	4,308	96,972	100.4%	32,277	98.5%
	△ 129		37	△ 5	347		△ 476	
7 月	141,167	－	5,002	4,554	107,656	－	33,511	－
	135,788	96.2%	4,669	4,380	101,353	94.1%	34,435	102.8%
	△ 5,379		△ 333	△ 174	△ 6,303		924	
8 月	141,521	－	5,059	4,565	109,056	－	32,465	－
	140,114	99.0%	4,891	4,520	104,254	95.6%	35,860	110.5%
	△ 1,407		△ 168	△ 45	△ 4,802		3,395	
9 月	128,435	－	4,583	4,281	97,215	－	31,220	－
	126,298	98.3%	4,616	4,210	96,297	99.1%	30,001	96.1%
	△ 2,137		33	△ 71	△ 918		△ 1,219	
10月	132,574	－	4,532	4,277	101,323	－	31,251	－
	130,017	98.1%	4,922	4,194	98,210	96.9%	31,807	101.8%
	△ 2,557		390	△ 83	△ 3,113		556	－
11月	130,721	－	4,666	4,357	99,050	－	31,671	－
	127,200	97.3%	4,547	4,240	95,778	96.7%	31,422	99.2%
	△ 3,521		△ 119	△ 117	△ 3,272		△ 249	
12月	134,929	－	4,696	4,353	102,428	－	32,501	－
	134,614	99.8%	4,731	4,342	102,790	100.4%	31,824	97.9%
	△ 315		35	△ 11	362		△ 677	
1 月	132,565	－	4,634	4,276	101,179	－	31,386	－
	135,591	102.3%	5,001	4,374	103,283	102.1%	32,308	102.9%
	3,026		367	98	2,104		922	
2 月	126,860	－	4,699	4,374	96,665	－	30,195	－
	121,791	96.0%	4,624	4,350	92,790	96.0%	29,001	96.0%
	△ 5,069		△ 75	△ 24	△ 3,875		△ 1,194	
3 月	132,146	－	4,596	4,263	101,201	－	30,945	－
	130,877	99.0%	4,506	4,222	99,158	98.0%	31,719	102.5%
	△ 1,269		△ 90	△ 41	△ 2,043		774	
合 計	1,590,639	－	5,059	4,346	1,209,207	－	381,432	－
	1,569,959	98.7%	5,001	4,301	1,187,877	98.2%	382,082	100.2%
	△ 20,680		△ 58	△ 45	△ 21,330		650	

上段:令和5年度 中段:令和6年度 下段:増減量

千代田合計 (m³)				千代田第三浄水場(m³) (※令和5年6月26日廃止)		千代田第四配水場(m³) (※令和5年6月29日配水場化)	
水 量	前年対比	日最大	日平均	水 量	前年対比	水 量	前年対比
145,207	-	5,235	4,840	34,573	-	53,921	-
137,189	94.5%	4,886	4,573	0	0.0%	80,078	148.5%
△ 8,018		△ 349	△ 267	△ 34,573		26,157	
149,437	-	5,233	4,821	35,082	-	56,523	-
142,096	95.1%	4,923	4,584	0	0.0%	82,398	145.8%
△ 7,341		△ 310	△ 237	△ 35,082		25,875	
150,188	-	5,556	5,006	30,203	-	58,778	-
140,130	93.3%	5,473	4,671	0	0.0%	79,813	135.8%
△ 10,058		△ 83	△ 335	△ 30,203		21,035	
148,125	-	5,212	4,778	0	-	86,927	-
148,961	100.6%	5,151	4,805	0	-	84,648	97.4%
836		△ 61	27	0		△ 2,279	
146,307	-	5,111	4,720	0	-	86,593	-
144,557	98.8%	5,162	4,663	0	-	82,578	95.4%
△ 1,750		51	△ 57	0		△ 4,015	
139,301	-	4,868	4,643	0	-	82,428	-
138,264	99.3%	4,958	4,609	0	-	78,413	95.1%
△ 1,037		90	△ 34	0		△ 4,015	
145,921	-	5,011	4,707	0	-	85,885	-
142,493	97.7%	4,844	4,597	0	-	80,437	93.7%
△ 3,428		△ 167	△ 110	0		△ 5,448	
141,934	-	5,317	4,731	0	-	82,505	-
141,085	99.4%	4,961	4,703	0	-	79,581	96.5%
△ 849		△ 356	△ 28	0		△ 2,924	
146,205	-	5,021	4,716	0	-	85,999	-
146,715	100.3%	5,077	4,733	0	-	83,186	96.7%
510		56	17	0		△ 2,813	
145,084	-	5,013	4,680	0	-	84,692	-
144,609	99.7%	4,930	4,665	0	-	82,021	96.8%
△ 475		△ 83	△ 15	0		△ 2,671	
135,229	-	4,999	4,663	0	-	78,118	-
130,282	96.3%	4,950	4,653	0	-	72,975	93.4%
△ 4,947		△ 49	△ 10	0		△ 5,143	
142,780	-	4,929	4,606	0	-	83,321	-
147,666	103.4%	5,010	4,763	0	-	85,124	102.2%
4,886		81	157	0		1,803	
1,735,718	-	5,556	4,742	99,858	-	925,690	-
1,704,047	98.2%	5,473	4,669	0	0.0%	971,252	104.9%
△ 31,671		△ 83	△ 73	△ 99,858		45,562	


月	千代田第五浄水場(m³)		大 泉 合 計 (m³)				大泉第一配水場(m³) (※令和6年2月26日配水場化)	
	水 量	前年対比	水 量	前年対比	日最大	日平均	水 量	前年対比
4 月	56,713	-	448,800	-	15,470	14,960	272,720	-
	57,111	100.7%	456,150	101.6%	15,920	15,205	271,500	99.6%
	398		7,350		450	245	△ 1,220	
5 月	57,832	-	456,350	-	15,700	14,721	277,000	-
	59,698	103.2%	458,080	100.4%	15,680	14,777	268,770	97.0%
	1,866		1,730		△ 20	56	△ 8,230	
6 月	61,207	-	448,760	-	15,720	14,959	278,140	-
	60,317	98.5%	439,320	97.9%	15,430	14,644	265,020	95.3%
	△ 890		△ 9,440		△ 290	△ 315	△ 13,120	
7 月	61,198	-	474,560	-	15,880	15,308	296,940	-
	64,313	105.1%	457,960	96.5%	15,650	14,773	278,350	93.7%
	3,115		△ 16,600		△ 230	△ 535	△ 18,590	
8 月	59,714	-	463,860	-	15,920	14,963	294,640	-
	61,979	103.8%	444,440	95.8%	15,080	14,337	270,390	91.8%
	2,265		△ 19,420		△ 840	△ 626	△ 24,250	
9 月	56,873	-	446,310	-	15,430	14,877	293,390	-
	59,851	105.2%	435,780	97.6%	15,280	14,526	269,410	91.8%
	2,978		△ 10,530		△ 150	△ 351	△ 23,980	
10月	60,036	-	462,040	-	15,320	14,905	306,300	-
	62,056	103.4%	451,140	97.6%	15,100	14,553	282,500	92.2%
	2,020		△ 10,900		△ 220	△ 352	△ 23,800	
11月	59,429	-	455,070	-	15,770	15,169	304,590	-
	61,504	103.5%	446,110	98.0%	15,290	14,870	281,820	92.5%
	2,075		△ 8,960		△ 480	△ 299	△ 22,770	
12月	60,206	-	479,510	-	15,870	15,468	313,330	-
	63,529	105.5%	471,750	98.4%	15,670	15,218	297,490	94.9%
	3,323		△ 7,760		△ 200	△ 250	△ 15,840	
1 月	60,392	-	467,060	-	15,740	15,066	304,100	-
	62,588	103.6%	463,090	99.2%	15,380	14,938	291,740	95.9%
	2,196		△ 3,970		△ 360	△ 128	△ 12,360	
2 月	57,111	-	433,260	-	15,470	14,940	276,670	-
	57,307	100.3%	425,240	98.1%	15,570	15,187	270,320	97.7%
	196		△ 8,020		100	247	△ 6,350	
3 月	59,459	-	466,322	-	15,670	15,043	282,750	-
	62,542	105.2%	464,510	99.6%	15,460	14,984	299,290	105.8%
	3,083		△ 1,812		△ 210	△ 59	16,540	
合 計	710,170	-	5,501,902	-	15,920	15,033	3,500,570	-
	732,795	103.2%	5,413,570	98.4%	15,920	14,832	3,346,600	95.6%
	22,625		△ 88,332		0	△ 201	△ 153,970	

上段:令和5年度 中段:令和6年度 下段:増減量

大泉第二配水場(m³)		邑 楽 合 計 (m³)			
水 量	前年対比	水 量	前年対比	日最大	日平均
176,080	-	282,016	-	9,957	9,401
184,650	104.9%	267,509	94.9%	9,445	8,917
8,570		△ 14,507		△ 512	△ 484
179,350	-	285,655	-	9,891	9,215
189,310	105.6%	275,773	96.5%	9,493	8,896
9,960		△ 9,882		△ 398	△ 319
170,620	-	279,531	-	9,827	9,318
174,300	102.2%	276,176	98.8%	9,880	9,206
3,680		△ 3,355		53	△ 112
177,620	-	296,351	-	10,064	9,560
179,610	101.1%	287,211	96.9%	9,859	9,265
1,990		△ 9,140		△ 205	△ 295
169,220	-	297,457	-	10,210	9,595
174,050	102.9%	280,332	94.2%	9,503	9,043
4,830		△ 17,125		△ 707	△ 552
152,920	-	280,500	-	9,831	9,350
166,370	108.8%	270,518	96.4%	9,594	9,017
13,450		△ 9,982		△ 237	△ 333
155,740	-	291,382	-	9,872	9,399
168,640	108.3%	278,682	95.6%	9,464	8,990
12,900		△ 12,700		△ 408	△ 409
150,480	-	281,497	-	9,748	9,383
164,290	109.2%	267,546	95.0%	9,216	8,918
13,810		△ 13,951		△ 532	△ 465
166,180	-	298,521	-	10,000	9,630
174,260	104.9%	282,721	94.7%	9,591	9,120
8,080		△ 15,800		△ 409	△ 510
162,960	-	292,176	-	9,813	9,425
171,350	105.1%	278,369	95.3%	9,304	8,980
8,390		△ 13,807		△ 509	△ 445
156,590	-	272,683	-	10,018	9,403
154,920	98.9%	252,206	92.5%	9,466	9,007
△ 1,670		△ 20,477		△ 552	△ 396
183,572	-	282,047	-	9,494	9,098
165,220	90.0%	272,934	96.8%	9,248	8,804
△ 18,352		△ 9,113		△ 246	△ 294
2,001,332	-	3,439,816	-	10,210	9,398
2,066,970	103.3%	3,289,977	95.6%	9,880	9,014
65,638		△ 149,839		△ 330	△ 384

月	邑楽中野配水場(m³) (※令和4年5月10日配水場化)		邑楽第三配水場(m³) (※令和5年11月20日配水場化)	
	水 量	前年対比	水 量	前年対比
4 月	98,922	－	183,094	－
	101,160	102.3%	166,349	90.9%
	2,238		△ 16,745	
5 月	98,541	－	187,114	－
	104,398	105.9%	171,375	91.6%
	5,857		△ 15,739	
6 月	94,605	－	184,926	－
	102,789	108.7%	173,387	93.8%
	8,184		△ 11,539	
7 月	100,044	－	196,307	－
	106,935	106.9%	180,276	91.8%
	6,891		△ 16,031	
8 月	100,514	－	196,943	－
	106,886	106.3%	173,446	88.1%
	6,372		△ 23,497	
9 月	95,602	－	184,898	－
	101,959	106.6%	168,559	91.2%
	6,357		△ 16,339	
10月	99,581	－	191,801	－
	107,218	107.7%	171,464	89.4%
	7,637		△ 20,337	
11月	97,077	－	184,420	－
	102,109	105.2%	165,437	89.7%
	5,032		△ 18,983	
12月	103,556	－	194,965	－
	106,766	103.1%	175,955	90.2%
	3,210		△ 19,010	
1 月	100,240	－	191,936	－
	103,908	103.7%	174,461	90.9%
	3,668		△ 17,475	
2 月	94,716	－	177,967	－
	94,273	99.5%	157,933	88.7%
	△ 443		△ 20,034	
3 月	97,705	－	184,342	－
	103,121	105.5%	169,813	92.1%
	5,416		△ 14,529	
合 計	1,181,103	－	2,258,713	－
	1,241,522	105.1%	2,048,455	90.7%
	60,419		△ 210,258	

66



(5) 電力量及び電気使用料金

補足：施設名称については令和7年3月31日時点を用いた

1) 太田市

【電力量(単位)：kWh】 【料金(税込)：円】

令和6年度	太田市(合計)		取水施設					
			太田渡良瀬川取水場		太田第1水源		太田第2水源	
	電力量	料金	電力量	料金	電力量	料金	電力量	料金
4月	861,312	19,421,545	1,415	44,647	9,521	224,444	85,208	1,780,929
5月	834,564	19,943,882	1,071	39,907	11,973	290,228	79,365	1,829,486
6月	843,844	21,128,019	1,069	41,424	12,287	306,395	88,053	2,130,430
7月	857,540	22,656,371	1,096	44,176	11,952	311,187	81,550	2,178,706
8月	885,098	23,522,255	1,188	47,304	14,550	380,915	84,733	2,291,541
9月	874,439	21,121,985	1,185	42,424	18,096	427,575	98,498	2,250,421
10月	866,009	21,001,542	1,074	39,917	15,552	381,091	99,649	2,207,289
11月	852,360	21,380,440	1,066	40,240	12,042	309,196	95,372	2,202,429
12月	898,076	23,685,242	1,201	45,925	9,619	267,554	86,594	2,216,399
1月	937,131	24,295,009	1,597	55,406	8,889	247,632	98,526	2,505,605
2月	882,276	21,382,138	1,600	51,479	7,371	201,728	100,678	2,318,432
3月	868,329	21,121,837	1,397	47,504	6,690	185,364	89,906	2,114,517
合計	10,460,978	260,660,265	14,959	540,353	138,542	3,533,309	1,088,132	26,026,184

※太田市(合計)には太田本所等電力量213,874kWh、料金6,389,759円含む

令和6年度	取水施設						配水施設	
	太田第3水源		太田第4水源		太田第5水源		太田渡良瀬浄水場	
	電力量	料金	電力量	料金	電力量	料金	電力量	料金
4月	12,523	258,939	157,589	3,204,635	1,444	600,782	418,601	9,152,507
5月	12,578	285,394	152,349	3,400,207	80	210,693	428,424	9,971,827
6月	12,484	302,922	155,926	3,711,689	74	210,082	420,602	10,289,308
7月	12,129	325,781	152,234	3,920,667	68	133,745	442,519	11,402,146
8月	12,400	336,645	162,268	4,310,711	71	2,295	435,943	11,261,235
9月	18,018	399,588	152,336	3,450,629	65	1,869	420,645	10,131,441
10月	11,418	257,391	151,389	3,403,927	69	1,974	428,441	10,361,710
11月	11,128	261,822	170,605	3,844,191	77	2,276	400,072	10,240,010
12月	7,613	208,324	187,798	4,635,003	80	2,537	436,488	11,472,722
1月	8,265	221,786	186,141	4,567,350	86	2,683	458,328	11,764,359
2月	9,652	228,798	177,350	3,927,600	85	2,445	414,094	10,079,020
3月	11,173	261,247	163,439	3,674,326	72	2,141	440,780	10,657,927
合計	139,381	3,348,637	1,969,424	46,050,935	2,271	1,173,522	5,144,937	126,784,212

令和6年度	配水施設							
	太田利根浄水場		太田金山配水池(山頂含む)		太田強戸配水池		太田藪塚高区配水場(低区含む)	
	電力量	料金	電力量	料金	電力量	料金	電力量	料金
4月	125,443	2,836,442	1,119	58,922	760	67,242	587	17,518
5月	120,360	2,943,679	949	57,435	603	63,614	521	16,825
6月	123,761	3,111,319	932	58,407	592	64,142	538	18,096
7月	122,206	3,190,351	945	60,021	563	63,965	527	18,904
8月	131,616	3,519,119	1,282	68,725	587	64,679	555	19,729
9月	124,471	3,148,633	1,422	66,920	584	62,234	532	16,897
10月	121,944	3,160,741	1,217	63,024	606	63,008	503	15,994
11月	131,587	3,411,874	821	54,073	749	68,978	523	17,186
12月	140,448	3,774,911	1,067	66,142	722	69,743	574	20,139
1月	141,636	3,754,257	1,454	76,575	283	53,273	721	24,618
2月	137,218	3,443,538	1,453	72,630	278	52,435	736	23,200
3月	124,925	3,146,965	1,042	59,769	248	51,552	631	20,355
合計	1,545,615	39,441,829	13,703	762,643	6,575	744,865	6,948	229,461

【電力量(単位)：kWh】 【料金(税込)：円】

令和6年度	配水施設						その他	
	太田西部配水場		太田新田配水場		太田牛沢送水場		その他関連施設(庁舎等含む)	
	電力量	料金	電力量	料金	電力量	料金	電力量	料金
4月	577	23,307	6,287	209,585	21,064	437,993	19,174	503,653
5月	546	23,767	5,728	210,107	6,608	180,012	13,409	420,701
6月	570	25,233	6,361	227,970	7,423	202,398	13,172	428,204
7月	562	26,058	5,698	222,272	8,303	232,425	17,188	525,967
8月	595	27,335	6,008	232,534	9,370	264,735	23,932	694,753
9月	608	25,321	5,438	210,479	9,043	242,762	23,498	644,792
10月	578	24,510	5,431	210,381	7,620	214,263	20,518	596,322
11月	586	25,133	5,624	219,239	7,311	209,662	14,797	474,131
12月	572	26,132	4,917	209,621	6,962	210,356	13,421	459,734
1月	597	26,776	5,345	217,712	7,817	227,491	17,446	549,486
2月	626	25,970	5,309	206,856	6,709	191,953	19,117	556,054
3月	559	24,179	4,535	191,514	4,730	148,515	18,202	535,962
合計	6,976	303,721	66,681	2,568,270	102,960	2,762,565	213,874	6,389,759

2) 館林市

令和6年度	館林市(合計)		取水施設		配水施設			
			水源(井戸)		館林第二浄水場		館林第三配水場	
	電力量	料金	電力量	料金	電力量	料金	電力量	料金
4月	298,508	6,646,994	125,859	2,788,794	117,216	2,591,975	52,136	1,123,671
5月	281,964	6,851,594	116,653	2,857,237	111,768	2,674,310	51,469	1,196,570
6月	301,870	7,581,871	123,735	3,188,443	122,002	2,978,433	54,227	1,295,609
7月	317,774	8,495,178	128,430	3,589,073	133,133	3,418,850	53,671	1,350,928
8月	332,911	8,984,926	135,310	3,823,133	137,902	3,557,480	55,745	1,430,232
9月	319,612	7,815,062	130,205	3,170,252	130,627	3,179,988	54,853	1,306,945
10月	292,672	7,164,814	121,960	2,912,238	114,958	2,837,573	52,343	1,266,311
11月	302,135	7,578,782	127,589	3,087,735	120,869	3,078,138	51,163	1,273,123
12月	296,278	7,944,538	124,198	3,300,355	118,399	3,166,001	50,974	1,330,144
1月	305,897	8,087,168	129,054	3,388,126	120,166	3,166,051	52,428	1,345,978
2月	310,207	7,512,421	131,007	3,106,248	123,050	2,999,270	51,945	1,236,785
3月	281,288	6,949,298	119,609	2,897,808	110,318	2,741,742	47,438	1,147,598
合計	3,641,116	91,612,646	1,513,609	38,109,442	1,460,408	36,389,811	628,392	15,303,894

※館林市(合計)には、館林支所電力量38,707kWh、1,809,499円含む

3) みどり市

令和6年度	その他		みどり市(合計)		取水施設			
	その他関連施設(庁舎含む)				みどり第1水源(川口川)		みどり第2水源(渡良瀬川)	
	電力量	料金	電力量	料金	電力量	料金	電力量	料金
4月	3,297	142,554	169,551	3,722,191	539	17,554	126,950	2,608,673
5月	2,074	123,477	157,016	3,667,971	528	18,458	116,701	2,543,923
6月	1,906	119,386	160,130	3,977,006	551	21,770	116,874	2,727,914
7月	2,540	136,327	159,954	4,183,951	520	21,430	114,566	2,818,653
8月	3,954	174,081	171,361	4,461,513	480	19,808	121,794	2,993,631
9月	3,927	157,877	185,160	4,380,828	232	9,819	137,129	3,066,377
10月	3,411	148,692	159,545	3,915,084	418	15,836	115,929	2,685,405
11月	2,514	139,786	164,567	4,184,422	553	21,183	118,580	2,854,876
12月	2,707	148,038	164,763	4,422,117	549	22,085	116,208	2,960,822
1月	4,249	187,013	174,831	4,481,575	550	22,035	122,845	3,002,851
2月	4,205	170,118	178,477	4,283,332	537	18,580	127,431	2,914,640
3月	3,923	162,150	161,815	3,924,713	481	16,767	116,852	2,686,704
合計	38,707	1,809,499	2,007,170	49,604,703	5,938	225,325	1,451,859	33,864,469

※みどり市(合計)には、みどり支所電力量18,105kWh、735,308円含む

【電力量(単位)：kWh】 【料金(税込)：円】

令和6年度	配水施設							
	みどり塩原浄水場		みどり神梅配水池		みどり塩沢配水池		みどり浅原配水池	
	電力量	料金	電力量	料金	電力量	料金	電力量	料金
4月	30,990	743,591	870	33,237	462	21,432	281	7,814
5月	29,569	751,699	787	33,414	449	22,093	265	7,927
6月	31,824	841,142	823	35,936	469	23,451	285	8,982
7月	33,430	916,490	863	38,674	482	24,419	276	9,108
8月	36,752	997,017	869	38,900	504	25,053	287	9,416
9月	35,881	910,282	919	36,766	491	22,757	288	8,281
10月	32,346	849,992	826	34,262	477	22,346	268	7,739
11月	34,244	921,187	794	33,996	492	23,481	259	7,865
12月	36,291	1,010,127	830	36,477	482	24,202	262	8,572
1月	38,392	993,295	920	38,436	518	25,200	275	8,958
2月	37,344	917,857	947	36,662	509	23,730	277	8,335
3月	32,725	823,101	888	34,954	452	22,109	243	7,327
合 計	409,788	10,675,780	10,336	431,714	5,787	280,273	3,266	100,324

令和6年度	配水施設							
	みどり小平配水池		みどり長尾根配水池		みどり桐原配水場		みどり瀬戸ヶ原配水池	
	電力量	料金	電力量	料金	電力量	料金	電力量	料金
4月	431	21,323	617	29,061	3,962	101,275	1,336	37,263
5月	416	21,838	610	30,285	3,834	106,150	1,431	42,076
6月	436	23,201	686	32,916	4,009	116,108	1,393	43,534
7月	440	23,961	654	33,649	3,887	123,090	1,443	48,740
8月	469	24,778	674	34,494	4,118	129,327	1,424	48,297
9月	473	23,088	667	31,616	3,893	108,076	1,342	40,674
10月	432	21,792	649	30,939	3,872	103,983	1,448	41,231
11月	457	23,164	666	31,796	4,049	112,933	1,402	42,241
12月	470	24,531	634	32,647	4,027	123,878	1,320	43,786
1月	492	25,222	679	33,616	4,230	129,282	1,506	47,749
2月	490	23,980	670	31,741	4,273	119,552	1,432	42,413
3月	417	21,822	579	29,904	3,856	109,441	1,385	41,682
合 計	5,423	278,700	7,785	382,664	48,010	1,383,095	16,862	519,686

令和6年度	配水施設						その他	
	みどり琴平山配水池		みどり鹿田山配水場		みどり塩原配水場		その他関連施設(庁舎含む)	
	電力量	料金	電力量	料金	電力量	料金	電力量	料金
4月	47	1,310	296	9,826	1,055	23,446	1,715	66,386
5月	6	380	250	9,035	1,018	24,922	1,152	55,771
6月	0	0	256	9,614	1,091	28,333	1,433	64,105
7月	0	0	250	9,825	1,067	30,572	2,076	85,340
8月	0	0	258	10,058	1,101	31,551	2,631	99,183
9月	0	0	262	9,129	1,108	27,252	2,475	86,711
10月	0	0	257	9,001	1,073	25,542	1,550	67,016
11月	0	0	273	9,872	1,116	27,794	1,682	74,034
12月	0	0	349	13,139	1,082	29,589	2,259	92,262
1月	0	0	388	14,521	1,118	30,261	2,918	110,149
2月	0	0	383	13,395	1,120	27,560	3,064	104,887
3月	0	0	325	11,464	987	24,854	2,625	94,584
合 計	53	1,690	3,547	128,879	12,936	331,676	25,580	1,000,428

4) 板倉町

【電力量(単位) : kWh】 【料金(税込) : 円】

令和6年度	板倉町(合計)		取水施設		配水施設			
			水源(井戸)		板倉岩田浄水場		板倉東浄水場	
	電力量	料金	電力量	料金	電力量	料金	電力量	料金
4月	89,809	2,030,417	17,956	383,138	5,730	148,109	19,230	443,793
5月	86,555	2,129,594	16,967	401,047	4,678	139,280	19,517	482,356
6月	93,445	2,363,773	17,910	447,412	5,850	171,635	20,532	519,263
7月	95,442	2,552,945	18,129	502,088	5,936	189,319	20,914	527,827
8月	102,388	2,733,760	18,872	522,031	6,312	199,565	22,600	571,716
9月	100,795	2,466,332	18,504	437,955	6,170	171,061	21,976	520,813
10月	95,079	2,309,920	18,907	425,951	6,610	173,482	19,843	474,512
11月	95,027	2,402,901	19,338	457,422	7,394	196,867	19,337	481,787
12月	90,423	2,447,790	18,466	482,853	6,655	197,363	18,498	485,568
1月	93,795	2,500,619	18,716	485,165	6,198	185,859	18,941	489,384
2月	91,253	2,252,041	18,449	433,206	6,533	177,147	18,748	449,547
3月	80,502	2,032,685	21,480	497,660	7,591	199,657	20,013	477,612
合計	1,114,513	28,222,777	223,694	5,475,928	75,657	2,149,344	240,149	5,924,178

5) 明和町

令和6年度	配水施設						明和町(合計)	
	板倉南浄水場		板倉西配水場		板倉北配水場			
	電力量	料金	電力量	料金	電力量	料金	電力量	料金
4月	17,978	403,365	23,921	538,171	4,994	113,841	31,318	709,137
5月	17,616	426,541	23,546	571,140	4,231	109,230	30,992	755,572
6月	18,520	459,600	26,527	652,518	4,106	113,345	32,770	817,684
7月	18,361	484,106	27,556	713,606	4,546	135,999	20,184	579,654
8月	19,297	510,251	30,821	796,221	4,486	133,976	20,420	592,085
9月	19,150	474,924	30,435	744,089	4,560	117,490	19,851	545,842
10月	18,242	454,564	27,305	677,293	4,172	104,118	17,027	487,896
11月	18,174	469,970	26,968	694,162	3,816	102,693	17,001	500,677
12月	16,894	462,147	26,276	710,504	3,634	109,355	16,890	518,663
1月	17,636	473,328	27,891	738,408	4,413	128,475	18,308	542,797
2月	17,984	447,277	25,427	634,147	4,112	110,717	17,955	498,209
3月	2,742	128,633	24,631	619,465	4,045	109,658	15,961	455,257
合計	202,594	5,194,706	321,304	8,089,724	51,115	1,388,897	258,677	7,003,473

令和6年度	配水施設							
	明和旧大輪浄水場		明和南大島配水場		明和旧上江黒浄水場		明和旧梅原浄水場	
	電力量	料金	電力量	料金	電力量	料金	電力量	料金
4月	0	590	31,243	705,039	5	670	0	270
5月	0	639	30,929	751,527	5	688	0	273
6月	0	675	32,721	813,866	5	696	0	273
7月	0	710	20,156	576,297	5	704	0	273
8月	0	705	20,400	588,956	5	702	0	273
9月	0	611	19,831	542,888	5	682	0	273
10月	0	615	16,976	484,108	5	738	0	328
11月	0	650	16,923	496,112	5	746	0	328
12月	0	705	16,809	513,780	5	757	0	328
1月	0	701	18,223	537,825	5	756	0	328
2月	0	643	17,870	493,506	5	744	0	328
3月	0	647	15,885	450,757	5	745	0	328
合計	0	7,891	257,966	6,954,661	60	8,628	0	3,603

6) 千代田町

【電力量(単位) : kWh】 【料金(税込) : 円】

令和6年度	その他		千代田町(合計)		取水施設		配水施設	
	大輪流量計局				水源(井戸)		千代田第三浄水場	
	電力量	料金	電力量	料金	電力量	料金	電力量	料金
4月	70	2,568	51,862	1,223,346	0	0	1,426	129,992
5月	58	2,445	51,264	1,299,997	0	0	1,378	133,762
6月	44	2,174	54,538	1,405,989	0	0	1,367	132,140
7月	23	1,670	54,728	1,387,013	0	0	1,308	41,593
8月	15	1,449	57,748	1,483,869	0	0	1,345	43,077
9月	15	1,388	57,610	1,385,765	0	0	1,355	41,041
10月	46	2,107	53,558	1,310,159	0	0	1,331	40,748
11月	73	2,841	52,767	1,329,006	0	0	1,390	42,975
12月	76	3,093	51,093	1,353,575	0	0	1,337	43,416
1月	80	3,187	51,929	1,355,272	0	0	1,372	43,760
2月	80	2,988	51,388	1,245,808	0	0	1,296	39,577
3月	71	2,780	47,359	1,165,310	0	0	1,170	37,034
合計	651	28,690	635,844	15,945,109	0	0	16,075	769,115

7) 大泉町

令和6年度	配水施設						大泉町(合計)	
	千代田第四配水場		千代田第五浄水場		千代田第一配水場			
	電力量	料金	電力量	料金	電力量	料金	電力量	料金
4月	18,476	403,077	31,701	683,092	259	7,185	91,721	2,167,570
5月	17,843	421,151	31,788	737,464	255	7,620	85,946	2,147,971
6月	18,300	445,013	34,750	825,036	121	3,800	89,723	2,361,746
7月	18,366	470,095	35,054	875,325	0	0	88,335	2,412,881
8月	19,306	500,483	37,097	940,309	0	0	95,600	2,608,609
9月	19,107	464,045	37,148	880,679	0	0	94,010	2,420,120
10月	17,792	439,153	34,435	830,258	0	0	87,348	2,287,346
11月	18,359	464,058	33,018	821,973	0	0	87,610	2,371,265
12月	17,874	474,862	31,882	835,297	0	0	86,872	2,464,840
1月	18,305	478,616	32,252	832,896	0	0	91,345	2,475,836
2月	17,935	436,279	32,157	769,952	0	0	91,985	2,374,985
3月	16,707	411,926	29,482	716,350	0	0	83,012	2,080,852
合 計	218,370	5,408,758	400,764	9,748,631	635	18,605	1,073,507	28,174,021

令和6年度	取水施設		配水施設				その他	
	水源(井戸)		大泉第一配水場		大泉第二配水場		大泉吉田配水末端圧力局	
	電力量	料金	電力量	料金	電力量	料金	電力量	料金
4月	0	22,899	55,361	1,301,993	36,336	841,967	24	711
5月	0	23,061	49,372	1,249,232	36,558	875,103	16	575
6月	0	10,781	52,651	1,402,151	37,055	948,188	17	626
7月	0	0	51,145	1,421,845	37,174	990,412	16	624
8月	0	0	55,995	1,545,573	39,588	1,062,388	17	648
9月	0	0	54,719	1,442,979	39,275	976,586	16	555
10月	0	0	51,142	1,358,232	36,190	928,556	16	558
11月	0	0	53,874	1,477,638	33,719	893,019	17	608
12月	0	0	54,183	1,546,521	32,673	917,699	16	620
1月	0	0	57,647	1,561,824	33,681	913,368	17	644
2月	0	0	58,055	1,494,474	33,913	879,909	17	602
3月	0	0	52,720	1,290,558	30,277	789,738	15	556
合計	0	56,741	646,864	17,093,020	426,439	11,016,933	204	7,327

8) 邑楽町

【電力量(単位) : kWh】 【料金(税込) : 円】

令和6年度	邑楽町(合計)		取水施設		配水施設			
			水源(井戸)		邑楽中野配水場		邑楽第三配水場	
	電力量	料金	電力量	料金	電力量	料金	電力量	料金
4月	53,644	1,236,560	0	0	20,090	456,768	33,554	779,792
5月	52,225	1,264,761	0	0	20,662	489,783	31,563	774,978
6月	55,175	1,412,134	0	0	21,749	541,379	33,426	870,755
7月	55,735	1,481,514	0	0	22,349	581,720	33,386	899,794
8月	58,305	1,557,623	0	0	23,971	634,868	34,334	922,755
9月	57,382	1,444,829	0	0	23,475	576,913	33,907	867,916
10月	54,163	1,366,939	0	0	21,983	558,890	32,180	808,049
11月	54,369	1,417,440	0	0	21,781	561,576	32,588	855,864
12月	52,407	1,407,487	0	0	20,664	566,779	31,743	840,708
1月	55,015	1,414,185	0	0	21,846	576,008	33,169	838,177
2月	54,984	1,343,735	0	0	21,511	541,467	33,473	802,268
3月	49,569	1,222,903	0	0	19,527	493,927	30,042	728,976
合計	652,973	16,570,110	0	0	259,608	6,580,078	393,365	9,990,032

9) みどり浄水場

10) 東部浄水場

令和6年度	みどり浄水場(合計)		配水施設		その他		配水施設	
			みどり浄水場		新田水道発電所		東部浄水場	
	電力量	料金	電力量	料金	電力量	料金	電力量	料金
4月	247,688	5,232,571	247,637	5,227,134	51	5,437	265,488	5,371,931
5月	228,461	5,126,483	228,456	5,122,028	5	4,455	255,322	5,402,890
6月	242,995	5,700,789	242,992	5,696,768	3	4,021	271,659	6,132,033
7月	241,284	5,970,030	241,284	5,967,831	0	2,199	278,299	6,598,069
8月	252,637	6,253,956	252,637	6,251,757	0	2,199	305,038	7,326,543
9月	262,901	5,969,652	262,901	5,967,453	0	2,199	298,505	6,604,265
10月	237,607	5,568,033	237,605	5,563,593	2	4,440	271,216	6,138,291
11月	253,159	6,074,958	253,159	6,072,759	0	2,199	265,197	6,241,546
12月	242,667	6,170,929	242,667	6,168,730	0	2,199	264,827	6,521,521
1月	244,179	6,027,071	244,178	6,023,310	1	3,761	270,622	6,448,707
2月	242,206	5,696,368	242,201	5,693,566	5	2,802	267,807	6,116,226
3月	211,818	5,110,825	211,817	5,107,461	1	3,364	242,633	5,629,955
合計	2,907,602	68,901,665	2,907,534	68,862,390	68	39,275	3,256,613	74,531,977

11) 企業団

令和6年度	企業団(合計)					
	電力量(kWh)	前年比		料 金(円)	前年比	
		増減	割合		増減	割合
4月	2,160,901	△ 56,215	97.5	47,762,262	△ 10,801,156	81.6
5月	2,064,309	△ 98,898	95.4	48,590,715	△ 4,637,126	91.3
6月	2,146,149	△ 92,025	95.9	52,881,044	317,143	100.6
7月	2,169,275	△ 106,982	95.3	56,317,606	5,533,668	110.9
8月	2,281,506	△ 115,599	95.2	59,525,139	8,358,235	116.3
9月	2,270,265	△ 98,218	95.9	54,154,680	4,616,586	109.3
10月	2,134,224	△ 75,484	96.6	51,550,024	2,335,513	104.7
11月	2,144,192	△ 91,513	95.9	53,481,437	4,052,334	108.2
12月	2,164,296	△ 83,969	96.3	56,936,702	7,479,010	115.1
1月	2,243,052	△ 56,453	97.5	57,628,239	7,088,847	114.0
2月	2,188,538	△ 75,916	96.6	52,705,263	2,281,186	104.5
3月	2,042,286	△ 77,699	96.3	49,693,635	2,211,718	104.7
合計	26,008,993	△ 1,028,971	96.2	641,226,746	28,835,958	104.7

(6) 発電量及び売電料金

1) 毛里田太陽光発電所

令和6年度	発電量 (kWh)	前年比		売電料金(円)	前年比	
		増減	割合		増減	割合
4月	15,130	△ 139	99.1	399,432	△ 3,669	99.1
5月	14,496	△ 2,316	86.2	382,694	△ 61,142	86.2
6月	16,583	2,444	117.3	437,791	64,522	117.3
7月	11,875	△ 2,770	81.1	313,500	△ 73,128	81.1
8月	17,046	85	100.5	450,014	2,244	100.5
9月	13,740	△ 1,072	92.8	362,736	△ 28,300	92.8
10月	9,825	△ 2,730	78.3	259,380	△ 72,072	78.3
11月	10,220	△ 2,249	82.0	269,808	△ 59,373	82.0
12月	12,324	673	105.8	325,353	17,767	105.8
1月	12,589	△ 46	99.6	332,349	△ 1,215	99.6
2月	14,540	1,002	107.4	383,856	26,453	107.4
3月	13,896	262	101.9	366,854	6,917	101.9
合 計	162,264	△ 6,856	95.9	4,283,767	△ 180,996	95.9

2) 新田太陽光発電所

令和6年度	発電量 (kWh)	前年比		売電料金(円)	前年比	
		増減	割合		増減	割合
4月	16,950	△ 1,914	89.9	447,480	△ 50,529	89.9
5月	17,509	△ 1,775	90.8	462,237	△ 46,860	90.8
6月	18,333	1,323	107.8	483,991	34,927	107.8
7月	6,821	△ 10,549	39.3	180,074	△ 278,494	39.3
8月	13,253	△ 6,707	66.4	349,879	△ 177,065	66.4
9月	15,595	△ 1,172	93.0	411,708	△ 30,940	93.0
10月	12,271	△ 3,980	75.5	323,954	△ 105,072	75.5
11月	12,761	△ 2,274	84.9	336,890	△ 60,034	84.9
12月	15,310	1,277	109.1	404,184	33,713	109.1
1月	15,940	986	106.6	420,816	26,031	106.6
2月	19,157	2,407	114.4	505,744	63,544	114.4
3月	16,843	△ 2,534	86.9	444,655	△ 66,897	86.9
合 計	180,743	△ 24,912	87.9	4,771,612	△ 657,676	87.9

3) みどり支所太陽光発電所

令和6年度	発電量 (kWh)	前年比		売電料金(円)	前年比	
		増減	割合		増減	割合
4月	3,576	△ 1,236	74.3	23,436	△ 1,299	94.7
5月	4,202	△ 102	97.6	25,163	△ 4,578	84.6
6月	4,061	242	106.3	29,210	3,965	115.7
7月	3,857	△ 901	81.1	16,918	△ 7,324	69.8
8月	3,812	△ 456	89.3	25,515	7	100.0
9月	3,105	△ 201	93.9	18,973	△ 789	96.0
10月	2,286	△ 1,087	67.8	12,784	△ 5,703	69.2
11月	2,493	△ 65	97.5	13,098	△ 4,803	73.2
12月	2,551	△ 46	98.2	11,900	△ 1,874	86.4
1月	2,859	89	103.2	11,849	△ 1,768	87.0
2月	3,354	668	124.9	14,271	△ 502	96.6
3月	3,596	△ 433	89.3	16,736	△ 1,505	91.7
合計	39,752	△ 3,528	91.8	219,853	△ 26,173	89.4

4) 新田水道発電所 (小水力発電)

令和6年度	発電量 (kWh)	前年比		売電料金(円)	前年比	
		増減	割合		増減	割合
4月	36,865	△ 583	98.4	1,378,751	△ 21,804	98.4
5月	37,818	1,974	105.5	1,414,393	73,828	105.5
6月	34,976	△ 2,574	93.1	1,308,102	△ 96,268	93.1
7月	38,276	2,322	106.5	1,431,522	86,843	106.5
8月	39,205	2,839	107.8	1,466,267	106,179	107.8
9月	39,183	3,026	108.4	1,465,444	113,173	108.4
10月	37,987	2,315	106.5	1,420,713	86,581	106.5
11月	39,675	3,064	108.4	1,483,845	114,594	108.4
12月	38,124	534	101.4	1,425,837	19,971	101.4
1月	39,028	201	100.5	1,459,647	7,518	100.5
2月	38,948	△ 138	99.6	1,456,655	△ 5,161	99.6
3月	35,462	△ 670	98.1	1,326,278	△ 25,058	98.1
合計	455,547	12,310	102.8	17,037,454	460,396	102.8

(7) 管路整備状況

1) 本管布設状況

(m)

年度	区 分	40mm以下	50mm	75mm	100mm	150mm	200mm	250mm	300mm	350mm	400mm	450mm	500mm	600mm	700mm	800mm	計
令和5年度	導水管	-	-	-	-	3.9	-	1,078.6	-	59.9	-	-	-	-	-	-	1,142.4
	送水管	-	-	-	-	3.0	-	158.0	397.9	-	2,088.3	-	-	-	-	-	2,647.2
	配水管	37.5	2,182.8	9,714.3	9,476.6	5,132.1	1,458.6	2,751.7	144.5	-	-	-	-	-	-	-	30,898.1
	計	37.5	2,182.8	9,714.3	9,476.6	5,139.0	1,458.6	3,988.3	542.4	59.9	2,088.3	-	-	-	-	-	34,687.7
令和6年度	導水管	-	-	-	-	6.3	3.8	-	-	1,150.6	-	-	-	-	-	-	1,160.7
	送水管	-	-	4.6	4.2	-	43.1	-	-	-	51.6	-	18.2	-	35.0	-	156.7
	配水管	31.2	4,599.8	8,262.2	12,682.6	5,031.1	1,259.3	1,055.5	614.1	-	348.3	0.6	-	-	-	-	33,884.7
	計	31.2	4,599.8	8,266.8	12,686.8	5,037.4	1,306.2	1,055.5	614.1	1,150.6	399.9	-	-	-	-	-	35,202.1

2) ①耐震管率・耐震適合率・耐用年数超過率(基幹管路)

年度	耐震管率	耐震管延長(m)	耐震適合率	耐震適合延長(m)	耐用年数超過率	耐用年数超過管延長(m)
令和5年度	30.6%	107,211	64.2%	224,996	17.4%	60,892
令和6年度	31.1%	109,489	64.6%	227,274	18.7%	65,706

②耐震管率・耐震適合率・耐用年数超過率(全管路)

年度	耐震管率	耐震管延長(m)	耐震適合率	耐震適合延長(m)	耐用年数超過率	耐用年数超過管延長(m)
令和5年度	21.9%	755,041	40.1%	1,381,160	11.9%	408,456
令和6年度	23.0%	794,713	41.1%	1,420,832	12.2%	422,275

3) 新設管整備状況

項 目		令和5年度			令和6年度		
		口径(mm)	新設管延長(m)	事業費(円)	口径(mm)	新設管延長(m)	事業費(円)
全体		φ25～φ400	7,336.4	898,194,000	φ50～φ400	3,133.7	457,094,000
構成市町	太田市	φ50～φ350	2,853.7	248,600,000	φ75～φ400	2,437.0	390,687,000
	館林市	φ25～φ100	414.3	33,924,000	φ50～φ150	437.4	38,566,000
	みどり市	φ100～φ150	1,620.4	88,099,000	φ100～φ150	259.3	27,841,000
	板倉町	—	—	—	—	—	—
	明和町	φ50～φ150	60.0	18,128,000	—	—	—
	千代田町	—	—	—	—	—	—
	大泉町	φ150～φ400	2,091.3	403,227,000	—	—	—
	邑楽町	φ50～φ250	296.7	106,216,000	—	—	—

4) 老朽管更新状況

項 目		令和5年度			令和6年度		
		口径(mm)	布設替延長(m)	事業費(円)	口径(mm)	布設替延長(m)	事業費(円)
全体		φ30～φ300	27,332.2	3,311,643,500	φ25～φ700	32,068.4	3,366,385,000
構成市町	太田市	φ30～φ200	8,382.5	1,198,477,500	φ30～φ500	10,841.9	1,219,625,000
	館林市	φ30～φ300	2,605.6	449,031,000	φ50～φ250	4,282.4	391,930,000
	みどり市	φ75～φ300	7,438.1	776,765,000	φ25～φ450	8,123.3	838,915,000
	板倉町	φ50～φ200	1,008.1	118,415,000	φ25～φ250	2,308.7	234,058,000
	明和町	φ50～φ200	1,271.7	114,477,000	φ50～φ700	1,134.1	154,858,000
	千代田町	φ50～φ200	1,649.1	132,264,000	φ50～φ300	1,258.7	162,470,000
	大泉町	φ50～φ250	3,438.6	323,367,000	φ50～φ150	2,405.6	200,618,000
	邑楽町	φ50～φ200	1,538.5	198,847,000	φ50～φ200	1,713.7	163,911,000

5) 漏水修繕実績

(件)

項 目		令和 5 年度			令和 6 年度		
		道路内 (本管・給水管含む)	宅内給水管	合計	道路内 (本管・給水管含む)	宅内給水管	合計
全体		322	623	945	356	609	965
構成市町	太田市	107	211	318	152	220	372
	館林市	71	109	180	77	98	175
	みどり市	74	146	220	63	151	214
	板倉町	9	30	39	11	21	32
	明和町	12	26	38	7	21	28
	千代田町	3	16	19	11	17	28
	大泉町	33	45	78	20	38	58
	邑楽町	13	40	53	15	43	58