

館林第二浄水場浄水（配水池） 水質検査結果

| 番号 | 水質基準項目                                   | 水質基準値         | 令和7年度      |      |           |           |           |           |          |      |      |          |    |    |
|----|------------------------------------------|---------------|------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|------|------|----------|----|----|
|    |                                          |               | 4月         | 5月   | 6月        | 7月        | 8月        | 9月        | 10月      | 11月  | 12月  | 1月       | 2月 | 3月 |
|    | 水温（℃）                                    | —             | 15.4       | 18.6 | 20.0      | 24.9      | 25.2      | 25.2      | 20.5     | 16.0 | 16.3 | 10.7     |    |    |
|    | 残留塩素（mg/L）                               | —             | 0.24       | 0.30 | 0.28      | 0.28      | 0.28      | 0.28      | 0.28     | 0.26 | 0.28 | 0.28     |    |    |
| 1  | 一般細菌（CFU/mL）                             | 100CFU/mL以下   | 0          | 0    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0        | 0    | 0    | 0        |    |    |
| 2  | 大腸菌                                      | —             | 検出されないこと   | 不検出  | 不検出       | 不検出       | 不検出       | 不検出       | 不検出      | 不検出  | 不検出  | 不検出      |    |    |
| 3  | カドミウム及びその化合物（mg/L）                       | 0.003mg/L以下   | <0.0003    | —    | —         | <0.0003   | —         | —         | <0.0003  | —    | —    | <0.0003  |    |    |
| 4  | 水銀及びその化合物（mg/L）                          | 0.0005mg/L以下  | <0.00005   | —    | —         | <0.00005  | —         | —         | <0.00005 | —    | —    | <0.00005 |    |    |
| 5  | セレン及びその化合物（mg/L）                         | 0.01mg/L以下    | <0.001     | —    | —         | <0.001    | —         | —         | <0.001   | —    | —    | <0.001   |    |    |
| 6  | 鉛及びその化合物（mg/L）                           | 0.01mg/L以下    | <0.001     | —    | —         | <0.001    | —         | —         | <0.001   | —    | —    | <0.001   |    |    |
| 7  | ヒ素及びその化合物（mg/L）                          | 0.01mg/L以下    | <0.001     | —    | —         | <0.001    | —         | —         | <0.001   | —    | —    | <0.001   |    |    |
| 8  | 六価クロム化合物（mg/L）                           | 0.02mg/L以下    | <0.002     | —    | —         | <0.002    | —         | —         | <0.002   | —    | —    | <0.002   |    |    |
| 9  | 亜硝酸態窒素（mg/L）                             | 0.04mg/L以下    | <0.004     | —    | —         | <0.004    | —         | —         | <0.004   | —    | —    | <0.004   |    |    |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン（mg/L）                    | 0.01mg/L以下    | <0.001     | —    | —         | <0.001    | —         | —         | <0.001   | —    | —    | <0.001   |    |    |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素（mg/L）                      | 10mg/L以下      | 1.6        | —    | —         | 1.6       | —         | —         | 1.7      | —    | —    | 1.7      |    |    |
| 12 | フッ素及びその化合物（mg/L）                         | 0.8mg/L以下     | <0.08      | —    | —         | <0.08     | —         | —         | <0.08    | —    | —    | <0.08    |    |    |
| 13 | ホウ素及びその化合物（mg/L）                         | 1.0mg/L以下     | <0.01      | —    | —         | <0.01     | —         | —         | <0.01    | —    | —    | <0.01    |    |    |
| 14 | 四塩化炭素（mg/L）                              | 0.002mg/L以下   | <0.0002    | —    | —         | <0.0002   | —         | —         | <0.0002  | —    | —    | <0.0002  |    |    |
| 15 | 1,4-ジオキサン（mg/L）                          | 0.05mg/L以下    | <0.005     | —    | —         | <0.005    | —         | —         | <0.005   | —    | —    | <0.005   |    |    |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン（mg/L） | 0.04mg/L以下    | <0.004     | —    | —         | <0.004    | —         | —         | <0.004   | —    | —    | <0.004   |    |    |
| 17 | ジクロロメタン（mg/L）                            | 0.02mg/L以下    | <0.002     | —    | —         | <0.002    | —         | —         | <0.002   | —    | —    | <0.002   |    |    |
| 18 | テトラクロロエチレン（mg/L）                         | 0.01mg/L以下    | <0.0005    | —    | —         | <0.0005   | —         | —         | <0.0005  | —    | —    | <0.0005  |    |    |
| 19 | トリクロロエチレン（mg/L）                          | 0.01mg/L以下    | <0.001     | —    | —         | <0.001    | —         | —         | <0.001   | —    | —    | <0.001   |    |    |
| 20 | ベンゼン（mg/L）                               | 0.01mg/L以下    | <0.001     | —    | —         | <0.001    | —         | —         | <0.001   | —    | —    | <0.001   |    |    |
| 21 | 塩素酸（mg/L）                                | 0.6mg/L以下     | <0.06      | —    | —         | <0.06     | —         | —         | <0.06    | —    | —    | <0.06    |    |    |
| 22 | クロロ酢酸（mg/L）                              | 0.02mg/L以下    | <0.002     | —    | —         | <0.002    | —         | —         | <0.002   | —    | —    | <0.002   |    |    |
| 23 | クロロホルム（mg/L）                             | 0.06mg/L以下    | <0.001     | —    | —         | <0.001    | —         | —         | <0.001   | —    | —    | <0.001   |    |    |
| 24 | ジクロロ酢酸（mg/L）                             | 0.03mg/L以下    | <0.003     | —    | —         | <0.003    | —         | —         | <0.003   | —    | —    | <0.003   |    |    |
| 25 | ジブロモクロロメタン（mg/L）                         | 0.1mg/L以下     | <0.001     | —    | —         | <0.001    | —         | —         | <0.001   | —    | —    | <0.001   |    |    |
| 26 | 臭素酸（mg/L）                                | 0.01mg/L以下    | <0.001     | —    | —         | <0.001    | —         | —         | <0.001   | —    | —    | <0.001   |    |    |
| 27 | 総トリハロメタン（mg/L）                           | 0.1mg/L以下     | <0.001     | —    | —         | <0.001    | —         | —         | 0.001    | —    | —    | <0.001   |    |    |
| 28 | トリクロロ酢酸（mg/L）                            | 0.03mg/L以下    | <0.003     | —    | —         | <0.003    | —         | —         | <0.003   | —    | —    | <0.003   |    |    |
| 29 | ブロモジクロロメタン（mg/L）                         | 0.03mg/L以下    | <0.001     | —    | —         | <0.001    | —         | —         | <0.001   | —    | —    | <0.001   |    |    |
| 30 | ブロモホルム（mg/L）                             | 0.09mg/L以下    | <0.001     | —    | —         | <0.001    | —         | —         | 0.001    | —    | —    | <0.001   |    |    |
| 31 | ホルムアルデヒド（mg/L）                           | 0.08mg/L以下    | <0.008     | —    | —         | <0.008    | —         | —         | <0.008   | —    | —    | <0.008   |    |    |
| 32 | 亜鉛及びその化合物（mg/L）                          | 1.0mg/L以下     | <0.01      | —    | —         | <0.01     | —         | —         | <0.01    | —    | —    | <0.01    |    |    |
| 33 | アルミニウム及びその化合物（mg/L）                      | 0.2mg/L以下     | <0.02      | —    | —         | <0.02     | —         | —         | <0.02    | —    | —    | <0.02    |    |    |
| 34 | 鉄及びその化合物（mg/L）                           | 0.3mg/L以下     | <0.03      | —    | —         | <0.03     | —         | —         | <0.03    | —    | —    | <0.03    |    |    |
| 35 | 銅及びその化合物（mg/L）                           | 1.0mg/L以下     | <0.01      | —    | —         | <0.01     | —         | —         | <0.01    | —    | —    | <0.01    |    |    |
| 36 | ナトリウム及びその化合物（mg/L）                       | 200mg/L以下     | 13.1       | —    | —         | 13.2      | —         | —         | 13.4     | —    | —    | 13.3     |    |    |
| 37 | マンガン及びその化合物（mg/L）                        | 0.05mg/L以下    | <0.001     | —    | —         | <0.001    | —         | —         | <0.001   | —    | —    | <0.001   |    |    |
| 38 | 塩化物イオン（mg/L）                             | 200mg/L以下     | 11         | 11   | 11        | 11        | 11        | 12        | 12       | 12   | 12   | 11       |    |    |
| 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度）（mg/L）                  | 300mg/L以下     | 66         | —    | —         | 65        | —         | —         | 70       | —    | —    | 70       |    |    |
| 40 | 蒸発残留物（mg/L）                              | 500mg/L以下     | 130        | —    | —         | 133       | —         | —         | 128      | —    | —    | 116      |    |    |
| 41 | 陰イオン界面活性剤（mg/L）                          | 0.2mg/L以下     | <0.02      | —    | —         | <0.02     | —         | —         | <0.02    | —    | —    | <0.02    |    |    |
| 42 | ジェオスミン（mg/L）                             | 0.00001mg/L以下 | —          | —    | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | —        | —    | —    | —        |    |    |
| 43 | 2-メチルイソボルネオール（mg/L）                      | 0.00001mg/L以下 | —          | —    | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | —        | —    | —    | —        |    |    |
| 44 | 非イオン界面活性剤（mg/L）                          | 0.02mg/L以下    | <0.005     | —    | —         | <0.005    | —         | —         | <0.005   | —    | —    | <0.005   |    |    |
| 45 | フェノール類（mg/L）                             | 0.005mg/L以下   | <0.0005    | —    | —         | <0.0005   | —         | —         | <0.0005  | —    | —    | <0.0005  |    |    |
| 46 | 有機物等（全有機炭素（TOC）の量）（mg/L）                 | 3mg/L以下       | <0.3       | <0.3 | <0.3      | <0.3      | <0.3      | <0.3      | <0.3     | <0.3 | <0.3 | <0.3     |    |    |
| 47 | pH値                                      | —             | 5.8以上8.6以下 | 7.2  | 7.2       | 7.2       | 7.3       | 7.3       | 7.2      | 7.2  | 7.2  | 7.2      |    |    |
| 48 | 味                                        | —             | 異常でないこと    | 異常なし | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし     | 異常なし | 異常なし | 異常なし     |    |    |
| 49 | 臭気                                       | —             | 異常でないこと    | 異常なし | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし     | 異常なし | 異常なし | 異常なし     |    |    |
| 50 | 色度（度）                                    | 5度以下          | <0.5       | <0.5 | <0.5      | <0.5      | <0.5      | <0.5      | <0.5     | <0.5 | <0.5 | <0.5     |    |    |
| 51 | 濁度（度）                                    | 2度以下          | <0.1       | <0.1 | <0.1      | <0.1      | <0.1      | <0.1      | <0.1     | <0.1 | <0.1 | <0.1     |    |    |

\* 「<」は記載数値未満を表します。

館林第二浄水場浄水（配水塔） 水質検査結果

| 番号 | 水質基準項目                                   | 水質基準値         | 令和7年度      |      |           |           |           |           |          |      |      |          |    |    |
|----|------------------------------------------|---------------|------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|------|------|----------|----|----|
|    |                                          |               | 4月         | 5月   | 6月        | 7月        | 8月        | 9月        | 10月      | 11月  | 12月  | 1月       | 2月 | 3月 |
|    | 水温（℃）                                    | —             | 13.8       | 19.9 | 20.1      | 27.3      | 26.9      | 28.0      | 20.6     | 16.1 | 15.8 | 11.4     |    |    |
|    | 残留塩素（mg/L）                               | —             | 0.26       | 0.30 | 0.30      | 0.28      | 0.28      | 0.30      | 0.28     | 0.28 | 0.28 | 0.30     |    |    |
| 1  | 一般細菌（CFU/mL）                             | 100CFU/mL以下   | 0          | 0    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0        | 0    | 0    | 0        |    |    |
| 2  | 大腸菌                                      | —             | 検出されないこと   | 不検出  | 不検出       | 不検出       | 不検出       | 不検出       | 不検出      | 不検出  | 不検出  | 不検出      |    |    |
| 3  | カドミウム及びその化合物（mg/L）                       | 0.003mg/L以下   | <0.0003    | —    | —         | <0.0003   | —         | —         | <0.0003  | —    | —    | <0.0003  |    |    |
| 4  | 水銀及びその化合物（mg/L）                          | 0.0005mg/L以下  | <0.00005   | —    | —         | <0.00005  | —         | —         | <0.00005 | —    | —    | <0.00005 |    |    |
| 5  | セレン及びその化合物（mg/L）                         | 0.01mg/L以下    | <0.001     | —    | —         | <0.001    | —         | —         | <0.001   | —    | —    | <0.001   |    |    |
| 6  | 鉛及びその化合物（mg/L）                           | 0.01mg/L以下    | <0.001     | —    | —         | <0.001    | —         | —         | <0.001   | —    | —    | <0.001   |    |    |
| 7  | ヒ素及びその化合物（mg/L）                          | 0.01mg/L以下    | <0.001     | —    | —         | <0.001    | —         | —         | <0.001   | —    | —    | <0.001   |    |    |
| 8  | 六価クロム化合物（mg/L）                           | 0.02mg/L以下    | <0.002     | —    | —         | <0.002    | —         | —         | <0.002   | —    | —    | <0.002   |    |    |
| 9  | 亜硝酸態窒素（mg/L）                             | 0.04mg/L以下    | <0.004     | —    | —         | <0.004    | —         | —         | <0.004   | —    | —    | <0.004   |    |    |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン（mg/L）                    | 0.01mg/L以下    | <0.001     | —    | —         | <0.001    | —         | —         | <0.001   | —    | —    | <0.001   |    |    |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素（mg/L）                      | 10mg/L以下      | 2.2        | —    | —         | 2.2       | —         | —         | 2.2      | —    | —    | 2.2      |    |    |
| 12 | フッ素及びその化合物（mg/L）                         | 0.8mg/L以下     | <0.08      | —    | —         | <0.08     | —         | —         | <0.08    | —    | —    | <0.08    |    |    |
| 13 | ホウ素及びその化合物（mg/L）                         | 1.0mg/L以下     | <0.01      | —    | —         | <0.01     | —         | —         | <0.01    | —    | —    | <0.01    |    |    |
| 14 | 四塩化炭素（mg/L）                              | 0.002mg/L以下   | <0.0002    | —    | —         | <0.0002   | —         | —         | <0.0002  | —    | —    | <0.0002  |    |    |
| 15 | 1,4-ジオキサン（mg/L）                          | 0.05mg/L以下    | <0.005     | —    | —         | <0.005    | —         | —         | <0.005   | —    | —    | <0.005   |    |    |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン（mg/L） | 0.04mg/L以下    | <0.004     | —    | —         | <0.004    | —         | —         | <0.004   | —    | —    | <0.004   |    |    |
| 17 | ジクロロメタン（mg/L）                            | 0.02mg/L以下    | <0.002     | —    | —         | <0.002    | —         | —         | <0.002   | —    | —    | <0.002   |    |    |
| 18 | テトラクロロエチレン（mg/L）                         | 0.01mg/L以下    | <0.0005    | —    | —         | <0.0005   | —         | —         | <0.0005  | —    | —    | <0.0005  |    |    |
| 19 | トリクロロエチレン（mg/L）                          | 0.01mg/L以下    | <0.001     | —    | —         | <0.001    | —         | —         | <0.001   | —    | —    | <0.001   |    |    |
| 20 | ベンゼン（mg/L）                               | 0.01mg/L以下    | <0.001     | —    | —         | <0.001    | —         | —         | <0.001   | —    | —    | <0.001   |    |    |
| 21 | 塩素酸（mg/L）                                | 0.6mg/L以下     | <0.06      | —    | —         | <0.06     | —         | —         | <0.06    | —    | —    | <0.06    |    |    |
| 22 | クロロ酢酸（mg/L）                              | 0.02mg/L以下    | <0.002     | —    | —         | <0.002    | —         | —         | <0.002   | —    | —    | <0.002   |    |    |
| 23 | クロロホルム（mg/L）                             | 0.06mg/L以下    | <0.001     | —    | —         | <0.001    | —         | —         | <0.001   | —    | —    | <0.001   |    |    |
| 24 | ジクロロ酢酸（mg/L）                             | 0.03mg/L以下    | <0.003     | —    | —         | <0.003    | —         | —         | <0.003   | —    | —    | <0.003   |    |    |
| 25 | ジブロモクロロメタン（mg/L）                         | 0.1mg/L以下     | <0.001     | —    | —         | <0.001    | —         | —         | <0.001   | —    | —    | <0.001   |    |    |
| 26 | 臭素酸（mg/L）                                | 0.01mg/L以下    | <0.001     | —    | —         | <0.001    | —         | —         | <0.001   | —    | —    | <0.001   |    |    |
| 27 | 総トリハロメタン（mg/L）                           | 0.1mg/L以下     | <0.001     | —    | —         | <0.001    | —         | —         | 0.002    | —    | —    | <0.001   |    |    |
| 28 | トリクロロ酢酸（mg/L）                            | 0.03mg/L以下    | <0.003     | —    | —         | <0.003    | —         | —         | <0.003   | —    | —    | <0.003   |    |    |
| 29 | ブロモジクロロメタン（mg/L）                         | 0.03mg/L以下    | <0.001     | —    | —         | <0.001    | —         | —         | <0.001   | —    | —    | <0.001   |    |    |
| 30 | ブロモホルム（mg/L）                             | 0.09mg/L以下    | <0.001     | —    | —         | <0.001    | —         | —         | 0.002    | —    | —    | <0.001   |    |    |
| 31 | ホルムアルデヒド（mg/L）                           | 0.08mg/L以下    | <0.008     | —    | —         | <0.008    | —         | —         | <0.008   | —    | —    | <0.008   |    |    |
| 32 | 亜鉛及びその化合物（mg/L）                          | 1.0mg/L以下     | <0.01      | —    | —         | <0.01     | —         | —         | <0.01    | —    | —    | <0.01    |    |    |
| 33 | アルミニウム及びその化合物（mg/L）                      | 0.2mg/L以下     | <0.02      | —    | —         | <0.02     | —         | —         | <0.02    | —    | —    | <0.02    |    |    |
| 34 | 鉄及びその化合物（mg/L）                           | 0.3mg/L以下     | <0.03      | —    | —         | <0.03     | —         | —         | <0.03    | —    | —    | <0.03    |    |    |
| 35 | 銅及びその化合物（mg/L）                           | 1.0mg/L以下     | <0.01      | —    | —         | <0.01     | —         | —         | <0.01    | —    | —    | <0.01    |    |    |
| 36 | ナトリウム及びその化合物（mg/L）                       | 200mg/L以下     | 15.8       | —    | —         | 16.5      | —         | —         | 16.3     | —    | —    | 15.9     |    |    |
| 37 | マンガン及びその化合物（mg/L）                        | 0.05mg/L以下    | <0.001     | —    | —         | <0.001    | —         | —         | <0.001   | —    | —    | <0.001   |    |    |
| 38 | 塩化物イオン（mg/L）                             | 200mg/L以下     | 19         | 19   | 20        | 20        | 18        | 19        | 19       | 18   | 19   | 18       |    |    |
| 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度）（mg/L）                  | 300mg/L以下     | 97         | —    | —         | 99        | —         | —         | 99       | —    | —    | 97       |    |    |
| 40 | 蒸発残留物（mg/L）                              | 500mg/L以下     | 173        | —    | —         | 188       | —         | —         | 178      | —    | —    | 163      |    |    |
| 41 | 陰イオン界面活性剤（mg/L）                          | 0.2mg/L以下     | <0.02      | —    | —         | <0.02     | —         | —         | <0.02    | —    | —    | <0.02    |    |    |
| 42 | ジェオスミン（mg/L）                             | 0.00001mg/L以下 | —          | —    | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | —        | —    | —    | —        |    |    |
| 43 | 2-メチルイソボルネオール（mg/L）                      | 0.00001mg/L以下 | —          | —    | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | —        | —    | —    | —        |    |    |
| 44 | 非イオン界面活性剤（mg/L）                          | 0.02mg/L以下    | <0.005     | —    | —         | <0.005    | —         | —         | <0.005   | —    | —    | <0.005   |    |    |
| 45 | フェノール類（mg/L）                             | 0.005mg/L以下   | <0.0005    | —    | —         | <0.0005   | —         | —         | <0.0005  | —    | —    | <0.0005  |    |    |
| 46 | 有機物等（全有機炭素（TOC）の量）（mg/L）                 | 3mg/L以下       | <0.3       | <0.3 | <0.3      | <0.3      | <0.3      | <0.3      | <0.3     | <0.3 | <0.3 | <0.3     |    |    |
| 47 | pH値                                      | —             | 5.8以上8.6以下 | 7.2  | 7.2       | 7.2       | 7.3       | 7.3       | 7.2      | 7.2  | 7.2  | 7.3      |    |    |
| 48 | 味                                        | —             | 異常でないこと    | 異常なし | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし     | 異常なし | 異常なし | 異常なし     |    |    |
| 49 | 臭気                                       | —             | 異常でないこと    | 異常なし | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし     | 異常なし | 異常なし | 異常なし     |    |    |
| 50 | 色度（度）                                    | 5度以下          | <0.5       | <0.5 | <0.5      | <0.5      | <0.5      | <0.5      | <0.5     | <0.5 | <0.5 | <0.5     |    |    |
| 51 | 濁度（度）                                    | 2度以下          | <0.1       | <0.1 | <0.1      | <0.1      | <0.1      | <0.1      | <0.1     | <0.1 | <0.1 | <0.1     |    |    |

\* 「<」は記載数値未満を表します。