# サン・スポーツランド太田　水質検査結果

| 番号 | 水質基準項目 | | 水質基準値 | 令和８年度 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 |
| | 水温 | （℃） | — | 15.0 | 18.3 | 23.3 | 23.0 | 28.0 | 26.2 | | | | | | |
| | 残留塩素 | (mg/L) | — | 0.28 | 0.20 | 0.10 | 0.30 | 0.20 | 0.20 | | | | | | |
| 1 | 一般細菌 | (CFU/mL) | 100CFU/mL以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 2 | 大腸菌 | — | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | | | | | | |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | (mg/L) | 0.003mg/L以下 | <0.0003 | − | − | <0.0003 | − | − | | | | | | |
| 4 | 水銀及びその化合物 | (mg/L) | 0.0005mg/L以下 | <0.00005 | − | − | <0.00005 | − | − | | | | | | |
| 5 | セレン及びその化合物 | (mg/L) | 0.01mg/L以下 | <0.001 | − | − | <0.001 | − | − | | | | | | |
| 6 | 鉛及びその化合物 | (mg/L) | 0.01mg/L以下 | <0.001 | − | − | <0.001 | − | − | | | | | | |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | (mg/L) | 0.01mg/L以下 | <0.001 | − | − | <0.001 | − | − | | | | | | |
| 8 | 六価クロム化合物 | (mg/L) | 0.02mg/L以下 | <0.002 | − | − | <0.002 | − | − | | | | | | |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | (mg/L) | 0.04mg/L以下 | <0.004 | − | − | <0.004 | − | − | | | | | | |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | (mg/L) | 0.01mg/L以下 | <0.001 | − | − | <0.001 | − | − | | | | | | |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | (mg/L) | 10mg/L以下 | 1.2 | − | − | 0.8 | − | − | | | | | | |
| 12 | フッ素及びその化合物 | (mg/L) | 0.8mg/L以下 | <0.08 | − | − | <0.08 | − | − | | | | | | |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | (mg/L) | 1.0mg/L以下 | 0.06 | − | − | 0.02 | − | − | | | | | | |
| 14 | 四塩化炭素 | (mg/L) | 0.002mg/L以下 | <0.0002 | − | − | <0.0002 | − | − | | | | | | |
| 15 | 1,4-ジオキサン | (mg/L) | 0.05mg/L以下 | <0.005 | − | − | <0.005 | − | − | | | | | | |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | (mg/L) | 0.04mg/L以下 | <0.004 | − | − | <0.004 | − | − | | | | | | |
| 17 | ジクロロメタン | (mg/L) | 0.02mg/L以下 | <0.002 | − | − | <0.002 | − | − | | | | | | |
| 18 | テトラクロロエチレン | (mg/L) | 0.01mg/L以下 | <0.0005 | − | − | <0.0005 | − | − | | | | | | |
| 19 | トリクロロエチレン | (mg/L) | 0.01mg/L以下 | <0.001 | − | − | <0.001 | − | − | | | | | | |
| 20 | ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | (mg/L) | 0.00005mg/L以下 | <0.000005 | − | − | <0.000005 | − | − | | | | | | |
| 21 | ベンゼン | (mg/L) | 0.01mg/L以下 | <0.001 | − | − | <0.001 | − | − | | | | | | |
| 22 | 塩素酸 | (mg/L) | 0.6mg/L以下 | <0.06 | − | − | 0.06 | − | − | | | | | | |
| 23 | クロロ酢酸 | (mg/L) | 0.02mg/L以下 | <0.002 | − | − | <0.002 | − | − | | | | | | |
| 24 | クロロホルム | (mg/L) | 0.06mg/L以下 | 0.015 | − | − | 0.021 | − | − | | | | | | |
| 25 | ジクロロ酢酸 | (mg/L) | 0.03mg/L以下 | 0.003 | − | − | <0.003 | − | − | | | | | | |
| 26 | ジブロモクロロメタン | (mg/L) | 0.1mg/L以下 | <0.001 | − | − | <0.001 | − | − | | | | | | |
| 27 | 臭素酸 | (mg/L) | 0.01mg/L以下 | <0.001 | − | − | <0.001 | − | − | | | | | | |
| 28 | 総トリハロメタン | (mg/L) | 0.1mg/L以下 | 0.020 | − | − | 0.025 | − | − | | | | | | |
| 29 | トリクロロ酢酸 | (mg/L) | 0.03mg/L以下 | 0.021 | − | − | 0.017 | − | − | | | | | | |
| 30 | ブロモジクロロメタン | (mg/L) | 0.03mg/L以下 | 0.005 | − | − | 0.004 | − | − | | | | | | |
| 31 | ブロモホルム | (mg/L) | 0.09mg/L以下 | <0.001 | − | − | <0.001 | − | − | | | | | | |
| 32 | ホルムアルデヒド | (mg/L) | 0.08mg/L以下 | 0.010 | − | − | <0.008 | − | − | | | | | | |
| 33 | 亜鉛及びその化合物 | (mg/L) | 1.0mg/L以下 | <0.01 | − | − | <0.01 | − | − | | | | | | |
| 34 | アルミニウム及びその化合物 | (mg/L) | 0.2mg/L以下 | <0.02 | − | − | 0.02 | − | − | | | | | | |
| 35 | 鉄及びその化合物 | (mg/L) | 0.3mg/L以下 | 0.04 | − | − | 0.04 | − | − | | | | | | |
| 36 | 銅及びその化合物 | (mg/L) | 1.0mg/L以下 | <0.01 | − | − | <0.01 | − | − | | | | | | |
| 37 | ナトリウム及びその化合物 | (mg/L) | 200mg/L以下 | 5.6 | − | − | 4.6 | − | − | | | | | | |
| 38 | マンガン及びその化合物 | (mg/L) | 0.05mg/L以下 | 0.001 | − | − | 0.001 | − | − | | | | | | |
| 39 | 塩化物イオン | (mg/L) | 200mg/L以下 | 9 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | | | | | | |
| 40 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | (mg/L) | 300mg/L以下 | 36 | − | − | 33 | − | − | | | | | | |
| 41 | 蒸発残留物 | (mg/L) | 500mg/L以下 | 78 | − | − | 81 | − | − | | | | | | |
| 42 | 陰イオン界面活性剤 | (mg/L) | 0.2mg/L以下 | <0.02 | − | − | <0.02 | − | − | | | | | | |
| 43 | ジェオスミン | (mg/L) | 0.00001mg/L以下 | − | − | <0.000001 | <0.000001 | 0.000001 | <0.000001 | | | | | | |
| 44 | 2-メチルイソボルネオール | (mg/L) | 0.00001mg/L以下 | − | − | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | | | | | | |
| 45 | 非イオン界面活性剤 | (mg/L) | 0.02mg/L以下 | <0.005 | − | − | <0.005 | − | − | | | | | | |
| 46 | フェノール類 | (mg/L) | 0.005mg/L以下 | <0.0005 | − | − | <0.0005 | − | − | | | | | | |
| 47 | 有機物等（全有機炭素(TOC)の量） | (mg/L) | 3mg/L以下 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | | | | | |
| 48 | ｐＨ値 | — | 5.8以上8.6以下 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | | | | | | |
| 49 | 味 | — | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | |
| 50 | 臭気 | — | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | |
| 51 | 色度 | （度） | 5度以下 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | | | | | | |
| 52 | 濁度 | （度） | 2度以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | | | | | | |

＊　「＜」は記載数値未満を表します。