斗合田集落センター　水質検査結果

番号	水質基準項目		水質基準値	令和８年度											
				４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
	水温	（℃）	—	15.0	18.0	22.4	23.5	28.4	27.5						
	残留塩素	(mg/L)	—	0.49	0.40	0.39	0.48	0.44	0.39						
1	一般細菌	(CFU/mL)	100CFU/mL以下	0	0	0	0	0	0						
2	大腸菌	—	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性						
3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－						
4	水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－						
5	セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－						
6	鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－						
7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－						
8	六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下	－	<0.002	－	－	<0.002	－						
9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	－	<0.004	－	－	<0.004	－						
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	－	1.6	－	－	1.7	－						
12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	－	0.06	－	－	0.10	－						
13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	－	<0.1	－	－	<0.1	－						
14	四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－						
15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下	－	<0.005	－	－	<0.005	－						
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下	－	<0.002	－	－	<0.002	－						
17	ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－						
18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－						
19	トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－						
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	(mg/L)	0.00005mg/L以下	－	<0.000005	－	－	<0.000005	－						
21	ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－						
22	塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	－	0.09	－	－	0.21	－						
23	クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下	－	<0.002	－	－	<0.002	－						
24	クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下	－	0.011	－	－	0.018	－						
25	ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下	－	0.003	－	－	0.004	－						
26	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下	－	0.002	－	－	0.006	－						
27	臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－						
28	総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下	－	0.019	－	－	0.036	－						
29	トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下	－	0.011	－	－	0.013	－						
30	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下	－	0.006	－	－	0.012	－						
31	ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－						
32	ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下	－	<0.008	－	－	<0.008	－						
33	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	－	<0.01	－	－	<0.01	－						
34	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下	－	<0.02	－	－	0.05	－						
35	鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	－	<0.03	－	－	<0.03	－						
36	銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	－	<0.01	－	－	<0.01	－						
37	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	－	10	－	－	13	－						
38	マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	－	<0.005	－	－	<0.005	－						
39	塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	23.1	18.0	18.8	22.9	18.5	19.0						
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	(mg/L)	300mg/L以下	－	47	－	－	66	－						
41	蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下	－	108	－	－	150	－						
42	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下	－	<0.02	－	－	<0.02	－						
43	ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	－	－	<0.000001	0.000002	<0.000001	0.000004						
44	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	－	－	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000002						
45	非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下	－	<0.005	－	－	<0.005	－						
46	フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－						
47	有機物等（全有機炭素(TOC)の量）	(mg/L)	3mg/L以下	0.8	0.7	0.5	0.9	0.7	0.9						
48	ｐＨ値	—	5.8以上8.6以下	7.3	7.3	7.2	7.4	7.6	7.5						
49	味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
51	色度	（度）	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5						
52	濁度	（度）	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						

＊　「＜」は記載数値未満を表します。