花公園　水質検査結果

番号	水質基準項目		水質基準値	令和８年度											
				４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
	水温	（℃）	—	16.5	19.5	25.1	24.6	29.9	28.6	24.8					
	残留塩素	(mg/L)	—	0.47	0.45	0.35	0.40	0.45	0.33	0.44					
1	一般細菌	(CFU/mL)	100CFU/mL以下	0	0	0	0	0	0	0					
2	大腸菌	—	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性					
3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－					
4	水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－					
5	セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－					
6	鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－					
7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－					
8	六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－					
9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－					
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－					
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	－	1.2	－	－	0.9	－	－					
12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	－	0.06	－	－	0.08	－	－					
13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－					
14	四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－					
15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－					
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－					
17	ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－					
18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－					
19	トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－					
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	(mg/L)	0.00005mg/L以下	－	<0.000005	－	－	<0.000005	－	－					
21	ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－					
22	塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	－	0.07	－	－	0.17	－	－					
23	クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－					
24	クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下	－	0.009	－	－	0.011	－	－					
25	ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下	－	0.007	－	－	0.007	－	－					
26	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下	－	0.003	－	－	0.007	－	－					
27	臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－					
28	総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下	－	0.018	－	－	0.029	－	－					
29	トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下	－	0.008	－	－	0.008	－	－					
30	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下	－	0.006	－	－	0.009	－	－					
31	ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下	－	<0.001	－	－	0.002	－	－					
32	ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－					
33	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－					
34	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下	－	<0.02	－	－	0.03	－	－					
35	鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－					
36	銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－					
37	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	－	12	－	－	14	－	－					
38	マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－					
39	塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	19.2	16.9	17.3	19.5	16.4	16.8	19.4					
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	(mg/L)	300mg/L以下	－	44	－	－	54	－	－					
41	蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下	－	108	－	－	136	－	－					
42	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－					
43	ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	－					
44	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	－					
45	非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－					
46	フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－					
47	有機物等（全有機炭素(TOC)の量）	(mg/L)	3mg/L以下	0.5	0.5	0.4	0.6	0.5	0.6	0.5					
48	ｐＨ値	—	5.8以上8.6以下	7.8	7.7	8.0	8.0	8.4	8.0	8.1					
49	味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
50	臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
51	色度	（度）	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5					
52	濁度	（度）	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1					

＊　「＜」は記載数値未満を表します。